



REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01/ 3717 111 fax: 01/ 3717 149
KLASA: UP/I 351-03/15-08/333
URBROJ: 517-06-2-1-1-15-2
Zagreb, 4. prosinca 2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
male hidroelektrane Štajduharov mlin na rijeci Orljavi u Ratkovici,
Požeško-slavonska županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi malu hidroelektranu snage 132 kW.

Nositelj zahvata je Orljava – obnovljivi izvori energije d.o.o., I. K. Sakcinskog 3, Sisak.

Lokacija zahvata je na rijeci Orljavi, na k.č. 865 k.o. Ratkovica i k.č. 1918/1, 1934 i 1935 k.o. Brodski Drenovac, na području Grada Pleternice u Požeško-slavonskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Izgradnja male hidroelektrane Štajduharov mlin oko 2,3 km nizvodno od MHE Lenal obuhvaća rekonstrukciju brane kod ulaza u derivacijski kanal, uređenje poprečnog i uzdužnog profila derivacijskog kanala, izgradnju strojnarnice za turbinu i generator, zapornica i zaštitne grube rešetke s automatskim čišćenjem te izgradnju riblje staze širine 2 m uz desni bok brane. Planirana je okomita brana s visinom preljeva 2,91 m, krunom dužine 45 m i na koti 103,2 m n.m. Postrojenje male hidroelektrane bit će smješteno u strojnarnici u tri nivoa s ulaznim i

izlaznim turbinskim kanalom te automatskim upravljačkim sustavom. Planirana je ugradnja vijčane turbine snage 132 kW s protokom oko 7,3 m³/s i padom od 2,42 m. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u studenom 2015. izradio EKONERG d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode
2. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede
3. Uprava za energetiku i rudarstvo, Sektor za energetiku, Ministarstva gospodarstva
4. Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije
5. Grad Pleternica

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoi.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

