



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/16-08/201
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-2
Zagreb, 23. studenoga 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
za sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blace u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u *točki 10.4. Priloga II Uredbe Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak ocjene se provodi radi izgradnje sustava prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Blace.

Nositelj zahvata je Općina Slivno, Podgradina 41, Opuzen.

Lokacija zahvata je na području Općine Slivno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom izgraditi će se sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Aglomeracije Blace u Općini Slivno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sustav odvodnje otpadnih voda biti će razdjelni (odvojeni sustavi odvodnje za sanitarne i oborinske otpadne vode) a sustav odvodnje oborinskih otpadnih voda nije predmet ovog Elaborata i projekta. Sustav odvodnje naselja Blace je koncipiran na način da se otpadne vode iz sekundarnih kanala prikupljaju u obalnom kolektoru koji je položen duž obale naselja. Zbog malog uzdužnog pada obale nužna je izgradnja četiri crpne stanice. Otpadna voda iz zadnje crpne stanice se pumpa do prekidnog okna u koji dotiče i otpadna voda iz naselja Trn. Nakon toga sve otpadne vode gravitacijski se dovode do prihvatnog okna na UPOV-U Kosović. Sustav odvodnje naselja Trn koncipiran je na način da se otpadne vode prikupljaju u dva obalna

gravitacijska kolektora (pravac sjever-jug i jug-sjever) kojima se odvode u crpnu stanicu Trn. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda sastoji se od dovodnog cjevovoda, septičkog tanka sa crpkama, tlačnih i distribucijskih cjevovoda, biljnih bazena za pročišćavanje otpadne vode te ispusnih cjevovoda. Za pročišćavanje otpadnih voda koriste se biljni uređaji gdje se vrši mikrobiološka razgradnja organske tvari. Ukupno su predviđena tri bazena biljnih uređaja. Na tim biljnim uređajima ne nastaje mulj već se biološki razgrađuje. Recipijent pročišćenih voda je vodotok Mala Neretva. Na mjestu samog ispusta iz tlačnog cjevovoda u Malu Neretvu, predviđa se izvedba ispusne građevine. U elaboratu je predočeno 5 varijantnih rješenja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području općine Slivno. Izabrana je varijanta 4. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša iz studenog 2016., kojeg je izradio DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva
4. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

