



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/16-08/305

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2

Zagreb, 6. prosinca 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine", brojevi 80/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
izgradnje niskotlačnog parnog kotla BR2 na lokaciji EL-TO Zagreb

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14) (dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, a u vezi s točkom 3. *Elektrane i energane snage veće od 100 MW* Priloga I. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 80/13) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi prethodna procjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju niskotlačnog parnog kotla BR2 na lokaciji EL-TO Zagreb.

Nositelj zahvata je HEP PROIZVODNJA d.o.o., Ulica Grada Vukovara 37, Zagreb.

Lokacija zahvata

Prostor na kojem se planira izgradnja niskotlačnog parnog kotla BR2 je EL-TO Zagreb, na k.č. 561/1 k.o. Trešnjevka. EL-TO Zagreb nalazi se na području Grada Zagreba, u gradskoj četvrti Trešnjevka-sjever.

Sažeti opis zahvata

Zahvat je izgradnja novog niskotlačnog parnog kotla bruto kapaciteta 40,4 t/h pregrijane pare od kojih će se 35 t/h koristi za potrebe vanjskih potrošača industrijske pare ili u tehnološke svrhe pogona za indirektno zagrijavanje vode u toplifikacijskom sustavu grada Zagreba. Parni kotao planira se ugraditi u postojeću zgradu niskotlačne parne kotlovnice na lokaciji postrojenja EL-TO Zagreb neposredno uz postojeći parni kotao. Planirani niskotlačni kotao je plameno dimocijevni, cilindrični, ležeći s tri prolaza dimnih plinova: dvije valovite plamenice kao prvi prolaz dimnih

plinova (ložište), a dimne cijevi čine druga prolaza dimnih plinova. Kotao će imati dva plamenika koja su smještena na prednjoj strani niskotlačnog kotla. Kapacitet svakog plamenika iznosi 16 005 kW. Na sjevernoj strani postojeće niskotlačne parne kotlovnice izgraditi će se aneks za smještaj ventilatora za dobavu zraka za plamenike kotla kao i čelična konstrukcija za ekonomajzere i čelični dimnjak visine 30 metara. Uz izgradnju novog kotla bit će izvedena i rekonstrukcija dijela procesne opreme, u zgradbi kotlovnice kotlova K7, K8 i K9 i kotlovnice kotla M (sobe s energetskim ormarom RO-15, postavljanjem dodatnih ormara), sustava oborinske odvodnje izmicanjem postojećeg odvodnog okna uz sjevernu stranu novog aneksa, postojećeg sustava vatrodojave i plinodojave, postojećeg sustava napajanja električnom energijom i postojećeg nadzorno-upravljačkog sustava EL-TO Zagreb.

Detalji o zahvatu nalaze se u elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba u listopadu 2016. koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš dostavio Elaborat o zaštiti okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Služba za okolišnu dozvolu i rizična postrojenja
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Grad Zagreb

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

