

JAVNI ISPORUČITELJ VODNE USLUGE

«VODOVOD I ODVODNJA» d.o.o.

53270 SENJ, Splitska 2,

Tel/fax: 053/881-237; 881-342

E-mail: komunalac-senj@gs.htnet.hr

Klasa: 363-02/15-07/39

Ur.Broj: 2125-02/02/1-15-2

Senj, 12.10. 2015.

IGH d.d.
Janka rakuše 1
10 000 Zagreb

Osnovom vašeg zahtjeva, od 01.10.2015. godine, predstavnik isporučitelja vodne usluge VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj, izvršio je dana 12.10.2015. godine pregled tehničke dokumentacije izvod iz Idejnog projekta u sklopu gradnje paralelnog cjevovoda na dionici PK „LOKVA“- PK“STINICA“ i uređaj „HRMOTINE“- PK „LOKVE“ na vodoopskrbnom sustavu VODOVODA HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK Senj,

Projekt je izrađen po IGH d.d. Janka Rakuše 1, Zagreb.

Investitor građevine je VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK SENJ.

Uvidom u idejno rješenje projekta određuju se posebni uvjeti, tehničke i druge mjere glede načina priključenja na komunalne vodne građevine :

- VODOVOD
- POSTOJEĆE STANJE

Postojeći vodoopskrbni sustav izveden je iz čeličnog cjevovoda profila DN 600 do 400 mm, iz kojeg se vodom napajaju naselja podvelebitskog primorja otoci Pag i Rab. Kako postojeći cjevovod ne zadovoljava potrebe za količinama vode spomenutih lokacija, prilazi se izvedbi paralelnog cjevovoda na kopnenom trase. Planirani cjevovod uglavnom prati trasu postojećeg cjevovoda, izmiče se samo u dijelu loše-nepovoljne konfiguracije terena.

- POSEBNI UVJETI

- Postojeći cjevovod zadovoljava potrebe potrošnje vode na području podvelebitskih naselja, potrebno je osigurati priključke za novo planirana naselja namijenjena turizmu i privrednim djelatnostima, kao i zaštitu od požara, a sve u skladu s PP grada Senja.
- Kako se trasa budućeg planiranog cjevovoda na trasi uređaj „HRMOTINE“ – PK „LOKVA“ NA DIONICI iznad Sv. Jurja izmiče od postojećeg cjevovoda u smjeru jugozapada, to se stiču povoljniji uvjeti za priključak gornje zone naselja SV. Juraj. Na spomenutoj trasi između st. -1+200 m i 1+599m treba osigurati mogućnost priključka za opskrbu vodom gornje zone naselja Sv. Juraj. Isto tako potrebno je planirati mogućnost priključka za vodoopskrbu budućeg turističkog naselja Žrnovnica i Crnika na dionici između planiranih zračnika MIHL 10 – MIHL 13, „DRINOVA DRAGA“.

JAVNI ISPORUČITELJ VODNE USLUGE

«**VODOVOD I ODVODNJA**» d.o.o.

53270 SENJ, Splitska 2,

Tel/fax: 053/881-237; 881-342

E-mail: komunalac-senj@gs.htnet.hr

Za ostala naselja podvelebitskog primorja koja imaju manje od 50 stalnih stanovnika potrebno je ostaviti mogućnost priključka na planirani cjevovod prema tehničkim mogućnostima.

DOSTAVITI:

1. Naslovu,
Pismohrana, ovdje.-

Za **VODOVOD I ODVODNJU** d.o.o.

Jadranko Nekić, ing. građ.

VODOVOD I ODVODNJA
d.o.o.

SENJ

2