



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/17-08/349

URBROJ: 517-06-2-2-2-17-2

Zagreb, 28. studenoga 2017.

**Ministarstvo zaštite okoliša i energetike** na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**INFORMACIJU**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Koločep na području Grada Dubrovnika**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje, uključujući i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 950 ES i podmorski ispušt.

**Nositelj zahvata**

Vodovod Dubrovnik d.o.o., Vladimira Nazora 19, Dubrovnik.

### **Lokacija zahvata**

Zahvat je planiran na otoku Koločep, na području Grada Dubrovnika, u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

### **Sažeti opis zahvata**

Zahvat predviđa gradnju jednog kanalizacijskog sustava na otoku Koločepu, zajedničkog za naselja Donje Čelo i Gornje Čelo. Predviđa se primjena gravitacijskog pogona u kanalizacijskoj mreži, u kombinaciji s povremenim tlačnim transportom zbog postepenog dubljeg ukopavanja obalnog kolektora. Predviđa se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) kapaciteta 950 ES na lokaciji kod rta Ploče i ispuštanje pročišćenih otpadnih voda podmorskim ispustom u Koločepski kanal. Podmorski ispust planiran je u duljini oko 1 200 m. Koristit će se mehanički predtretman pročišćavanja. Sama čestica UPOV-a predviđa se u veličini oko 220 m<sup>2</sup>. Gravitacijski kanali planirani su u duljini oko 3 500 m, a tlačni cjevovodi u duljini oko 1 500 m. Gravitacijski kanali i tlačni cjevovodi izvode se otvorenim iskopom u rovu. Na dijelovima trase koji su pod utjecajem mora i /ili podzemnih voda, cijevi se polažu unutar predgotovljenih armirano-betonskih korita, te oblažu šljunčanom oblogom. Na cjelokupnoj trasi ostatak rova ispod prometnih površina se zatrpava zamjenskim materijalom (drobljenac), a ispod zelenih površina materijalom iz iskopa. Revizijska okna na trasama cjevovoda izvest će se također kao podzemni objekti. Tri crpne stanice planirane su kao monolitni podzemni objekti izrađeni od poliestera, protiv uzgona osigurani betonom. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik FIDON d.o.o. iz Zagreba u studenome 2017. godine koji je objavljen uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
6. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode
7. Grad Dubrovnik

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

