



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/17-08/15

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-11

Zagreb, 5. lipnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o., sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – dogradnju sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata, Komunalije d.o.o., iz Đurđevca, Radnička cesta 61, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Komunalije d.o.o., iz Đurđevca, Radnička cesta 61, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obrázloženje

Nositelj zahvata Komunalije d.o.o., sa sjedištem u Đurđevcu, Radnička cesta 61, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredba), 18. siječnja 2017. godine podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu

postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u siječnju 2017. godine izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/136; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-3 od 16. studenoga 2013. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marta Brkić, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira dogradnju sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 13. veljače 2017. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dogradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Podravske Sesvete (KLASA: UP/I 351-03/17-08/15; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 7. veljače 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Aglomeracija Podravske Sesvete ima izgrađen sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Podravske Sesvete kapaciteta 1 800 ES. Predmetni zahtjev se odnosi na proširenje i povećanje kapaciteta sa 1 800 ES na kapacitet 5 900 ES, tehnologija SBR. Pročišćena otpadna voda primjenom tehnologije II stupnja pročišćavanja ispusnim cjevovodom UPOV-a Podravske Sesvete ispuštat će se u vodotok Rog-Strug. Planira se izgradit sustav odvodnje u naseljima koja ih nemaju (Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i Kozarevac). Izgradit će se retencijski bazen, kišni preljev i crpne stanice u Podravskim Sesvetama, gravitacijski cjevovodi u Kloštru Podravskom, u Bundačevici, u Prugovcu i u Kozarevcu, tri crpne stanice u Budančevici, dvije crpne stanice u Kloštru Podravskom, dvije crpne stanice u Prugovcu i četiri crpne stanice u Kozarevcu, tlačni cjevovod u Kloštar Podravskom, u Prugovcu i u Kozarevcu te manji pripadajući tlačnih cjevovodi u pojedinim crpnim stanicama. Stabilizirani i ugušeni mulj se odvozi na daljnju obradu u UPOV Đurđevac.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/17-08/15; URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 7. veljače 2017. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode; Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora; Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav i Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva; Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije te Općini Podravske Sesvete i Općini Kloštar Podravski.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/66; URBROJ: 517-07-2-1-17-4 od 6. ožujka 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/113; URBROJ: 517-06-1-1-2-17-2 od 24. veljače 2017. godine), da zahvat neće imati negativan utjecaj i nije potrebna

provedba postupka procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/112; URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 21. veljače 2017. godine) da je planirani zahvat potrebno provoditi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na sastavnice okoliša. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-01/17-01/107; URBROJ: 517-17-4 od 12. svibnja 2017. godine) da su Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama te da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/15; URBROJ: 2137/1-05/17-17-3 od 23. veljače 2017. godine) da je moguće isključiti mogućnost pojave negativnih utjecaja na okoliš te da ne treba provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Općina Kloštar Podravski dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/01; URBROJ: 2137/16-17-2 od 24. travnja 2017. godine) da zahvat može samo pozitivno utjecati na buduće stanje okoliša te nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i Općina Podravske Sesvete dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/17-01/03; URBROJ: 2137/24-17-2 od 28. travnja 2017. godine) da se zahvatom ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu su sljedeći:

Planirani zahvat se nalazi izvan područja zaštićenog Zakonom o zaštiti prirode. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat ne nalazi se unutar područja ekološke mreže, osim dijela aglomeracije Kozarevac koja svojim krajnjim južnim dijelom, površinom oko 150 ha, zadire u područje ekološke mreže značajno za očuvanje ptica (POP „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“ (ciljne vrste: leganj, roda, crna roda, eja strnjarica, crna žuna, crvenoglavi djetlić i sirijski djetlić). Mogući utjecaji mogu biti lokalnog i malog doseg a gdje obitavaju ptice vrste većinom na šumskim staništima. Postavljanjem dijela gravitacijskog cjevovoda unutar naselja Kozarevac, a u koridoru postojećih cesta te uzevši u obzir da se radi o izgradnji sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda čime se poboljšavaju uvjeti okoliša, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Tijekom izgradnje može doći do negativnog utjecaja na tlo, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera te su ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Tijekom izvođenja radova u sklopu izgradnje odvodnje nastat će različite vrste otpada koji će se privremeno skladištiti te predati ovlaštenim osobama na daljnje gospodarenje. Tijekom korištenja sustava odvodnje može doći do neugodnih mirisa u revizijskim okнима, precrpnim stanicama i uređaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) Podravske Sesvete. Međutim, redovitim održavanjem svih dijelova sustava odvodnje: cjevovoda i spojeva, crpnih stanica, revizijskih okna, prekidnih okna i odzračnih sustava može se izbjegći stvaranje neugodnih mirisa. Na UPOV-a Podravske Sesvete obrada neugodnih mirisa provodi se na biofilteru i ne očekuje se narušavanje kvalitete zraka bližeg okolnog prostora. Tijekom radova na izgradnji/rekonstrukciji sustava odvodnje može doći do negativnog utjecaja na stalne, povremene i kanalizirane vodotoke odlaganjem građevinskog i drugog materijala (zemlja, ostali otpad) u korito vodotoka te oštećivanja korita vodotoka uslijed radova teške mehanizacije, ali se pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem svih mjera zaštite taj

utjecaj može izbjegći. Korištenjem sustava odvodnje i obradom otpadnih voda na UPOV-a imat će pozitivan utjecaj u vidu poboljšanja stanja okoliša, znatno manjeg kemijskog i fizikalno-kemijskog opterećenja recipijenata komunalnih otpadnih voda s obzirom da neće više dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda bilo u površinske ili u podzemne vode.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavnika 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavnika 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavnkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavnkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судa u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba za zahtjev i ovo Rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Komunalije d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac (**Preporučeno R!, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode, Ulica Antuna Nemčića 5, Koprivnica

