



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ENERGETIKE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149  
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i  
održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i  
industrijsko onečišćenje  
KLASA: UP/I-351-03/17-08/74  
URBROJ: 517-06-2-1-17-14  
Zagreb, 18. srpnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**RJEŠENJE**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Unije – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Unije – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ukoliko nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion 20/A, Cres (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 2. ožujka 2017. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Unije, Primorsko-goranska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u veljači 2017. godine, ovlaštenik Hidroing d.o.o., koji ima rješenje (suglasnost) Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-02/15-08/04, URBROJ: 517-06-2-1-2-15-2 od 26. siječnja 2015. godine) za izradu elaborata zaštite okoliša. Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Antonija Barišić-Lasović.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje*, Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informirajući i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine", broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je 22. ožujka 2017. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Unije (KLASA: UP/I-351-03/17-08/74, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-2 od 14. ožujka 2017. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :  
*Zahvat predviđa proširenje postojećeg sustava vodoopskrbe i izgradnju sustava odvodnje uz pročišćavanje otpadnih voda s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda s mehaničkim predtretmanom kapaciteta 1 400 ES. U sklopu vodoopskrbe planira se rekonstrukcija postojećeg bunara U-1 boćate vode ugradnjom novih crpki kapaciteta 2 l/s. Uz to se predviđa i izvedba novog tlačnog voda crpne stanice bunara U-1, koji je duljine oko 900 m, a polaze se do objekta desalinizatora koji je u izgradnji. Vodoopskrbna razvodna mreža se planira položiti u sklopu prometnica u ukupnoj duljini od oko 6,5 km i u najvećem dijelu će se polagati u zajedničkom kanalu sa sustavom gravitacijske mreže sanitарne kanalizacije. Kanalizacijska mreža će se izgraditi u ukupnoj duljini od oko 5,5 km sa promjerom 200 do 300 mm, uz kanalizacijsku crpnu stanicu kapaciteta 4 l/s. Pročišćene otpadne vode ispuštaju se u more podmorskim ispustom. Lokacija ispusta nalazi se na sjevernom dijelu naselja Unije s početkom na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Duljina ispusta iznosi oko 650 m.*

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu Ministarstvo) je u postupku ocjene dostavilo zahtjev za mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/17-08/74, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-3 od 14. ožujka 2017. godine.) Upravi za zaštitu prirode; Upravi za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora; Sektoru za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav; te Upravi vodnoga gospodarstva Ministarstva; Upravnom

odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije te Upravnom odjelu za komunalni sustav, urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Malog Lošinja.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/17-59/122, URBROJ: 517-07-1-1-2-17-4 od 14. travnja 2017. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvativ za ekološku mrežu. Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/189, URBROJ: 517-06-3-2-17-2 od 19. travnja 2017. godine) prema kojem je zahvat potrebno provesti sukladno propisima o gospodarenju otpadom, kako bi se smanjili mogući negativni utjecaji na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva Ministarstva zatražila je dopunu Elaborata (KLASA: 325-01/17-01/199, URBROJ: 517-17-4 od 18. svibnja 2017. godine). Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-02/195, URBROJ: 517-06-2-1-1-17-1 od 29. ožujka 2017. godine), da je potrebno doraditi Elaborat. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-01/17-01/25, URBROJ: 2170/1-03-08/2-17-2 od 5. travnja 2017. godine) da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš. Grad Mali Lošinj dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/17-01/02, URBROJ: 2213/01-01-17-2 od 4. travnja 2017. godine) da zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš. Nakon dorade Elaborata svoje Mišljenje je dostavila Uprava vodnoga gospodarstva (KLASA: 325-01/17-01/199, URBROJ: 517-17-8), da nije potrebna procjena utjecaja na okoliš jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat, a Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora Ministarstva svojim dopisom je potvrdila da nema potrebe za pokretanjem postupka procjene. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvativosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Najznačajniji utjecaji tijekom izvođenja zahvata sustava vodoopskrbe su oni koji nastaju tijekom izgradnje i mogu se podijeliti prema sastavnicama okoliša i jedan od njih je uslijed eventualnih onečišćenja površine tla opasnim tekućinama (strojna ulja, maziva, goriva, rashladne tekućine te druge anorganske tvari) koje mogu procuriti te onečistiti vode u neposrednoj blizini mjesta izgradnje. Tijekom polaganja podmorskog cjevovoda pojavit će se utjecaji zahvata na more. Oni će se prvenstveno očitovati u podizanju sedimenta u vodni stupac prilikom polaganja cjevovoda što će dovesti do privremenog zamućenja mora u zoni izvođenja radova. Uz pažljivo planiranje radova i zaštitnih predradnji, procjenjuje se da će trajanje zamućenja biti kratko te neće utjecati na fizikalne osobine akvatorija. Trase cjevovoda vodoopskrbe i gravitacijskih kolektora odvodnje polagat će se na i usporedno s trasama putova odnosno po zemljanim terenu uz vanjski rub cestovnog jarka tako da je s obzirom na prenamjenu zemljišta time taj utjecaj umjeren. Tijekom gradnje mogući su nepovoljni utjecaji od ispušnih plinova građevinskih strojeva i stvaranje prašine pri izvođenju iskopa. Radi se o kratkotrajnim utjecajima prihvativog intenziteta. Tijekom korištenja zahvata negativni utjecaj na zrak moguć je u toku postupka pročišćavanja otpadnih voda te postupanja s otpadom nastalim u toku obrade otpadnih voda uključujući i njegovo privremeno skladištenje i odvoz. Do emisije neugodnih mirisa može doći na slijedećim dijelovima uređaja: crpnoj stanici sirove vode i na rešetkama i sitima. Objekti mehaničkog pročišćavanja, kao i ostali s mogućim izvorom neugodnih mirisa smješteni su u zatvorenom prostoru.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) planirani se zahvat nalazi dijelom na području ekološke mreže, području očuvanja značajnog za ptice

(POP) HR1000033 Kvarnerski otoci a dio podmorskog ispusta prolazi kroz područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000018 Podmorje otoka Unije. Sam ispust je izvan tog područja. Uvezši u obzir da se ispust pročišćenih voda iz UPOV-a planira izvan područja ekološke mreže na udaljenosti većoj od dosega mogućih negativnih utjecaja te da se planira izgradnja sustava vodovoda i odvodnje čija trasa cjevovoda prati trase postojećih prometnica, ne očekuje se zaposjedanje niti značajan negativni utjecaj na ciljne stanišne tipove, a eventualni utjecaji prilikom izgradnje će bit lokalnog i kratkotrajnog karaktera te se ne očekuje značajno uznenemiravanje ciljnih vrsta. Uspostavom sustava odvodnje i pročišćavanja poboljšat će se stanje u okolišu te će zahvat dugoročno imati pozitivan učinak, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, a zahvat je prihvatljiv za ekološku mrežu te nije potrebno provesti Glavu ocjenu prihvatljivosti.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki V. ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Rijeci, Korzo 13, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



**DOSTAVITI:**

1. Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Turion, 51557 Cres (**R. s povratnicom!**)

