



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I PRIRODE**

10000 Zagreb, Radnička cesta 80  
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I 351-03/15-02/150  
URBROJ: 517-06-2-1-1-16-3  
Zagreb, 15. siječnja 2016.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

**INFORMACIJU**

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš  
kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruća**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Radnička 80, Zagreb

**Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 23. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14). Naime, za zahvate navedene u točki 3. *Elektrane i energane snage veće od 100 MWel*, Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš se provodi jer je nositelj zahvata planira izgraditi kombi kogeneracijsku plinsku elektranu (KKPE) Peruća nazivne snage 450 MWel i 50 MWt za proizvodnju električne i toplinske energije.

**Nositelj zahvata** je MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. Krajiška 30, Zagreb.

**Lokacija zahvata** je u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području općine Hrvace, na desnoj obali jezera Peruća, oko 250 m uzvodno od brane Peruća, na k.č.broj 50/1 k.o. Satrić.

**Sažeti opis zahvata**

Planirani zahvat je kombi kogeneracijska plinska elektrana (KKPE) Peruća s priključnim plinovodom od otpremno prihvatne čistačke stanice (OPČS) Peruća do KKPE Peruća. KKPE će istovremeno proizvoditi električnu i korisnu toplinsku energiju u jedinstvenom procesu. Energetsko postrojenje bit će kombiniranog tipa, što znači da se sastoji od jednoosovinskog plinsko-parnog turbinskog agregata i od kotla na ispušne plinove iz plinske turbine. Rashladna, tehnološka i voda za gašenje uzimat će se iz Perućkog jezera, za što će se izgraditi crpna stanica i mala hidroelektrana (2,5 MW) na obali jezera. U sklopu KKPE planirana je izgradnja građevinskih objekata, ugradnja strojarских sustava i postrojenja, električnog i pomoćnih sustava. Priključni plinovod DN 500/75, duljine je 552 m i izvest će se u cijelosti kao podzemna građevina.

**Sažetak postupka**

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi prijedlog mišljenja o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo donosi

odluku o upućivanju studije na javnu raspravu, razmatra prijedlog mišljenja povjerenstva te donosi rješenje.

**Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
2. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
3. Hrvatske vode
4. Zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije
5. Splitsko-dalmatinska županija
6. Općina Hrvace

**Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na ovu informaciju**

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) ne provodi se, jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

**Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku**

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš kombi kogeneracijske plinske elektrane (KKPE) Peruća, koju je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba, u studenom 2015. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, te načinu sudjelovanja javnosti objavit će se na službenim internetskim stranicama Ministarstva ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)).

**Način na koji će javnost i zainteresirana javnost biti informirana o ishodu postupka**

O ishodu ovoga postupka javnost i zainteresirana javnost bit će obaviještena objavom rješenja, odnosno drugog akta na službenim stranicama Ministarstva ([www.mzoip.hr](http://www.mzoip.hr)).

