



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/16-08/243

URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4

Zagreb, 10. siječnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13, 153/13 i 78/15) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljuje

I n f o r m a c i j u

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci u Općini Kaptol

Tijelo nadležno za provedbu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), u daljnjem tekstu: Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Ramanovci.

Nositelj zahvata

Tekija d.o.o., Vodovodna 1, Požega

Lokacija zahvata

Planirani zahvat nalazi se u naselju Ramanovci na k.č.br. 1261, 1269, 1268, 1228, 1274 i 1089 k.o. Alilovci na području Općine Kaptol, Požeško-slavonska županija.

Sažeti opis zahvata

Planira se izgradnja nepotpunog razdjelnog sustava odvodnje, što podrazumijeva prihvaćanje otpadnih voda iz stambenih i gospodarskih zgrada u kanalizacijsku mrežu, a odvodnja oborinskih voda rješava se odvodnjom u cestovne jarke i vododerine. Vođenje trase sustava odvodnje kroz naselje Ramanovci uskladit će se s trasama postojećih infrastrukturnih vodova, a čine ga kanal 1, kanal 2, ogranak kanala 2 i kanal 3. Zbog povoljne konfiguracije terena u svim kanalima je moguća gravitacijska odvodnja otpadnih voda. Kanalizacijski cjevovod se izvodi po dnu i pokosu jarka, a širina dna rova je 0,8 m. Zbog priključka kanala 2 na kanal 1 bit će potrebno prekopati cestu Eminovci – Kaptol u širini od oko 0,8 m. Kanal 1 prolazi ispod dna potoka Slatka voda te će se na tom dijelu cijevi obložiti s betonskom oblogom debljine 10 cm u duljini od 5 m. Za sve cjevovode koristit će se korugirane PE-HD cijevi. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda kapaciteta 400 ES koncipiran je kao kombinacija mehaničkog i biološkog pročišćavanja, a smješten je na krajnjem jugoistoku naselja uz potok Slatka voda na k.č.br. 1089 k.o. Alilovci. Prvi stupanj mehaničkog pročišćavanja je na finoj rešetci gdje se uklanjanje krutog otpada obavlja strojno i automatizirano. Nakon toga, otpadna voda usmjerava se prema biološkom stupnju pročišćavanja koji se odvija na uređaju tipa BIODISK, a sastoji se od tri cjeline: primarne taložnice, biološke zone i sekundarne taložnice. Pražnjenje istaloženog mulja provodi se jedan do dva puta godišnje kad je uređaj u punom pogonu. Mulj se zbrinjava na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Požegi koji je udaljen oko 15 km. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik DLS d.o.o. iz Rijeke u listopadu 2016. godine i dopunio u studenome 2016. godine te je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama ovog Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R) S o tome da li je moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno da li je potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Sektor za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav
4. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
5. Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo
6. Općina Kaptol

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Zagreb, Radnička cesta 80. Mišljenja o zahtjevu moguće je dostavljati tijekom 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o daljnjem postupku

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim službenim stranicama (www.mzoip.hr) rješenje doneseno povodom predmetnog zahvata.

POMOĆNIK MINISTRA
Nenad Sculac



