

Poziv za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz fotonaponske elektrane za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, MF-2025-1-1

UPITI I ODGOVORI

Objavljeni odgovori na zaprimljene upite potencijalnih prijavitelja dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz fotonaponske elektrane za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (Referentni broj: MF-2025-1-1).

U svrhu poštivanja načela jednakog postupanja prema svim potencijalnim Prijaviteljima, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije putem odgovora na zaprimljene upite ne može dati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost prijavitelja, projekta ili određenih aktivnosti i troškova projekta. Stoga, u slučaju pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretnog projekta, konkretnog prijavitelja/partnera, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično, odgovor će upućivati na relevantni dio dokumentacije Poziva.

U svrhu preglednosti upiti i odgovori su označeni u sljedeće Kategorije: Opće informacije, Prihvatljivost Prijavitelja, Prihvatljivost Projekta, Prihvatljivost projektnih aktivnosti, Prihvatljivost troškova, Podnošenje projektnog prijedloga, Obavezna dokumentacija, Postupak dodjele sredstava, Provedba projekta.

RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
1	očekujući ovakav ili sličan javni poziv mi smo već ranije ishodovali EE suglasnost na snagu koju imamo zakupljenu kod HEPA i prema svemu smo dimenzionirali	Proizvodnjom za vlastite potrebe smatra se godišnja proizvodnja električne energije iz proizvodnog/ih postrojenja koje koristi OIE u količini (kWh/god) koja ne premašuje ukupnu	Prihvatljivost Projekta



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	čitav elektrotehnički projekt . Obzirom da će godišnja proizvodnja premašiti potrebe na ovom OMM-u iako društvo ima potrošnju na još nekoliko priključaka gdje nema mogućnost instalaciju sunčane elektrane pa je s tim računala da pokrije veći dio ukupne potrošnje, Pitanje je znači da li se možemo se prijaviti na javni poziv jer u pozivu u točki 2.3. Poziva podcrtali ste Ulaganje u obnovljive izvore energije za vlastite potrebe . U suštini proizvodnja bi nam bila na OMM-u gdje imamo mogućnost predaje ,a u skladu je sa zakupljenom snagom postojećeg priključka.	referentnu godišnju potrošnju električne energije (kWh/god) na lokaciji projekta. Referentnu godišnju potrošnju isporučene električne energije, navedenu u Glavnom projektu, potrebno je prikazati prema ispisu potrošnje s obračunskog mjernog mjesta ili više obračunskih mjernih mjesta na lokaciji provedbe projekta za 2024. godinu. Ukupno zbrojena potrošnja električne energije sa jednog ili više obračunskih mjernih mjesta na lokaciji projekta mora biti veća od ukupne zbrojene proizvodnje električne energije iz jedne ili više fotonaponskih elektrana koje se planiraju izgraditi provedbom ovog projekta. Lokacijom se smatra skup međusobno povezanih (katastarski, troškovno, energetski, OIB-om vlasnika obračunskog mjernog mjesta) postojećih građevina uključujući prostor i zgrade u blizini takvih građevina na kojima bi se proizvodila i trošila električna energija. Zaključno, možete se prijaviti na javni poziv ako u lokaciju uključite više obračunskih mjernih mjesta koja zajedno imaju veću potrošnju od proizvodnje fotonaponske elektrane. Konkretni odgovor je moguć jedino uvidom u cjelokupnu dokumentaciju.	



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
2	trgovačko društvo ARBUROŽA d.o.o. je davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Novalje. Dana 30.04.2025. godine završeni su radovi na izgradnji sunčane elektrane na upravnoj zgradi društva ARBUROŽA d.o.o. Da li za gore navedeni projekt postoji mogućnost retroaktivnog financiranja u sklopu predmetnog Poziva?	Sukladno s točkom 5.1. Poziva, provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a može trajati najdulje 36 mjeseca od potpisivanja Ugovora. Slijedom navedenog nije moguće retroaktivno sufinanciranje projekta.	Prihvatljivost Projekta
3	Srdačno Vas molim samo za jednu malu provjeru, Novokom d.o.o Novska bi se prijavio na gore navedeni Javni poziv jer je isti trgovačko društvo, tj. davatelj javne usluge skupljanja komunalnog otpada, njihovi prostori su vlasništvu Grada Novske, ali imaju sklopljen Ugovor o uporabi nekretnine i Odluku o davanju na uporabi iste nekretnine, koje Vam dostavljam u privitku, no međutim vidimo da na vlasničkom listu imaju teretovnice (u privitku), s tim da je jedan dio duga riješen, naše pitanje dali smo i dalje prihvatljivi po ovom Javnom pozivu.	Imajući u vidu da je uvidom u dostavljeni zk izvadak za nekretninu na koju se planira provedba projekta, razvidno da je u teretovnici upisana zabilježba ovrhe i to Rješenje o ovrsi Općinskog suda u Kutini utvrđenjem vrijednosti nekretnina, njihovom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja (RI-Petrol d.o.o.) iz novčanog iznosa dobivenog prodajom, te ispražnjenjem nekretnina i njihovom predajom kupcu, naše je mišljenje da prijava ne bi bila prihvatljiva. Naime, u slučaju prodaje nekretnine i promjene vlasnika upitna je prihvatljivost potencijalnog vlasnika kao prijavitelja prema uvjetima Poziva. Opreza radi, a uvidom u dostavljeni Ugovor o uporabi nekretnine od 2. siječnja 2024. ukazujemo da isti ne bio prihvatljiv dokument kojim se nedvojbeno može utvrditi da prijavitelj ima pravo provedbe projekta.	Prihvatljivost Prijavitelja



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
		Konkretnan odgovor je moguć jedino uvidom u cjelokupnu dokumentaciju.	
4	Mi u planu imamo 4 projekta. Dva projekta su iznosa manjeg od 10000€. Znači li to da za ta dva projekta nećemo dobiti sufinanciranje ili se sva 4 projekta može promatrati kao jedan projektni prijedlog? Najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu ovog Poziva je 10.000,00 eura.	Sukladno točki 3.1. Poziva, jedan Prijavitelj može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama, a sukladno točki 1.2. Poziva najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga je 10.000,00 eura. Slijedom navedenog, potrebno je odvojeno prijaviti projektne prijedloge ako se radi o razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama uzimajući u obzir definiran iznos projektnog prijedloga. Lokacijom se smatra skup međusobno povezanih (katastarski, troškovno, energetski, OIB-om vlasnika obračunskog mjernog mjesta) postojećih građevina uključujući prostor i zgrade u blizini takvih građevina na kojima bi se proizvodila i trošila električna energija.	Prihvatljivost Projekta
5	Vezano za gore navedeni poziv naše pitanje glasi da li je prihvatljiv prijavitelj Centar za gospodarenje otpadom (koji je završen i u funkciji)?	Prihvatljivost Prijavitelja definirana je u točki 2.1. Poziva prema kojem Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mali, srednji i veliki	Prihvatljivost Prijavitelja



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
		poduzetnici, koji su temeljem Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21 i 142/23, u daljnjem tekstu: ZGO) davatelji javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj. Davatelji javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj temeljem ZGO, su : 1. trgovačko društvo koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili 2. pravna ili fizička osoba - obrtnik, temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Ako zadovoljavate navedene uvjete i posjedujete važeću svu obveznu dokumentaciju sukladno Pozivu, predstavljate prihvatljivog Prijavitelja uz napomenu kako je potpun odgovor moguć jedino uvidom u cjelokupnu dokumentaciju.	
6	Vezano za poziv za dodjelu sredstava Proizvodnja električne energije iz fotonaponske elektrane za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, referentni broj: MF-	Prihvatljivost Prijavitelja definirana je u točki 2.1. Poziva prema kojem Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji su temeljem Zakona o	Prihvatljivost Prijavitelja



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	2025-1-1, molimo za pojašnjenje jesu li prihvatljivi prijavitelji na poziv trgovačka društva za gospodarenje otpadom u većinskom vlasništvu jedinica regionalne i lokalne samouprave i u manjinskom vlasništvu komunalnog društva? Predmetno trgovačko društvo, sukladno važećem društvenom ugovoru, između ostalog, obavlja djelatnosti reciklaže, odlaganja komunalnog otpada, zbrinjavanja otpada, oporabe otpada, gospodarenja posebnim kategorijama otpada, skladištenja otpada i prijevoza otpada. Napominjemo da društvo ne posjeduje Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge ili koncesije za javnu uslugu za područje pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.	gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21 i 142/23, u daljnjem tekstu: ZGO) davatelji javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj. Davatelji javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj temeljem ZGO, su : 1. trgovačko društvo koje osniva jedna ili više jedinica lokalne samouprave i u kojem većinski dio dionica odnosno udjela čine dionice odnosno udjeli jedne ili nekoliko jedinica lokalne samouprave, temeljem odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ili 2. pravna ili fizička osoba - obrtnik, temeljem koncesije dodijeljene odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Slijedom navedenog, niste prihvatljiv prijavitelj ako ne posjedujete Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge ili koncesije za javnu uslugu za područje pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.	
7	Upit vezan uz poziv MF-2025-1-1 je: 1. Da li trošak za priključenje prema Ugovoru o priključenju s HEP-om ulazi u prihvatljive troškove	Troškovi priključka na elektroenergetsku mrežu su prihvatljivi troškovi prema točki 2.4 Poziva te je navedeni trošak potrebno navesti u troškovniku.	Prihvatljivost troškova



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	2. Ako je prihvatljiv trošak treba li biti navedena stavka u troškovniku?		
8	Da li prilikom gradnje neintegrirane fotonaponske elektrane na parkiralištu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada u prihvatljivi trošak spada izgradnja nadstrešnice na koju se postavlja fotonaponska elektrana, a koja ujedno služi kao nadstrešnica za komunalna vozila, s obzirom da se na taj način iskorištava dostupni prostor u nemogućnosti postavljanja elektrane na krov kojemu je potrebna rekonstrukcija?	Prema uvjetima Poziva nije prihvatljiv trošak izgradnje nadstrešnice na koju se postavlja fotonaponska elektrana. Prema tome, nadstrešnica na koju se postavlja fotonaponska elektrana mora biti postojeća (izgrađena) sukladno točki 2.2. Poziva jer se radi o integriranoj fotonaponskoj elektrani.	Prihvatljivost troškova
9	Obrazac 1. Prijavni obrazac koji čini obveznu dokumentaciju prijave na predmetni poziv izbacuje grešku kada je potpora ispod 100.000,00 EUR, a na internetskoj stranici Poziva i Uputama za prijavitelje na stranici 8. jasno je navedeno kako najniži iznos sredstava iz Modernizacijskog fonda koji može biti dodijeljen za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga u sklopu Poziva iznosi 10.000,00 eura. Možete li navedeno ispraviti u Obrascu 1. ?	Obrazac 1. je ispravljen i objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i eneretsku učinkovitost.	Obvezna dokumentacija
10	Molim Vas za pojašnjenje vezano na troškove provedbe projekata i projektnih aktivnosti kod popunjavanja prijave na otvorenom natječaju Proizvodnja električne energije iz fotonaponskih elektrana za javne isporučitelja vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja	Prema uvjetima Poziva prihvatljivi troškovi projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova iznose maksimalno do 1% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova	Prihvatljivost troškova



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	komunalnog otpada MF-2025-1-1, naime za aktivnosti za koje će se provoditi sufinanciranje nemamo provedene postupke javne nabave te nemamo ponude nadzora i ostalih troškova, stoga dali da u prijavi upisujemo procijenjene vrijednosti projekatana ili da provodimo postupak javne nabave kako bi se iskazala točna cijena koja će biti upisana u prijavni obrazac? Ukoliko se upisuje procijenjena vrijednost i tokom postupka javne nabave se utvrdi značajna razlika cijene u odnosu na procijenjenu dali će se raditi anex ugovora o sufinanciranju?	i/ili opremanje. Prema tome, dovoljno je prikazati trošak na temelju procijene projektanta. Ako se u provedbi projekta ugovorena cijena za nadzor promjeni, a ne uzimajući u obzir ostale ugovorne obveze i pravila Poziva, neće se raditi aneks Ugovora.	
11	u vezi s Pozivom „Proizvodnja električne energije iz fotonaponske elektrane za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada" (MF-2025-1-1), molimo Vas za pojašnjenje kriterija prihvatljivosti prijavitelja. Naime, u tekstu Poziva navedeno je da pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti prijavitelji koji su davatelji javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom. U tom kontekstu, obraća nam se trgovačko društvo (d.o.o.) za gospodarenje otpadom koje je osnovano od strane jedinica lokalne i regionalne samouprave i upravlja Centrom za gospodarenje otpadom županijskog značaja. Otpad se u Centar predaje direktno ili putem pretovarnih stanica, ovisno o praksi JLS-ova na terenu.	Prihvatljivost Prijavitelja za davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada definirana je u točki 2.1. Poziva prema kojem Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici, koji su temeljem Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/21 i 142/23, u daljnjem tekstu: ZGO) davatelji javne usluge skupljanja komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj i posjeduju Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge ili koncesije za javnu uslugu za područje pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Molimo pogledati odgovor na pitanje pod rednim brojem 5.	Prihvatljivost Prijavitelja



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	Molimo Vas za potvrdu – može li takvo društvo, koje upravlja CGO-om i bavi se obradom otpada, biti prihvatljiv prijavitelj u okviru ovog Javnog poziva?		
12	1. U Pozivu za dodjelu sredstava u poglavlju 2.4. Prihvatljivost troškova točka 4. glasi: 4. Troškovi projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova do iznosa najvišeg prihvatljivog troška u iznosu do 1% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje Obzirom da su stvarni troškovi stručnog nadzora nad radovima veći od 1% od vrijednosti troškova za radove/opremu da li je moguće upisati realan odnosno veći iznos troškova nadzora opisanog navedenom točkom 4. u Prijavni obrazac. Ili se tih 1% odnosi samo na koordinatora zaštite na radu, a ne i na ukupan trošak nadzora ? 2. Vezano za isto poglavlje u točki 14. se navodi troškovnik u tabličnom .xlsx formatu, pitanje da li je prihvatljiv troškovnik sa cijenama iz 2022. godine u HRK i dodatno isti troškovnik u EUR prema fiksnom tečaju konverzije ? Napominjemo da ćemo kroz postupak javnog nadmetanja dobiti realnu tržišnu cijenu u trenutku provedbe nadmetanja.	Ad1) Moguće je upisati realan trošak nadzora. Nadalje, prema uvjetima Poziva prihvatljivi troškovi projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova iznose maksimalno do 1% ukupno prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje. Navedeno ograničenje se odnosi na ukupni trošak nadzora koje obuhvaća trošak projektantskog nadzora, stručnog nadzora građenja te koordinacija zaštite na radu. Ad2) moguće je priložiti troškovnik sa prikazom cijena u HRK i u EUR prema tečaju konverzije (1€=7,5345 HRK) ako je troškovnik usklađen s glavnim projektom koji je zadovoljava uvjete ovog Poziva. Napominjemo da s obzirom na stalni napredak tehnologije FN modula (učinkovitost) predlažemo da priložite troškovnik koji će što vjernije prikazati trenutnu situaciju.	Prihvatljivost troškova



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
13	3. U obrascu 3. Skupna izjava prijavitelja u retku 36 postavljeno je pitanje: Poduzećem Prijavitelja, izravno ili neizravno, zajedno ili samostalno, upravlja jedno ili više tijela javne vlasti s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava: Ukoliko u ćeliju iz padajućeg izbornika odaberemo DA u retku 38 pojavi se tekst Vaše poduzeće ima status Velikog poduzeća, a naše poduzeće ulazi u kategoriju srednjih poduzeća, pitanje je koju ponuđenu opciju trebamo odabrati „DA“, „NE“ ili „-“,	Sukladno Pozivu, ako Prijavitelj, izravno ili neizravno, zajedno ili samostalno, upravlja jedno ili više tijela javne vlasti s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava tada on spada u veliko poduzeće sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora. U tom slučaju je potrebno odabrati "DA"	Prihvatljivost Prijavitelja
14	Molimo Vas za pojašnjenje da li se pod pojmom „referentne godišnje potrošnje“ može obuhvatiti potrošnja isključivo jednog obračunskog mjernog mjesta ili više obračunskih mjernih mjesta na kojemu (kojima) se planira (planiraju) izgraditi sunčane elektrane? Navedena obračunska mjerna mjesta sukladno definiciji iz Poziva nazivala bi se Lokacija. Da li je pod pojmom “referentna godišnja potrošnja” dopušteno uključiti potrošnju ostalih obračunskih mjernih mjesta na kojima se ne planira izgradnja sunčane elektrane ili je ta obračunska mjerna mjesta potrebno izbaciti iz obuhvata i ne mogu se pribrajati referentnoj potrošnji električne energije tj. za ista je potrebno planirati zasebne prijave na ovaj poziv?	Prema uvjetima Poziva referentna godišnja potrošnja može obuhvatiti više obračunskih mjernih mjesta na kojima se planira ugradnja FN elektrana. Također, u referentnu godišnju potrošnju je dozvoljeno uključiti potrošnju više obračunskih mjernih mjesta na kojima se ne planira izgradnja sunčane elektrane. Pri tome ističemo da je dozvoljeno uključiti u referentnu potrošnju lokacije u smislu ovog Poziva i potrošnju ostalih obračunskih mjernih mjesta na kojima se ne planira ugradnja FN elektrane (i trenutno nemaju mogućnost predaje električne energije u mrežu).	Prihvatljivost Projekta



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
		U slučaju da prema elektroenergetskoj suglasnosti ne postoji mogućnost predaje proizvedene električne energije u mrežu za određeno obračunsko mjerno mjesto, a na istom se planira ugradnja FN elektrane, potrebno je obračunsko mjerno mjesto prijaviti kao zasebnu lokaciju odnosno prijavu u smislu ovog Poziva.	
15	"Može li se uzeti neka druga godina (primjerice 2023. godina) kao referentna? S druge strane, kod jednog od potencijalnih prijavitelja (javni pružatelj komunalnih usluga) imamo situaciju da je nekoliko obračunskih mjernih mjesta pušteno u rad sredinom 2024. godine te se od tada spomenuta obračunska mjerna kontinuirano koriste za preuzimanje električne energije iz mreže. Zbog činjenice da u 2024. godini ova obračunska mjerna mjesta nisu bila u pogonu cijele godine, uzimajući istu godinu kao referentnu ne bismo imali točne podatke o potrošnji koja će biti u daljnjim godinama kada će se zapravo planirana sunčana elektrana koristiti (nakon završetka gradnje). Ima li nekog načina (i koji točno) da se ovaj problem mitigira tj. da na neki način prijavitelj definira buduću potrošnju na obračunskim mjernim mjestima koja bi se trebala uzeti kao referentna? "	Prema uvjetima Poziva referentnu godišnju potrošnju isporučene električne energije, navedenu u Glavnom projektu, potrebno je prikazati prema ispisu potrošnje s obračunskog mjernog mjesta ili više obračunskih mjernih mjesta na lokaciji provedbe projekta za 2024. godinu. Prema tome, nije dozvoljeno modeliranje potrošnje energije na temelju projekcija već na temelju mjerenja za 2024. godinu kao što je definirano uvjetima ovog Poziva.	Prihvatljivost Projekta
16	Naše konkretno pitanje je, da li se kod izgradnje sunčane elektrane na nadstrešnici na parkiralištu (ili primjerice vodocrpilištu) mora dokazivati legalnost budući da se	Prema uvjetima Poziva projekt se mora provoditi na zemljištu ili postojećoj građevini. Postojeća građevina u smislu Poziva je ona izgrađena	Obvezna dokumentacija



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	radi o zemljištu, a ne o konkretnoj građevini odnosno da se temeljem Zakona o prostornom uređenju na česticama infrastrukturnih građevina mogu graditi sunčane elektrane temeljem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Da li je u tim slučajevima dovoljna potvrda Glavnog projekta od strane HEP-a?	temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena. Prema tome, ne ulazeći u ostale odredbe ovog Poziva, ako se provedbom projekta planira ugradnja integrirane FN elektrane na građevini (nadstrešnici) tada građevina mora biti izgrađena i postojeća u smislu ovog Poziva. Nadstrešnica je zakonom o gradnji određena kao građevina i istim je zakonom (i pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) određen postupak gradnje nadstrešnice te koji su dokumenti potrebni u odnosu na veličinu iste. U slučaju gradnje neintegriranih FN elektrana nije potrebno dostavljati važeći dokaz da je građevina na koju se ugrađuje FN elektrana izgrađena prema Zakonu o gradnji ili koja je prema navedenom ili posebnom zakonu s njom izjednačena (točka 9. Obvezne dokumentacije poziva).	
17	Na stranici 14 u poglavlju 2.4 Prihvatljivost troška definiran je maksimalan iznos prihvatljivih troškova za izvođenje radova i/ili opremanje, ali i konkretan opis što je sve prihvatljivo. Naše konkretno pitanje je, da li je izgradnja sunčane elektrane na nadstrešnici tj. financiranje i sunčane elektrane i nadstrešnice koja	Prema uvjetima Poziva trošak izgradnje nadstrešnice nije prihvatljiv trošak. U trenutku prijave nadstrešnica mora biti postojeća u smislu ovog Poziva (već izgrađena prema Zakonu o gradnji). Podkonstrukcija FN elektrane koja se ugrađuje na postojeću građevinu ili zemljište je	Obvezna dokumentacija



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	predstavlja podkonstrukciju same sunčane elektrane prihvatljiv trošak ovim pozivom?	prihvatljiva ako je funkcija tog građevnog elementa isključivo konstrukcija na koju se veže FN elektrana.	
18	"Na stranici 14, u poglavlju 2.3 Prihvatljivost projektnih aktivnosti navedeno je: A2. Postavljanje sustava za skladištenje električne energije (baterije) na lokaciji OIE elektrane (iza mjernog mjesta), samo uz provođenje aktivnosti pod brojem A1, pri čemu sustav za skladištenje električne energije godišnje apsorbira najmanje 75 % svoje energije iz izravno povezane opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora Molimo Vas za pojašnjenje formulacije ""apsorbira najmanje 75% svoje energije i izravno povezane opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora". Da li navedeno znači da nije dozvoljeno punjenje baterije iz mreže u iznosu većem od 25% svojeg kapaciteta?"	Prema uvjetima Poziva određeno je da godišnje nije dozvoljeno punjenje baterije u iznosu većem od 25% njenog kapaciteta iz mreže ili drugim izvorima energije koji nisu OIE. Detaljan odgovor je moguć jedino uvidom u konkretnu projektnu dokumentaciju.	Opće informacije
19	"sukladno uputi iz Poziva za dodjelu sredstava referentni broj: MF-2025-1-1 molimo pojašnjenje u vezi točke 3.2.Obavezna dokumentacije, pod rednim brojem 11, kojom se traži suglasnost vlasnika ili suvlasnika za provođenje Projekta ili drugi odgovarajući dokument kojim se nedvojbeno može utvrditi da Prijavitelj ima pravo (npr.pravo građenja, pravo zakupa i sl.) provedbe Projekta kada Prijavitelj nije vlasnik ili isključivi vlasnik građevine/zemljišta na kjoj se provodi Projekt. (Ako je vlasnik ili suvlasnik RH..... suglasnost za provođenje	Sukladno s točkom 3.2. Poziva potrebno je zatražiti suglasnost vlasnika za provedbu Projekta ako je vlasnik ili suvlasnik RH, a suglasnost za provođenje Projekta u ime RH izdaje nadležno tijelo sukladno odredbama Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 155/23) i samo ako je sukladno odredbama istog	Obvezna dokumentacija



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	Projekta u ime RH izdaje nadležno tijelo sukladno odredbama Zakona o upravljanju nekreninama i pokretninama u vlasništvu RH (NN 155/23).....) Da li je kod zemljišno knjižnog upisa : javno vodno dobro u općoj uporabi vlasništvo REPUBLIKA HRVATSKA - upravlja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. Ulica Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB: 54189804734, potrebna suglasnost navedena pod točkom 3.2. Obvezne dokumentacije, pod 11. i čiji suglasnost bi konkretno trebali dobiti? Naime, obrazac nudi samo tri mogućnosti: vlasnik, suvlasnik, nije vlasnik/je korisnik, pa ne znamo koju opciju odabrati obzirom na specifičnost upisa sukladno odredbi čl.14. Zakona o vodama (NN 66/29 , 84/21 i 47/23)."	Zakona primjenjivo na podneseni projektni prijedlog.	
20	"možete li nam pojasniti na što se odnosi stavka 5 tablice 2 poziva za dodjelu sredstava modernizacijskog fonda. Naime prijavljujemo se za fotonaponsku elektranu pa nam nije jasno što je Pokazatelj dodatna instalirana snaga za proizvodnju električne energije (npr. Glavni projekt u kojem je uz fotonapon predviđena još i vjetroelektrana, hidroenergija, termalne vode, vodik i sl.) ili se to odnosi na nešto drugo."	Tablica 5. Poziva se odnosi na pokazatelje koji se u okviru odobrenog Programa ulaganja moraju dostavljati Europskoj komisiji u okviru Godišnje izvješća i slijedom čega čini sastavni dio ovog Poziva. Navedeni pokazatelji su smjernice za definiranje Glavnog projekta, Izvješća o napretku projekta i Izvješća o provedenom stručnom nadzoru jer su navedeni dokumenti izvor provjere.	Opće informacije



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
21	Sukladno objavljenoj dokumentaciji Poziva MF-2025-1-1 zanima nas je li Projekt prihvatljiv ako planiramo proizvoditi energiju sa više mjernih mjesta (više udaljenih lokacija ali su sve upisane pod istim OIBom) a koristiti je na način da se ona dijeli unutar našeg poslovnog subjekta. Naime, Prema važećem zakonodavnom okviru Republike Hrvatske, zbrajanje energije proizvedene iz više solarnih elektrana koje se nalaze na različitim mjernim mjestima (lokacijama) nije automatski dopušteno, osim u vrlo specifičnim slučajevima koji su jasno propisani Zakonom o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji. Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, članak 51. stavak 1. točka 6., jasno je propisano da: - „krajnji kupac s vlastitom proizvodnjom ili korisnik postrojenja za samoopskrbu isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg kupuje električnu energiju od opskrbljivača...” To znači da se proizvodnja i potrošnja električne energije, kao i obračun viškova, vrši isključivo po pojedinom obračunskom mjernom mjestu. Svako mjerno	Sukladno uvjetima Poziva, proizvodnja električne energije iz OIE na lokaciji mora biti za vlastite potrebe na način kako je definirano u točki 2.3. Poziva. Nadalje, jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama. Lokacija je definirana u točki 2.2. Poziva. Ako su zadovoljeni uvjeti Poziva te zakonski i tehnički uvjeti sukladno pozitivnim pravnim propisima, projekt se može smatrati prihvatljivim. Molimo vidjeti odgovor pod rednim brojevima 1. i 14.	Prihvatljivost Projekta



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	mjesto se tretira zasebno, a zbrajanje energije s više mjernih mjesta nije predviđeno kao standardna praksa. Jedini izuzetak koji omogućuje određeni oblik zajedničkog obračuna i dijeljenja energije među više korisnika i/ili lokacija nalazi se u članku 52. istog zakona, koji uređuje tzv. „zajednice obnovljive energije“. Prema članku 52. stavak 2. točka 2.: - „Zajednice obnovljive energije imaju pravo dijeliti, unutar zajednice obnovljive energije, obnovljivu energiju koja je proizvedena u proizvodnim jedinicama u vlasništvu te zajednice obnovljive energije...” Ovo znači da ako više lokacija (npr. više poslovnih objekata ili zgrada) pripada istoj zajednici obnovljive energije, tada je moguće dijeliti proizvedenu energiju unutar te zajednice, pod uvjetom da su ispunjeni svi zakonski i tehnički uvjeti.		
22	na otvoreni Javni poziv za Vodne isporučitelje planiramo prijaviti neintegriranu fotonaponsku elektranu za koju je izrađeno Idejno rješenje, elaborat zaštite okoliša, dobiveno Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i izrađena radna verzija Glavnog projekta. U HEP je predan zahtjev za EOTRP pa nam se pojavio problem jer HEP neće dozvoliti predaju u mrežu viška	Sukladno pozitivnim pravnim propisima iz područja zaštite okoliša potrebno je Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije podnijeti zahtjev za mišljenjem o potrebi provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata sunčane elektrane.	Obvezna dokumentacija



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	električne energije a što je bilo predviđeno Idejnim i Glavnim projektom. Zbog novih okolnosti, ograničenja HEP-a, bilo bi racionalno smanjiti snagu elektrane kako elektrana ne bi bila predimenzionirana pa nas zanima Vaše mišljenje da li ako smanjimo snagu elektranu za cca 20% moramo ponovno proći postupak u Ministarstvu zaštite okoliša (postupak traje šest mjeseci i više) ili izdano Rješenje vrijedi i za manju elektranu jer će utjecaj na okoliš biti isti odnosno manji. Molimo žuran odgovor jer ne bi htjeli propustiti prijavu za nas značajnog projekta ili doći u situaciju da zbog izmjene dokumentacije natječaj bude zatvoren zbog utrošenih alociranih sredstava po ovom Javnom pozivu.	Uz zahtjev je potrebno priložiti Idejni projekt odnosno drugu odgovarajuću dokumentaciju koja sadrži podatke o obilježjima zahvata značajnim za donošenje traženog mišljenja, tj. usporedbu nove varijante zahvata i varijante zahvata temeljem koje je proveden postupak ocjene i doneseno rješenje.	
23	u nastavku šaljemo dva upita vezana uz Poziv za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda „Proizvodnja električne energije iz fotonaponske elektrane za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada“ -Referentni broj: MF-2025-1-1 PITANJE 1 Prema čl. 12. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) propisano je da su jedini osnivači javnog isporučitelja vodnih usluga jedinice lokalne samouprave pa su tako i	Sukladno Programu dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada temeljem kojeg je raspisan ovaj Poziv definirano je da ako Prijavitelj, izravno ili neizravno, zajedno ili samostalno, upravlja jedno ili više tijela javne vlasti s 25 % ili više kapitala ili glasačkih prava tada on spada u veliko	Prihvatljivost Prijavitelja



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	osnivači Vodovod grada Vukovara d.o.o. u 100% udjelu jedinice lokalne samouprave. Prema Zakonu o računovodstvu Vodovod grada Vukovara d.o.o. spada u srednja poduzeća, ali ispunjavanjem Skupne izjave (Obrazac 3) kad navedemo da smo u preko 25% vlasništvu JLS-a, tablica nas automatski prebacuje da smo veliko poduzeće te nam se time i smanjuje postotak mogućeg sufinanciranja. Prema toj izjavi proizlazi da bi svi javni isporučitelji vodnih usluga pripali u razred sufinanciranja za veliko poduzeće. S obzirom da su u pozivu za dodjelu sredstava u poglavlju 1.2 u tablici broj 3. Maksimalni intenzitet potpore navedene kategorije poduzeća i moguća visina sufinanciranja za javne isporučitelje vodnih usluga u tri razreda, nije nam jasno primjenjuje li se obveza popunjavanja skupne izjave na javne isporučitelje vodnih usluga? Napominjemo da smo kod prijave za projekt NPOO bili izuzeti od ispunjavanja skupne izjave:	poduzeće sukladno Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) 651/2014 o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora. U tom slučaju je potrebno odabrati "DA" u Skupnoj izjavi. Molimo vidjeti odgovor pod rednim brojem 13.	
24	PITANJE 2 U pozivu za dodjelu sredstava je naznačena mogućnost većeg broja prijava na različitim lokacijama. Je li moguće da mi kao jedan javni isporučitelj (jedan OIB) prijavimo tri projektna prijedloga s obzirom da se radi o fizički razdvojenim lokacijama odnosno katastarski, troškovno i prema obračunskim mjestima su razdvojeni? U pitanju bi bile tri prijave (na jednoj prijavi	Sukladno uvjetima Poziva, proizvodnja električne energije iz OIE na lokaciji mora biti za vlastite potrebe na način kako je definirano u točki 2.3. Poziva. Nadalje, jedan Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može podnijeti jedan ili više projektnih prijedloga pod uvjetom da je riječ o razdvojenim projektnim prijedlozima koji se temelje na međusobno	Podnošenje projektnog prijedloga



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	1 lokacija, na drugoj prijavi 3 lokacije i na trećoj prijavi 1 lokacija).	razdvojenim prihvatljivim troškovima i dokumentaciji te se provode na razdvojenim lokacijama koja je definirana u točki 2.2. Poziva. Prema tome, uz prethodno ispunjavanje svih drugih odredbi Poziva, možete prijaviti više projektnih prijedloga koji će se sastojati od jednog ili više obračunskih mjernih mjesta. Molimo vidjeti odgovor pod rednim brojevima 1. i 14.	
25	molimo pojašnjenje sljedećeg: Prijavitelj posjeduje više obračunskih mjernih mjesta (OMM), međusobno disperziranih, no sva su u njegovom vlasništvu - povezana s istim OIB-om. Svaka od tih lokacija predviđena je za izgradnju zasebne fotonaponske elektrane (FNE). Molimo Vas da potvrdite: - Mogu li se za svaku pojedinu lokaciju izgradnje FNE podnijeti zasebni glavni projekti, ili je nužno objediniti sve lokacije, odnosno OMM, u jedan jedinstveni glavni projekt, iako se radi o fizički odvojenim sustavima FNE? Napominjemo da su sve lokacije u vlasništvu istog Prijavitelja.	Uz prethodno ispunjavanje svih drugih odredbi Poziva, možete prijaviti više projektnih prijedloga koji će se sastojati od jednog ili više obračunskih mjernih mjesta ili jedan projektni prijedlog koji se može sastojati od jednog ili više obračunskih mjernih mjesta. Molimo vidjeti odgovor pod rednim brojem 1., 14. i 24.	Prihvatljivost Projekta
26	Šaljemo pitanje u vezi Poziva za dodjelu sredstava Modernizacijskog fonda „Proizvodnja električne energije iz fotonaponske elektrane za javne isporučitelje	Prema uvjetima Poziva pod terminom "instalirana snaga" odnosi se na instaliranu snagu fotonaponskih modula, pretvarača (invertera) i	Prihvatljivost projekta



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	vodnih usluga i davatelje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, MF-2025-1-1: Korisnik ima važeću i ishodovanu elektroenergetsku suglasnost na 50kW priključne snage u smjeru predaje prema mreži, a ima priključnu snagu u smjeru preuzimanja iz mreže 200kW. U točki 2.4. Poziva piše da je opravdano izgraditi instaliranu snagu do 50% više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže. Također, u istoj točki stoji i da je opravdan i sustav za nadzor i upravljanje radom (snagom) FN elektrane. Smatra li se termin „instalirana snaga“ snaga fotonaponskih modula u kWp ili je to izlazna snaga izmjenjivača u kW? Je li, dakle, prema navedenom opravdano izgraditi FN elektranu (ako zadovoljava sve ostale uvjete propisane Pozivom) od 200kW + 50% odnosno elektranu od 300kW (kWp) koja će biti aktivno limitirana na maksimalnu izlaznu snagu (upravljanje snagom) definiranu elektroenergetskom suglasnosti odnosno u našem slučaju na 50kW? Je li opravdano izgraditi elektranu veće snage od snage ishodovane u EES, ako se u projektu odradi aktivna limitacija snage?	ostalog DC i AC razvoda. Prema tome, u skladu sa uvjetima Poziva prihvatljiv trošak navedene opreme je do iznosa instalirane snage koja je do 50 % više od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže, dok se trošak navedene opreme kojoj je instalirana snaga više od 50 % od priključne snage u smjeru preuzimanja iz mreže smatra neprihvatljivim troškom.	
27	Iz navedenog odgovora još uvijek ne možemo sa sigurnošću utvrditi da li je potrebna suglasnost vlasnika nekretnine ili nije pogotovo u odnosu na odredbe članka 3. i čl.27.cit. Zakona koje navodimo u nastavku. Članak 3 cit. Zakona glasi:	Zakonom o vodama (narodne novine, br. 66/19, 84/21 i 47/23) definirano je člankom 16. stavkom 3. da javim vodnim dobrom iz članka 9. stavka 1. točke 4. istoga Zakona (prostor na kojem je izvorište vode za ljudsku potrošnju potreban za njegovu fizičku zaštitu i prostor na kojem je	Obvezna dokumentacija



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	Iznimke Članak 3. (1) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske kojima Ministarstvo upravlja na temelju zakona kojim se uređuje stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima, zakona kojim se uređuju područja posebne državne skrbi i podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona. (2) Ovaj se Zakon ne primjenjuje na imovinu Republike Hrvatske kojom, prema posebnim propisima, upravljaju druga tijela Republike Hrvatske ili pravne osobe kojima je ona član ili osnivač. Suglasnost za prijavu na natječaj projekata koji se financiraju iz fondova Europske unije Članak 27. (1) Nadležno tijelo daje prethodnu suglasnost trećim osobama javnog prava u postupku prijave projekata na natječaj koji se financiraju iz fondova Europske unije ili nacionalnih fondova, a koji projekti se planiraju na nekretninama u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva, osim ako je davanje suglasnosti na temelju posebnog propisa u djelokrugu drugog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima. (2) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka ne može se izdati ako na nekretnini koja je predmet zahtjeva nije	izvorište, izdašnosti najmanje 10m3 dnevno) upravlja javni isporučitelj vodnih usluga. Prema uputi Uprave za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije nije potrebna suglasnost Republike Hrvatske za projekte koji se provode na javnom vodnom dobru kako je prethodno definirano.	



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	uspostavljeno vlasništvo Republike Hrvatske, ili ako je u tijeku postupak po zahtjevu za povrat imovine sukladno zakonu kojim se uređuje određivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ili ako je u tijeku drugi imovinskopравни spor vezan za vlasništvo nekretnine te ako projekt koji se planira realizirati na nekretnini nije usklađen s prostornoplanskom dokumentacijom. (3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kada je nositelj projekta na nekretnini u vlasništvu ili suvlasništvu Republike Hrvatske nadležno tijelo kojem su sukladno odredbama ovoga Zakona povjereni poslovi upravljanja navedenom nekretninom, isto je ovlašteno prijaviti projekt na natječaj koji se financira iz fondova Europske unije, državnog proračuna Republike Hrvatske ili drugih izvora, bez prethodne suglasnosti, a pod uvjetima iz stavka 2. ovoga članka. (4) Nositelji projekata iz stavka 1. ovoga članka uz zahtjev za izdavanje suglasnosti obvezni su dostaviti obrazloženje i sažetak projekta. (5) O izdanim suglasnostima iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo vodi posebnu evidenciju te o izdanim suglasnostima obavještava Ministarstvo u roku od osam dana od dana izdavanja suglasnosti.		
28	"vezano uz Poziv za dodjelu sredstava ""Proizvodnja električne energije iz fotonaponske elektrane za javne isporučitelje vodnih usluga i davatelje javne usluge	Sukladno uvjetima Poziva, proizvodnja električne energije iz OIE na lokaciji mora biti za vlastite	Podnošenje projektnog prijedloga



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	sakupljanja komunalnog otpada"" (referentni broj: MF-2025-1-1), molimo pojašnjenje u vezi s definiranjem „lokacije“ u kontekstu podnošenja projektnih prijedloga. Planiramo izgradnju fotonaponskih elektrana na pet fizički međusobno udaljenih lokacija, koje se nalaze na pet različitih katastarskih čestica, na pet različitih adresa, svaka sa zasebnim obračunskim mjernim mjestom. Sve lokacije su u vlasništvu prijavitelja (isti OIB), no nisu katastarski ni energetski povezane, te se radi o potpuno zasebnim infrastrukturnim cjelinama. Sukladno uvjetima Poziva, molimo uputu i odgovor: Je li za navedeni slučaj potrebno podnijeti pet zasebnih projektnih prijedloga – po jedan za svaku od navedenih lokacija – ili je moguće podnijeti jedan objedinjeni projektni prijedlog koji bi obuhvaćao svih pet fizički i katastarski razdvojenih lokacija?"	potrebe na način kako je definirano u točki 2.3. Poziva. Prema tome, ako zadovoljavate sve druge uvjete ovog Poziva, možete podnijeti pet zasebnih projektnih prijedloga ili više projektnih prijedloga za jedno ili više OMM-a. Naglašavamo da je potrebno uzeti u obzir uvjet Poziva vezano za proizvodnju za vlastite potrebe bez obzira radi li se o jednoj prijavi sa pet OMM ili više prijava sa jednim OMM-om. Molimo vidjeti odgovor pod rednim brojevima 1. i 14.	
29	Molio bih sljedeća pojašnjenja: 1. Poglavlje 3.2 Obvezna dokumentacija Pod točkom 14, gore navedenog naslova traži se dostava troškovnika opreme, radova i usluga s naznačenim jediničnim cijenama s rekapitulacijom troškova za lokaciju provedbe projekta Dali pod tom točkom smatrate dostavu troškovnika sa projektantskim cijenama (procjenama) s obzirom da	Moguće je dostaviti troškovnik sa projektantskim cijenama. Potrebno je obavezno dostaviti troškovnik sa iskazanim jediničnim cijenama i količinama.	Obvezna dokumentacija



RB.	UPIT	ODGOVOR	KATEGORIJA
	nabava za radove i usluge nije pokrenuta? Dali je potrebno prilagati troškovnik ili procjene troškova?		
30	2. Može li javni isporučitelj vodnih usluga predati dvije odvojene prijave na dodjelu bespovratnih sredstava? Naime Vodoopskrba i odvodnje Zaprešić d.o.o. je u postupku izrade glavnih projekata fotonaponske elektrane na dvije različite lokacije, prilikom čega je na jednoj lokaciji glavni projekt završen te su ishođene Potvrde na glavni projekt, dok smo na drugoj lokaciji u fazi izrade projektne dokumentacije.	Molimo vidjeti odgovor pod rednim brojem 28.	Podnošenje projektnog prijedloga