



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 13717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-02/18-45/10

URBROJ: 517-03-1-3-1-19-5

Zagreb, ---- siječanj 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), a u vezi članka 35. stavka 3. i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, broj 8/14 i 5/18), po zahtjevu operatera, HEP – Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, u postupku izmjene i dopune uvjeta rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE Rijeka u Kostreni, Šetalište Kostrenskih pomoraca 80, donosi

RJEŠENJE
O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE
- N A C R T -

I. Uvjeti iz izreke II. rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje TE Rijeka u Kostreni, KLASA: UP/I 351-03/12-02/70, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-47 od 24. kolovoza 2015. godine mijenjaju se u točki II. izreke ovog rješenja kako slijedi:

II.1. U Knjizi uvjeta, točka 2. GRANIČNE VRIJEDNOSTI EMISIJE, 2.1.1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak bloka 800 MW_t (ispust Z1) su slijedeće: Tablica 7: GVE bloka 320 MW_e ukida se i istovremeno se rješava:

2.1.1. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak bloka 320 MW_e, toplinske snage goriva 800 MW_{tg} na glavnom dimnjaku - ispust Z1 su slijedeće:

Tablica 7: GVE bloka 320 MW_e:

TE Rijeka	Gorivo i toplinska snaga bloka	Emisije u zrak	GVE (mg/m ³)	
		polutant	od 1.1.2016. do 31.12.2023. s odobrenjem izuzeća	od 1.1.2024.
Glavni dimnjak bloka 320 MW _e – ispust - Z1	Loživo ulje 800 MW _{tg}	CO	50	50
		SO ₂	400	150
		NOx	400	100
		Krute čestice	50	10

(LCP, NRT poglavlja 10.14., 10.15. i 10.16. koja uzimaju u obzir posebni propis – Uredbu o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, „Narodne novine“, broj 87/17)

III. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

IV. Ovo rješenje se upisuje u Očevidnik okolišnih dozvola.

Obrazloženje

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu Ministarstvo) izdalo je 24. kolovoza 2015. godine Rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeće postrojenje Termoelektrana Rijeka (TE Rijeka) iz Rijeke, KLASA: UP/I 351-03/12-02/70, URBROJ: 517-06-2-2-1-15-47 operatera HEP proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37.

Operater je 18. listopada 2018. godine podnio Ministarstvu Zahtjev, KLASA: UP/I 351-02/18-45/10, URBROJ: 378-18-1 za izmjenu uvjeta u Rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, za postojeće postrojenje TE Rijeka iz Rijeke, te predložio izuzeće zbog ograničenog vijeka trajanja uređaja za loženje (parnog kotla) za razdoblje od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2023. od obveze postizanja graničnih vrijednosti emisije za CO, SO₂, NO_x i krute čestice na ispustu Z1.

Ministarstvo je informacijom, KLASA: UP/I 351-02/18-45/10, URBROJ: 517-03-1-3-1-18-2 od 30. listopada 2018. godine obavijestilo javnost o namjeravanoj izmjeni okolišne dozvole.

Uvidom u dostavljeni zahtjev Ministarstvo nalazi da se od sastavnica okoliša mijenjaju uvjeti vezani za praćenje emisija u zrak, te je u skladu s odredbama članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 22. stavka 2. Uredbe, dostavljeni zahtjev uputilo Službi za zaštitu zraka tla i od svjetlosnog onečišćenja ovog Ministarstva. Služba za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja dostavilo je dana 21. siječnja 2016. godine, KLASA: 351-03/15-04/1217, URBROJ: 517-06-1-1-2-16-3 te 28. prosinca 2018. godine, KLASA: UP/I 351-02/ 18-45/10, URBROJ: 517-04-2-19-4 očitovanje u kojem se navodi da se može odobriti predmetno izuzeće. Naime, operater u skladu s Međunarodnim ugovorom – Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, broj 2/2012 od 28. ožujka 2012.) koristi prijelazno razdoblje za usklađivanje, u kojem su do 31. prosinca 2017. godine propisane blaže vrijednosti graničnih vrijednosti emisija (GVE) kada se koristi

tekuće gorivo (loživo ulje – LU) za CO, SO₂, NO_x i krute čestice na ispustu Z1. A rok od 1. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2023. godine odobrava se temeljem članka 103. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 87/17) kojim se prenose odredbe članka 33. DIR 2010/75/EU o industrijskim emisijama (IED DIR) od 24. studenog 2010. godine.

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene uvjeta u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o okolišnoj dozvoli te posebnih propisa za sastavnicu zaštite zraka te se može pristupiti izradi nacrtu rješenja.

Točka I. i II. izreke temelji se na odredbama članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka III. i IV. izreke rješenja temelji se na odredbama članka 18. stavka 2. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog судu u Rijeci, Erazma Barčića 3, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom судu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu propisanom Zakonom o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16).