



P/8124433

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-02/24-45/13

URBROJ: 517-04-1-3-2-25-5

Zagreb, 19. ožujka 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (OIB:59951999361) na temelju članka 97. stavka 1. i članka 110. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 22. i 23. Uredbe o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14 i 5/18), po zahtjevu operatera HEP – Proizvodnja d.o.o. iz Zagreba (OIB:09518585079), Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, u postupku izmjene i/ili dopune uvjeta okolišne dozvole za postojeće postrojenje TE – TO Osijek, donosi

RJEŠENJE
O IZMJENI I DOPUNI UVJETA OKOLIŠNE DOZVOLE
-NACRT-

I. Knjiga uvjeta iz točke I. Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/71, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-43 od 10. travnja 2014. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/15-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-14 od 19. veljače 2016. godine, Rješenja o izmjeni i dopuni rješenja, KLASA: UP/I-351-03/16-02/57, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-6 od 31. siječnja 2017. godine i Rješenja o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-02/19-45/09, URBROJ: 517-05-1-3-2-24-40 od 16. kolovoza 2024. godine za postojeće postrojenje TE-TO Osijek operatera HEP – Proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, mijenja se i glasi :

- Uvjet 1.4.9. mijenja se i glasi:

„1.4.9. Na ispustu BE-TO (ispust Z5) u razdoblju izuzeća od 1.1.2025. do 31.12.2026. povremeno, jedanput godišnje s razmakom od 12 mjeseci između mjerenja mjeriti emisiju krutih čestica, SO₂, CO i NO_x. Nakon 1.1.2027. povremeno, jednom u dvije godine u razmacima ne kraćim od 12 mjeseci mjeriti emisiju krutih čestica, CO i NO_x. Rezultate mjerenja dostaviti Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, Upravi za klimatsku tranziciju u roku od 30 dana od dana mjerenja. Razmak između dva mjerenja ne smije biti manji od 12 mjeseci.

(Sukladno Rješenju Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva o pravu na izuzeće od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija, UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-2 od 10. siječnja 2025. godine).“

- Uvjet 2.1.4. mijenja se i glasi:

„2.1.4. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak BE-TO (ispust Z5):

Tablica 11. GVE BE-TO

Red. br.	Drvena sječka*		od 1.1.2025.	od 1.1.2027.
1.	Krute čestice	mg/m ³	150	50
2.	SO ₂	mg/m ³	2000	-
3.	CO	mg/m ³	500	-
4.	NO _x	mg/m ³	500	650

*Nepreporučena drvena sječka

Granične vrijednosti emisija iskazane su masenom koncentracijom onečišćujućih tvari u suhom otpadnom plinu temperature 273,15 K i tlaka 101,3 kPa uz volumni dio kisika 11% za drvo i biomasu od 1.1.2025., odnosno 6% kisika od 1.1.2027. (Posebni propis – Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21)).

(Sukladno Rješenju Uprave za klimatske aktivnosti Ministarstva o pravu na izuzeće od obveze usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija, UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-2 od 10. siječnja 2025.).“

- II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.
- III. Ovo Rješenje upisuje se u Očevidnik okolišnih dozvola.

Obrazloženje

Operater HEP – Proizvodnja d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 37, podnio je 28. studenoga 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za izmjenom i dopunom uvjeta okolišne dozvole određenima Rješenjem o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, KLASA: UP/I-351-03/12-02/71, URBROJ: 517-06-2-2-1-14-43 od 10. travnja 2014. godine, Rješenjem o izmjeni i dopuni okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-03/15-02/60, URBROJ: 517-06-2-2-1-16-14 od 19. veljače 2016. godine, Rješenjem o izmjeni i dopuni rješenja, KLASA: UP/I-351-03/16-02/57, URBROJ: 517-06-2-2-1-17-6 od 31. siječnja 2017. godine i Rješenjem o izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole, KLASA: UP/I-351-02/19-45/09, URBROJ: 517-05-1-3-2-24-40 od 16. kolovoza 2024. godine za postrojenje TE-TO Osijek.

Izmjene koje se predlažu odnose se na izmjenom u dijelu uvjeta 2.1.4., tablici 11. Granične vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak pogonske jedinice BE-TO Osijek. Operater u svom zahtjevu traži odobrenje izuzeća od obveze poštivanja graničnih vrijednosti emisija propisanih uvjetom 2.1.4. okolišne dozvole za pogon BE-TO Osijek do 31. prosinca 2026. godine temeljem odredbi članka 101. Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora („Narodne novine“, broj 42/21) (dalje u tekstu: Uredba o

GVE). U razdoblju do 31. prosinca 2026. godine predlaže se poštivanje graničnih vrijednosti emisija koje su propisane Prilogom 12. stavkom 1. Uredbe o GVE.

O zahtjevu je na propisani način informirana javnost i zainteresirana javnost objavom informacije, KLASA: UP/I-351-02/24-45/13, URBROJ: 517-05-1-3-2-24-3 od 6. prosinca 2024. godine na internetskim stranicama Ministarstva.

U skladu s odredbama članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli, Ministarstvo je od Uprave za klimatsku tranziciju zatražilo odluku o odobrenju izuzeća temeljem odredbi Uredbe o GVE te mišljenje na prijedlog izmjene uvjeta okolišne dozvole prema prijedlogu operatera za pogonsku jedinicu BE-TO Osijek.

Uprava za klimatsku tranziciju dostavila je mišljenje, KLASA: UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-3 od 10. siječnja 2025. godine u prilogu kojeg je dostavila i rješenje Uprave, KLASA: UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-2 od 10. siječnja 2025. godine iz postupka odlučivanja o pravu na izuzeće od obveze poštivanja usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija za pogonsku jedinicu BE-TO Osijek.

Uvidom u navedeno rješenje Uprave za klimatsku tranziciju, KLASA: UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-2 od 10. siječnja 2025. Ministarstvo nalazi da se operateru odobrava izuzeće od obveze poštivanja usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija iz Priloga 12. stavka 2. Uredbe o GVE uz uvjet da se najmanje 50% korisne topline proizvedene u uređaju, izraženo kao petogodišnji pomični prosjek, isporučuje u obliku pare ili vruće vode javnoj mreži za isporuku toplinske energije. Izuzeće se sukladno izreci točke II. tog rješenja odobrava za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2026. Prema točki III. izreke tog rješenja odlučeno je da u razdoblju navedenog izuzeća operater je u obvezi poštivanja graničnih vrijednosti emisija onečišćujućih tvari u zrak za srednje uređaje za loženje ulazne toplinske snage veće od 5 MW, koji koriste kruta goriva sukladno Prilogu 12. stavku 1. točki 1. Uredbe o GVE te je prema točki IV. rješenja dužan jedanput godišnje s razmakom od 12 mjeseci između mjerenja izmjeriti emisije onečišćujućih tvari u zrak na ispustu srednjeg uređaja za loženje onečišćujućih tvari za koje su GVE za predmetni uređaj utvrđene u Uredbi o GVE i rezultate mjerenja dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana mjerenja, s time da razmak između dva mjerenja ne smije biti manji od 12 mjeseci.

Nadalje, u dostavljenom mišljenju Uprave za klimatsku tranziciju, KLASA: UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-2 od 10. siječnja 2025. navodi se da je Uprava za klimatsku tranziciju suglasna s predloženom izmjenom uvjeta okolišne dozvole u točki 2.1.4. te na prijedlog operatera u vezi izmjena graničnih vrijednosti emisija nema primjedbi. Nadalje se u mišljenju navodi da učestalost mjerenja za vrijeme trajanja izuzeća u izmjeni i dopuni uvjeta okolišne dozvole za predmetno postrojenje u dijelu pogonske jedinice BE-TO Osijek treba uskladiti s točkom IV. rješenja Uprave za klimatsku tranziciju od 10. siječnja 2025. godine.

Slijedom navedenog, Ministarstvo nalazi da je zahtjev operatera opravdan te su na temelju mišljenja Uprave za klimatsku tranziciju, KLASA: UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-3 od 10. siječnja 2025. godine i rješenja Uprave za klimatsku tranziciju, KLASA: UP/I-351-06/24-01/7, URBROJ: 517-03-3-25-2 od 10. siječnja 2025. godine iz postupka odlučivanja o pravu na izuzeće od obveze poštivanja usklađenosti s graničnim vrijednostima emisija za pogonsku jedinicu BE-TO Osijek izmijeni i dopunjeni uvjeti okolišne dozvole kako je odlučeno u izreci ovog rješenja.

Tijekom ispitnog postupka utvrđeno je da su navedene promjene uvjeta u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša, Uredbe o okolišnoj dozvoli i posebnih propisa – Uredba o GVE te se može pristupiti izradi nacрта rješenja.

Slijedom svega naprijed utvrđenog odlučeno je kao u točki I. izreke ovog Rješenja temeljem članka 110. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 22. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Točka II. izreke Rješenja temelji se na odredbama članka 18. stavka 6. Uredbe o okolišnoj dozvoli.

Točka III. izreke Rješenja temelji se na odredbama članka 119. Zakona o zaštiti okoliša.