

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.  
Uprava Društva

Klasa: 700/23-15/548  
Ur. broj: 3-200-003-02/FR-23-03  
Zagreb, 24. studenog 2023.

**Greenvolt Power Zagreb d.o.o.**

**Gajeva ulica 7**

**10000 Zagreb**

Temeljem članka 17. stavak 6. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21 i 83/23) i članka 10. Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (od 01.09.2023.), a povodom zahtjeva Instituta za elektroprivredu d.d. za izdavanje preliminarnog mišljenja operatora sustava, od 27.10.2023. godine, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. Zagreb, Kupska 4 (dalje: HOPS) izdaje:

**PRELIMINARNO MIŠLJENJE O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČENJA NA PRIJENOSNU MREŽU  
broj 40/23**

Osnovni podaci:

Izrađivač EMP-a	Institut za elektroprivredu d.d., Kupska ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 64870356780
Investitor	Greenvolt Power Zagreb d.o.o., Gajeva ulica 7, 10000 Zagreb, OIB: 26967744699
Vrsta i naziv građevine	SE Dubina
Priključak	Ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV HE Rijeka – Melina (2x jednostruki 110 kV dalekovod) uz izgradnju transformatorske stanice 110/x kV Mavrinci
Nazivni napon na mjestu priključka	110 kV
Priključna snaga u smjeru predaje u prijenosnu mrežu	40 MW
Priključna snaga u smjeru preuzimanja iz prijenosne mreže	50 kW

HOPS d.d. Kupska 4, 10 000 Zagreb, Hrvatska  
UPRAVA DRUŠTVA • Predsjednik Uprave: **Igor Ivanković** • Članovi: **Dejan Liović** • **Darko Belić**  
NADZORNI ODBOR • Predsjednik NO: **Kažimir Vrankić**

IBAN HR97 2340 0091 1101 7745 1 • Privredna banka Zagreb d.d.  
IBAN HR06 2360 0001 1023 8925 7 • Zagrebačka banka d.d.  
Trgovački sud u Zagrebu • MBS 080517105 • OIB 13148821633  
Temeljni kapital u iznosu 4.948.627.300,00 HRK / 656.795.713,05 EUR  
Telefon: +385 1 4545 111  
[www.hops.hr](http://www.hops.hr)



Opcije priključenja:

a)	Priključak u pričuvno 110 kV vodno polje u rasklopno postrojenje 110 kV u buduću TS 110/10(20) kV Mavrinci	
b)	Priključak sistemom uvod/izvod na sjevernu trojku dvosistemskog dalekovoda DV 2x110 kV Melina – HE Rijeka	
c)	Priključak u pričuvno 110 kV vodno polje u rasklopno postrojenje 110 kV u postojeću TS 110/35/10 kV HE Rijeka	
d)	Priključak u pričuvno 110 kV vodno polje u rasklopno postrojenje 110 kV u postojeću TS 220/110/35(20) kV Pehlin	
e)	Ulaz-izlaz na dalekovod 110 kV HE Rijeka – Melina (2x jednostruki 110 kV dalekovod) uz izgradnju transformatorske stanice 110/x kV Mavrinci	*

\*odabrana opcija

Ostalo:

Planirana godina priključenja na prienosnu mrežu: 2026. godina

Rok važenja ovog mišljenja: 6 mjeseci od dana izdavanja, bez mogućnosti produženja.

Dodatni uvjeti:

1. Priključni vod iz odabrane varijante priključka mora biti planiran kao 2x jednostruki 110 kV dalekovod.
2. Potrebno je predvidjeti prostor za dva dodatna vodna polja u novoj TS 110/x kV Mavrinci.
3. Investitor mora, uz prethodnu suglasnost HOPS-a, upisati priključak građevine na prienosnu mrežu u odgovarajuće prostorne planove.
4. Ako se realizira izgradnja TS 110/x kV Mavrinci, priključak građevine će biti definiran kao u opciji a) - pričuvno 110 kV vodno polje u rasklopno postrojenje 110 kV u buduću TS 110/x kV Mavrinci.

Preliminarno mišljenje izdaje se bez obzira na aktualnu i buduću maksimalno moguću snagu prihvata električne energije u prienosnu mrežu, već isključivo sukladno priključnoj snazi zatraženoj u EMP-u, te stoga preliminarnim mišljenjem HOPS podnositelju zahtjeva ne jamči da će priključenje na mrežu, odnosno povećanje priključne snage, biti realizirano sukladno sadržaju podnesenog EMP-a i sadržaju preliminarnog mišljenja prije nego što HOPS dovrši stvaranje tehničkih uvjeta u mreži (STUM) potrebno za priključenje građevine, a koje će biti identificirano u elaboratu optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP).

Bez obzira na izdano preliminarno mišljenje, pristup mreži građevine s punom priključnom snagom bit će podvrgnut operativnim ograničenjima iz članka 11. Pravila o priključenju, sve dok se izgradnjom STUM-a, koji će biti definiran EOTRP-om, ne osiguraju potrebni tehnički uvjeti za prihvata tokova snaga iz građevine na način koji će biti u skladu s tehničkim i sigurnosnim kriterijima iz primjenjivih Mrežnih pravila.

Ovo preliminarno mišljenje izdaje se u svrhu podnošenja iskaza interesa za ishođenje energetskeg odobrenja sukladno članku 17. Zakona o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 111/21 i 83/23) te se u druge svrhe ne može koristiti. Samo na temelju ovog preliminarnog mišljenja ne može se ostvariti priključenje na prijenosnu mrežu.

**Predsjednik Uprave**


dr.sc. Igor Ivanković

**HOPS**

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d.  
Kupsko 4, Zagreb

Dostaviti:

1. Arhiva



Ja, javni bilježnik **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeve ulica 6,  
potvrđujem da je ovo preslika prednje izvorne isprave:

**Preliminarno mišljenje o mogućnosti priključenja na prijenosnu mrežu broj 40/23 od  
24.11.2023. godine, HOPS, Klasa: 700/23-15/548, Ur. broj: 3-200-003-02/FR-23-03**

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 3 stranice i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj  
isprave je **PETAR ĆURIĆ, OIB 97062296476, ZAGREB, LAŠĆINSKA CESTA 10.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 17. PPJT zaračunata u iznosu od 11,97 eur uvećana za PDV u iznosu  
od 2,99 eur.

**Broj: OV-855/2024**  
Zagreb, 02.02.2024.



Javni bilježnik  
Kristian Hukelj

ZAJAVNOG BILJEŽNIKA  
KRISTIANA HUKELJA  
PRISJEDNIK NIKOLINA GAZIĆ

