



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/19-09/162

URBROJ: 517-03-1-3-2-19-3

Zagreb, 26. lipnja 2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat
izgradnje objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižići na k.č. 3680,
3683 i 3481/5 k.o. Stajnica u Općini Brinje**

Naziv i adresa tijela nadležnog za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.9 *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, br. 80/13, 15/18 i 14/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju objekata za crpljenje podzemnih voda

Nositelj zahvata je VODOVOD d.o.o., Frankopanska 35, Brinje.

Lokacija zahvata je smještena na k.č. 3680, 3683 i 3481/5 k.o. Stajnica, na administrativnom području Općine Brinje u Ličko-senjskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat je izgradnja objekata za zahvaćanje dodatnih količina vode na izvoru Žižići. Objekti koji se planiraju izgraditi su sljedeći: vodoopskrbni cjevovod, crpna stanica kapaciteta 35 l/s i sabirni bazen korisnog volumena 200 m³. Vodoopskrbni cjevovod

obuhvaća: tlačni cjevovod od bunara do sabirnog bazena ukupne duljine oko 85 m; dovodni cjevovod od sabirnog bazena do crpne stanice Žižići – smjer Brinja, ukupne duljine oko 45 m te dovodni cjevovod od sabirnog bazena do crpne stanice Žižići – smjer Stajnica, ukupne duljine oko 48 m. Navedeni objekti se planiraju priključiti na postojeći vodoopskrbni sustav u postojećoj crpnoj stanici Žižići. Tlačni cjevovod za dovod vode od bunara do sabirnog bazena se planira spojiti na crpnu stanicu koja se planira ugraditi u izbušeni bunar na dubini od oko 15 m. Iz sabirnog bazena se planiraju postaviti dva cjevovoda koja će dovoditi vodu do crpne stanice Žižići. Jedan dovodni cjevovod se planira spojiti ispred crpne stanice Žižići na usisni cjevovod pumpi koje će dizati vodu u smjeru Brinja (u vodospremu Jelavlje), a drugi dovodni cjevovod se planira spojiti ispred crpne stanice Žižići na usisni cjevovod pumpi koje će dizati vodu u smjeru Stajnice. Planirani cjevovodi će biti različitih profila (200 – 400 mm) ukupne duljine oko 178 m. Planirani radni tlak iznositi će 40 bara, a fazonski komadi i armature planirani su za radni tlak 10/16 bara. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u lipnju 2019. godine izradio ovlaštenik KAINA d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva
2. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva
3. Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo Ličko-senjske županije
4. Općina Brinja.

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

