



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/20-09/33
URBROJ: 517-03-1-2-20-2
Zagreb, 11. veljače 2020.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
kabelskog voda KDV 110 kV Osijek 1-Drava, Grad Osijek
i Općina Antunovac, Osječko-baranjska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira transformatorsku stanicu TS 110/10 kV Drava i transformatorsku stanicu TS 110/35 kV Osijek 1 povezati podzemnim jednožilnim 110 kV kabelskom vodom.

Nositelj zahvata je Drava International d.o.o., Stjepana Radića 15, Osijek.

Lokacija zahvata

Zahvat se planira na k.č. 11098/1 k.o. Osijek (postrojenje Drava International d.o.o.) i više katastarskih čestica k.o. Antunovac, na administrativno-teritorijalnom području Grada Osijeka i Općine Antunovac u Osječko-baranjskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom predviđena je, unutar postrojenja Drava International d.o.o., ugradnja transformatora 110/10 kV i pripadajuće opreme u postojeću transformatorsku stanicu TS 35/10 kV Olt-Brijest, koja će se time preimenovati se u TS 110/10 kV Drava. Također, zahvatom će se postojeće pričuvno polje E=7 u transformatorskoj stanici TS 110/35 kV Osijek 1 opremiti za priključak TS 110/10 kV Drava na prijenosnu mrežu. TS 110/10 kV Drava i TS 110/35 kV Osijek spojiti će se s oko 750 m dugim podzemnim jednožilnim 110 kV kabelskim vodom KDV 110 kV Osijek 1-Drava. Trasa planiranog energetskog 110 kV kabla prolazi preko koridora državne ceste DC518 i željezničke pruge Osijek-Antunovac. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u siječnju 2020. godine izradio ovlaštenik Promo eko d.o.o. iz Osijeka, objavljenom uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
2. Osječko-baranjska županija
3. Grad Osijek
4. Općina Antunovac

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzoe.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

