



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 3717 149

KLASA: UP/I-351-03/14-08/97

URBROJ: 517-06-2-1-1-14-10

Zagreb, 16. prosinca 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, brojevi 80/13 i 153/13), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14), na zahtjev nositelja zahvata HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Varaždin, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju male hidroelektrane agregata biološkog minimuma HE Varaždin, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat, rekonstrukciju male hidroelektrane agregata biološkog minimuma HE Varaždin, nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje ukida se ukoliko nositelj zahvata, HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Varaždin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Varaždin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, Varaždin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 27. kolovoza 2014. podnio je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije male hidroelektrane agregata biološkog minimuma HE Varaždin. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je u kolovozu

2014. izradio, a u rujnu 2014. dopunio ovlaštenik Ecomission d.o.o. iz Varaždina, koji ima važeću suglasnost Ministarstva za obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/12-08/43, URBROJ: 517-06-2-1-1-12-2 od 28. svibnja 2012.). Voditeljica izrade Elaborata je Marija Hrgarek, dipl. ing. kem. tehn.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 82. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira zamijeniti agregat biološkog minimuma u maloj hidroelektrani HE Varaždin.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije male hidroelektrane agregata biološkog minimuma HE Varaždin (KLASA: UP/I 351-03/14-08/97, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-2 od 30. rujna 2014.).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Na mjesto postojećeg agregata, smještenog u strojarnici u desnom upornjaku pokretne brane HE Varaždin, predviđa se ugradnja horizontalne turbine s dvostrukom regulacijom i ugradnja asinkronog generatora. Točna snaga, dimenzije i potrebna oprema turbine definirat će se temeljem konstrukcije agregata izabranog proizvođača. S obzirom da će novi agregat biti drugačijih dimenzija, uklonit će se postojeći temelji i za novi agregat izgraditi armiranobetonski temelji te će se dovodna cijev s prirubnicom zamijeniti novom. Pored toga, obnovit će se elektroinstalacije te sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. Rekonstrukcijom male hidroelektrane, odnosno zamjenom agregata, uspostaviti će se kontinuirano protjecanje propisanog minimalnog protoka u staro korito Drave što će imati povoljan utjecaj na ondje prisutan biljni i životinjski svijet. Protok kroz turbinu bit će reguliran na 8 m³/s što je u skladu s uvjetima Vodopravne dozvole.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/14-08/97, URBROJ: 517-06-2-1-1-14-3 od 30. rujna 2014.) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravi za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije i Općini Petrijanec.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 612-07/14-59/159, URBROJ: 517-07-2-1-1-14-5 od 10. prosinca 2014.) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnog gospodarstva Ministarstva poljoprivrede dostavila je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/201, URBROJ: 525-12/0904-14-3 od 21. studenoga 2014.) da s vodnogospodarskog stajališta za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava za energetiku i rudarstvo Ministarstva gospodarstva dostavila je mišljenje (KLASA: 351-01/14-01/29, URBROJ: 526-04-01-02-01/1-14-02 od 17. listopada 2014.) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš. Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša Varaždinske županije dostavio je mišljenje (KLASA: 351-03/14-01/28, URBROJ: 2186/1-05/3-14-4 zaprimljeno 20. studenoga

2014.) u kojem navodi da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Petrijanec dostavila je mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/14-01/2, URBROJ: 2186-06-14-1010 od 6. listopada 2014.) da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

U vezi s informacijom o zahtjevu objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: Lokacija planiranog zahvata nalazi se unutar regionalnog parka Mura – Drava zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode, dok se sukladno Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13) nalazi unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove HR2001307 Drava – akumulacije i unutar područja očuvanja značajnog za ptice HR1000013 Dravske akumulacije. Budući da je Vodopravnom dozvolom određena minimalna količina vode koja se mora ispuštati u korito rijeke Drave nizvodno od brane HE Varaždin radi očuvanja biološke raznolikosti, zamjenom agregata biološkog minimuma MHE će se postići kontinuirana vrijednost u ispuštanju zadanog protoka, što predstavlja pozitivan utjecaj na očuvanje riječnih staništa prisutnih na tom području i vrsta vezanih uz njih. Slijedom navedenog zaključeno je da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. S obzirom da će se MHE agregata biološkog minimuma HE Varaždin rekonstruirati u što kraćem vremenu i unutar samog objekta brane, mogući utjecaji zahvata na zrak, tlo i na vode tijekom građenja ocijenjeni su kao prostorno i vremenski ograničeni te u tom smislu prihvatljivi za okoliš i prirodu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.


Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 49/11, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14).



DOSTAVITI:

1. HEP – Proizvodnja d.o.o., PP HE Sjever, p.p. 74, Varaždin (**R, s povratnicom**)

NA ZNANJE:

1. Varaždinska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Franjevački trg 7, Varaždin