



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149
Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i
održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš i
industrijsko onečišćenje
KLASA: UP/I-351-03/18-08/36
URBROJ: 517-06-2-1-1-18-8
Zagreb, 22. svibnja 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izgradnju dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Šibensko-kninska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz pridržavanje sljedećih mjera zaštite:**
 1. Radove u moru izvoditi u vrijeme malog strujanja mora.
 2. Radni pojas ograničiti na minimalnu širinu bez nepotrebnog zadiranja u okolna staništa.
- II. Za namjeravani zahvat – izgradnju dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje, Šibensko-kninska županija — nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom propisu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik, može se jednom produžiti na još dvije godine, uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojim je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.**

Obratljivo

Nositelj zahvata, Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik (u dalnjem tekstu: nositelj zahvata) sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš podnio je 28. veljače 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnju dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša, koji je izradio u veljači 2018. godine, ovlaštenik Zeleni servis d.o.o. iz Splita, koji ima rješenje (suglasnost) Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-02/14-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-14-2 od 29. svibnja 2014. i KLASA: UP/I-351-02/14-08/58, URBROJ: 517-06-2-1-16-7 od 20. srpnja 2016. godine) za izradu elaborata za ocjenu o potrebi procjene zaštite okoliša. Voditeljica izrade Elaborata je Natalija Pavlus mag.biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste, groblja, krematoriji, nove stambene zone, kompleksi sportske, kulturne, obrazovne namjene i drugo)* Priloga II Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje u Šibensko-kninskoj županiji.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, sukladno članku 7. stavku 2. i točki 1. te članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike objavljena je 13. ožujka 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene izgradnje dovodnog cjevovoda kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/36, URBROJ: 517-06-2-1-18-2 od 12. ožujka 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaborat zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom sljedeće :

Dovodni cjevovod planira se izgraditi dijelom u moru, a dijelom na kopnu (kopno-Prvić-Obonjan-Kaprije-Žirje. Morski dio izgradit će se u Šibenskom akvatoriju (Šibenski,Zmajanski Kaprijski i Žirjanski kanal,) a kopneni dio na katastarskim općinama Srima, Prvić, Zlarin (otok Obonjan) i Žirje (otoci Kaprije i Žirje). Ukupna duljina dovodnog cjevovoda iznosi oko 20 970 m, a sastojat će se od glavnog dovodnog cjevovoda duljine oko 18 730 m i dovodnih ograna za Prvić, Obonjan i Kaprije duljine oko 2 240 m. Gradnja se planira izvesti u tri etape izgradnje: 1. Etapa - izgradnja dovodnog cjevovoda kopno - Obonjan s ogrankom za otok Prvić i Obonjan; 2. Etapa - izgradnja podmorskog dovodnog cjevovoda Obonjan-Kaprije, s kopnenim dovodom do mjesta priključka na opskrbnu mrežu naselja; 3. Etapa-izgradnja podmorskog dovodnog cjevovoda Kaprije-Žirje s kopnenim dovodom do mjesta priključka na opskrbnu mrežu naselja. Predložena su tri varijantna rješenja i to: 1. Prekootočni dovod s kopna, 2. Dovod kopno-Zmajan-Kaprije-Kakan-Žirje i 3.Dovod kopno-Kaprije-Žirje. Varijanta 3 je odabrana kao najpovoljnija varijanta.

Ministarstvo je u postupku ocjene zatražilo mišljenje (KLASA: UP/I-351-03/18-08/36, URBROJ: 517-06-2-1-18-3 od 12. ožujka 2018. godine) od Uprave za zaštitu prirode; Uprave za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Uprave vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva, te Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/67, URBROJ: 517-07-2-1-18-4 od 20. travnja 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš te da je isti prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštitu mora Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 325-12/18-

01/43, URBROJ: 517-12-18-4 od 4. svibnja 2018. godine) da za zahvat nije potrebna procjena jer su predmetnim Elaboratom zaštite okoliša obrađena sva pitanja upravljanja vodama bitna za ovaj zahvat. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dala je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/103, URBROJ: 517-06-1-2-2-18-2 od 22. ožujka 2018. godine) da ne očekuje značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dao je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/6, URBROJ: 2182/1-15-18-2 od 21. ožujka 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen uz Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Polaganje cjevovoda na kopnenom dijelu trase odvija se najvećim dijelom u postojećim lokalnim, betonskim, asfaltnim i zemljanim putevima ili stazama. Lokalni i kratkotrajan utjecaj na zrak uslijed širenja čestica prašine kao i emisija štetnih plinova od izgaranja goriva iz strojeva i mehanizacije, tijekom izvođenja radova na području otoka Kaprije i Žirje bit će gdje se cjevovod postavlja u naselju. Na otoku Kaprije planirana je trasa od oko 580 m koja se nalazi i na području šuma te se pridržavanjem posebnih uvjeta šumarske podružnice ne očekuje značajan utjecaj na šume. Na području zahvata ne postoje tekućice koje su proglašene zasebnim vodnim tijelom te se ne očekuju utjecaji na površinska vodna tijela, dok se podmorski dovodni cjevovod nalazi na području priobalnog vodnog tijela 0423-KOR. Polaganjem podmorskog cjevovoda na tom vodnom tijelu zauzet će se linijski pojas morskog dna od oko 3 200 m u širini od oko 0,8 m, te se procjenjuje da će uslijed izvođenja zahvata doći do prenamjene stanišnih tipova te je radni pojas potrebno ograničiti na minimalnu širinu. Nakon završetka radova dio materijala od iskopa će se upotrijebiti za zatrpanjivanje rovova, a okolni teren će se sanirati i očistiti od ostataka iskopanog građevnog materijala i otpada, a time će se i tlo vratiti u prirodno stanje. Temeljem Zakona o zaštiti prirode, planirani zahvat ne prolazi ni kroz jedno zaštićeno područje. Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži ("Narodne novine", brojevi 124/13 i 105/15) planirani se zahvat dijelom nalazi unutar područja ekološke mreže i to unutar područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR3000441 Kaprije te u neposrednoj blizini (POVS) 3000442 Kakanski kanal. Sukladno Elaboratu unutar POVS-a HR3000441 Kaprije, polaganjem cjevovoda na planiranoj trasi trajno će se zauzeti linijski pojas morskog dna (u duljini od oko 3 200 m i širini oko 0,8 m), što predstavlja površinu od 0,256 ha. Sukladno bazi podataka HAOP-a na lokaciji zahvata nalazi se ciljni stanišni tip 1120* Naselja posidonije (*Posidonia oceanicae*), a prema Standardnom obrascu Natura 2000 (SDF) na POVS-u HR3000441 Kaprije naselja posidonije zauzimaju površinu od oko 250 ha. Uvezši u obzir navedeno, planiranim zahvatom trajno će se prenamijeniti oko 0,1% ciljnog stanišnog tipa 1120* Naselja posidonije (*Posidonia oceanicae*) te se radi o gubitku koji nije značajan. Vezano uz utjecaj na POVS HR3000442 Kakanski kanal, planirani cjevovod će se polagati na kopnu otoka Kaprije, u koridoru postojećih putova i neće zadirati u ciljne stanišne tipove. Tijekom polaganja podmorskog cjevovoda do otoka Kamešnjak Mali ne očekuje se utjecaj na POVS HR3000442 Kakanski kanal budući da će se cjevovod polagati izvan područja ekološke mreže. Uvezši u obzir karakteristike zahvat, mali i lokalizirani doseg mogućih utjecaja, te malu površinu (0,1%) ciljnog stanišnog tipa 1120* Naselja posidonije (*Posidonia oceanicae*) na koju će zahvat imati utjecaj, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je ovaj zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 78. stavku 2. Zakona o zaštiti okoliša i članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani

zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz propisane mjere zaštite okoliša te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka **II.** ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90., stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o procjeni utjecaja na okoliš provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka **III.** ovog rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka **IV.** ovog rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Obveza navedena u točki **V.** ovog rješenja, da se na internetskim stranicama Ministarstva ono objavi, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnog suda u Splitu, Put Supavlja 21, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanim oblicima, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16) i Uredbi o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, broj 8/17 i 37/17).



DOSTAVITI:

1. Vodovod i odvodnja d.o.o., Kralja Zvonimira 50, Šibenik (**R. s povratnicom!**)