



P/8098018

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/70

URBROJ: 517-05-1-2-24-17

Zagreb, 2. listopada 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77/a, Topusko, OIB: 57346605206, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

- I. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata sustava javne odvodnje aglomeracije Topusko i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Topusko), Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedeće mjere zaštite okoliša:**
 1. Visinu ruba bazena UPOV-a projektirati 1 m iznad razine poplave povratnog perioda od 1.000 godina.
- II. Za namjeravani zahvat – izmjenu zahvata sustava javne odvodnje aglomeracije Topusko i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Topusko), Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77/a, Topusko, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77/a, Topusko, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77/a, Topusko, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 16. veljače 2024. godine podnio je Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne odvodnje aglomeracije Topusko i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Topusko), Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u veljači i dopunio u lipnju i kolovozu 2024. ovlaštenik DVO CUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/15, URBROJ: 517-05-1-23-6 od 5. srpnja 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Marijana Bakula, mag.ing.cheming.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju i dogradnju sustava javne odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Topusko) u Općini Topusko.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 13. lipnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava javne odvodnje aglomeracije Topusko i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Topusko), Općina Topusko, Sisačko-moslavačka županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/70; URBROJ: 517-05-1-2-24-4 od 7. lipnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata se nalazi na administrativnom području Općine Topusko u Sisačko-moslavačkoj županiji. Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Topusko). Planirana je izgradnja oko 350 m novog rasteretnog kolektora, rekonstrukcija oko 400 m postojećeg glavnog kolektora i sanacija 4 postojeće rasteretne građevine na sustavu odvodnje Topusko. Također, planira se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Topusko) 1350 ES s II. stupnjem pročišćavanja, SBR tehnologijom. Nakon obrade otpadnih voda pročišćena voda ispustit će se u rijeku Glinu putem izlazne ispusne glave.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/70; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 7. lipnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode, Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Sektoru za zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja i Sektoru za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije te Općini Topusko.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/209; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 25. lipnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Općina Topusko dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-08/23-01/02; URBROJ: 2176-18-02-24-14 od 24. lipnja 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, te da isti neće imati negativan utjecaj na sastavnice okoliša. Uprava za klimatsku tranziciju Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-05/24-05/194; URBROJ: 517-04-2-2-24-2 od 8. srpnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-02/63; URBROJ: 517-05-2-1-24-2 od 1. srpnja 2024. godine) da se za navedeni zahvat, sa stajališta gospodarenja otpadom, ne očekuje značajan negativni utjecaj na sastavnice okoliša pod uvjetom da su tijekom rada ispunjeni svi zahtjevi sukladno propisima iz područja gospodarenja otpadom te da se navod iz Elaborata da će se mulj obrađivati na poljima za ozemljavanje i dalje koristiti na zelenim površinama ili u poljoprivredi propiše kao mjera. Sektor za održivo gospodarenje otpadom u svom Mišljenju ukazao je da su izvođač radova i posredno nositelj zahvata kao proizvođači, posjednici otpada tijekom izgradnje dužni osigurati kategorizaciju otpada te ga zbrinuti putem ovlaštenih pravnih osoba koje imaju dozvolu za prikupljanje i obradu određene vrste opasnog i neopasnog otpada. Istaknuto je da odlaganje otpada na odlagalištu, sukladno redu prvenstva gospodarenja otpadom zauzima posljednje mjesto u postavljenoj hijerarhiji. Također, istaknuto je da se mulj nakon obrade na poljima za ozemljavanje može dalje koristiti na zelenim površinama ili u poljoprivredi kao gnojidbeni proizvod isključivo ako udovoljava uvjetima važećih zakonskih propisa. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/233; URBROJ: 517-09-3-2-24-4 od 15. srpnja 2024. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu koji se odnosi na ispuštanje u recipijent kanal, odnosno rijeku Glinu, vezano uz hidrološke mjerne postaje na recipijentu te provedbu novih izračuna protoka prijamnika kanala radi utvrđivanja bi li rezultati izračuna doveli do izmjene recipijenta. Nakon dopune Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/233; URBROJ: 517-09-3-2-24-8 od 18. rujna 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, uz napomenu da je nositelj zahvata dužan ishoditi sve potrebne vodopravne akte. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/14; URBROJ: 2176-09-03/4-24-3 od 13. kolovoza 2024. godine) da uz primjenu mjera zaštite sukladno zakonskim propisima iz područja zaštite okoliša i njegovih sastavnica te zaštite od opterećenja okoliša i stručne prakse prilikom izgradnje i korištenja zahvata isti neće imati negativan utjecaj na okoliš, te iz navedenih razloga nije potrebno provoditi procjenu utjecaja na okoliš.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Najbliže lokaciji planiranog zahvata nalaze se vodna tijela površinskih voda CSR00011_026898, Glina (oko 40 m) i CSR01656_000000 te CSR02129_000000. Planirani zahvat nalazi se na području podzemnog vodnog tijela CSGI-31, Kupa te izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Najbliža zona planiranom zahvatu je III. zona sanitarne zaštite izvorišta Perna na udaljenosti oko 4 km, u smjeru jugozapada. Planirani zahvat nalazi se unutar poplavnog područja male, srednje i manjim dijelom u području velike vjerojatnosti pojavljivanja. Smanjenje mogućnosti poplavlivanja lokacije UPOV-a postignuto je izgrađenim nasipom 2022. godine te izvedbom ruba bazena UPOV-a 1 m iznad razine poplave povratnog perioda od 1.000 godina, sukladno propisanoj mjeri I.1. Utjecaj na navedena vodna tijela tijekom izgradnje može se očitovati kroz onečišćenje uslijed nekontroliranih događaja na gradilištu koje je u najvećoj mjeri moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem zakonom propisanih mjera zaštite. Negativan utjecaj otpadnih voda na podzemne i površinske vode spriječit će se i onemogućavanjem istjecanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i građevina na UPOV osiguravanjem vodonepropusnosti svih građevina i objekata u kojima se sakupljaju, transportiraju i pročišćavaju otpadne vode te s obzirom da više neće dolaziti do nekontroliranog ispuštanja otpadnih voda putem ilegalnih priključaka ili iz polupropusnih sabirnih jama te pročišćavanjem otpadnih voda prije njihova ispuštanja. Nakon obrade pročišćene otpadne vode će se ispuštati u prvi prihvatljivi recipijent – rijeku Glinu (vodno tijelo površinske vode CSR00011_026898 Glina) te je proračunom koncentracija nizvodno od mjesta ispuštanja prema Metodologiji kombiniranog pristupa utvrđeno da ispuštanje pročišćenih otpadnih voda ne dovodi do izmjene stanja površinskog vodnog tijela recipijenta rijeke Gline te nema potrebe za propisivanjem strožih graničnih vrijednosti za ispuštanje od onih koji su utvrđeni važećim zakonskim propisom. Tijekom izgradnje može doći do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed zemljanih i drugih radova te rada građevinske mehanizacije, međutim moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te ograničeno na prostor same lokacije zahvata. Tijekom korištenja u određenim mjestima sustava odvodnje (revizijskim oknima i precrpnim stanicama) i na uređaju na pročišćavanje otpadnih voda nastaju neugodni mirisi, međutim s obzirom na udaljenost zahvata od prvog naseljenog područja (oko 350 m) navedeni utjecaj na kvalitetu zraka smatra se prihvatljivim. Najznačajniji utjecaj na tlo tijekom izgradnje UPOV-a, rekonstrukcije postojećeg kolektora i izgradnje novog rasterentnog kolektora ogleda se kroz odstranjivanje površinskog plodnog sloja tla (humusa) na ukupnoj površini od oko 4 ha, ali s obzirom da na lokaciji zahvata nisu zabilježene poljoprivredne površine neće biti utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju. Površina tla koja će se odstraniti za potrebe rekonstrukcije i izgradnje kolektora, nakon izvođenja radova, vratit će se u stanje blisko prvobitnom čime će se utjecaj dodatno ublažiti. Tijekom izgradnje utjecaj na krajobraz bit će prisutan u vidu građevinske mehanizacije, ali taj utjecaj je privremen i ograničen na vrijeme izvođenja radova. Tijekom korištenja zahvata, dugotrajna promjena krajobraza na lokaciji zahvata odnosi se na antropogenizirani krajobraz obilježen rekonstrukcijom i sanacijom te izgradnjom UPOV-a i novog rasterentnog kolektora. Rekonstrukcijom i sanacijom neće se dodatno promijeniti vizualne značajke jer zahvati obuhvaćaju zamjenu i sanaciju postojećih rasterentnih građevina i rasterentnog kolektora. Promijenit će se vizualne značajke izgradnjom UPOV-a, ali zbog vizualne barijere visoke vegetacije i konteksta okolnog krajobraza utjecaj neće biti značajan. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat se ne očekuje. Prilikom radova na gradnji planiranog zahvata uslijed rada građevinskih strojeva i uređaja može doći do povećanja razine buke, međutim ona je privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i uže područje oko lokacije te prestaje po završetku predviđenih radova. Tijekom korištenja zahvata do povećanja razine buke može doći pri radu crpki i rotosita na lokaciji UPOV-a, međutim s obzirom na udaljenost od naselja utjecaj se smatra prihvatljivim i zanemarivim. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Otpadni materijali koji se izdvajaju pri mehaničkoj obradi otpadne

vode na gruboj rešetki i u kompaktnom pjeskolovu/mastolovu (izdvojeni krupni otpad, pijesak i masti) će se predavati ovlaštenoj osobi. Otpadni mulj će se obrađivati na lokaciji na poljima za ozemljavanje mulja čime će se dobiti stabiliziran i mineralizirani mulj koji se kasnije, nakon analize njegovih svojstava, može koristiti na zelenim površinama ili u poljoprivredi. Vezano uz traženje Sektora za održivo gospodarenje otpadom da se obveza obrađivanja mulja na poljima za ozemljavanje propiše kao mjera zaštite okoliša navodi se da je isto predviđeno projektnom dokumentacijom. Zahvat se nalazi izvan šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske pa neće imati utjecaj na šume i šumarstvo. Tijekom izgradnje moguće je uznemiravanje divljači te će ona potražiti mirnija i sigurnija mjesta, a tijekom korištenja će smanjiti lovnoproduktivna površina lovišta, ali obzirom da se radi o maloj površini, utjecaj se smatra zanemarivim. Unutar zone izravnog utjecaja na kulturna dobra planiranog zahvata nalazi se kulturno-povijesna cjelina naselja Topusko, kompleks ruševina cistercijske opatije te memorijalno mjesto zgrade restorana lječilišta, međutim s obzirom da planirana rekonstrukcija i izgradnja neće biti u izravnom fizičkom doticaju s istima neće doći do utjecaja. Ukoliko se tijekom radova nađe na predmete ili nalaze arheološkog značaja radovi će se obustaviti i obavijestit će se nadležni konzervatorski odjel. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Planirani zahvat imat će utjecaj na stanovništvo u vidu nastajanja prašine i povećane razine buke, međutim radi se o utjecajima uzrokovanim građevinskim radovima, koji su prostorno i vremenski ograničeni pa je ocijenjeno da se ne radi o značajnom utjecaju. Tijekom korištenja utjecaj na stanovništvo bit će pozitivan jer će se spriječiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemlje (septičke jame koje su većinom propusne) te će se povećati kvaliteta života. Tijekom izgradnje moguć je utjecaj na promet s obzirom da će se isti odvijati jednim kolničkim trakom na nerazvrstanim prometnicama, ali isti je kratkotrajan i zanemariv. Tijekom korištenja utjecaja na promet nema. S obzirom da na predmetnom području nema zahvata s kojima bi predmetni zahvat imao kumulativan utjecaj istoga nema. Lokacija zahvata smještena je izvan područja zaštićenog u nekoj od devet kategorija zaštićenih područja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode. Sanacija četiri postojeće rasteretne građevine, rekonstrukcija postojećeg kolektora kao i izgradnja novog kolektora najvećim dijelom izvodit će se u koridoru postojećih prometnica i puteva ili uz same prometnice te provedbom navedenog dijela zahvata neće doći do dodatnog zauzeća staništa. Izgradnjom UPOV-a doći će do degradacije mozaika stanišnih tipova D.1.2.I./A.4.1./E. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi/Šume na površini oko 3,1 ha. Iako će provedbom zahvata doći do zauzeća navedenih stanišnih tipova, utjecaj se smatra prihvatljivim budući da su navedena staništa u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata te s obzirom na to da se djelomično na lokaciji zahvata već sada nalazi stari UPOV koji je izvan funkcije. Pročišćene otpadne vode sa UPOV-a ispuštat će se u kanal koji se nalazi uz rijeku Glinu te se ulijeva u navedenu rijeku. Budući da će otpadne vode prije ispuštanja biti pročišćene na UPOV-u s II. stupnjem pročišćavanja, provedbom zahvata neće doći do pogoršanja stanja navedenog vodnog tijela. S obzirom na navedeno, kao i činjenicu da sustav odvodnje pridonosi poboljšanju okolišnih uvjeta podzemnih i površinskih voda te uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati značajnijih negativnih utjecaja na sastavnice prirode. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 19/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se doseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliže područje ekološke mreže nalazi na udaljenosti većoj od 4,6 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode, primjenu propisane mjere zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno

je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjere zaštite okoliša iz točke I. ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodoopskrba i odvodnja Topusko d.o.o., Ponikvari 77/a, Topusko (**R s povratnicom!**)