



P/8200011

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/25-09/243

URBROJ: 517-04-1-2-25-8

Zagreb, 27. studenoga 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata, Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo, OIB 70167232630, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Laslovo, Općina Ernestinovo, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša:**
1. Tijekom izgradnje, kretanje mehanizacije ograničiti na radni pojas i koristiti postojeće pristupne ceste.
 2. Pranje i održavanje strojeva, punjenje mehanizacije gorivom te izmjena ulja i maziva nije dozvoljeno na lokaciji zahvata.
 3. Vegetaciju na lokaciji zahvata održavati mehaničkim metodama ili ispašom, bez primjene herbicida i drugih kemijskih sredstava.
 4. Uklanjati invazivne biljne vrste na lokaciji zahvata metodom eradikacije.
 5. Ogradu zahvata odignuti 15-30 cm od tla radi prolaza manjih životinja.
 6. Uz južnu i zapadnu granicu zahvata, zasaditi živicu.
- II. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Laslovo, Općina Ernestinovo, Osječko-baranjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**

- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba) podnio je putem opunomoćenika društva ALFA ATEST d.o.o., Poljička cesta 32, Split, 19. kolovoza 2025. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Laslovo, Općina Ernestinovo, Osječko-baranjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u kolovozu 2025. godine izradio ovlaštenik ALFA ATEST d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/40; URBROJ: 517-05-1-24-7 od 5. ožujka 2024. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu kao samostojeći objekt.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 20. listopada 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Laslovo, Općina Ernestinovo, Osječko-baranjska županija (KLASA: UP/I-351-03/25-09/243; URBROJ: 517-04-1-2-25-2 od 10. listopada 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Osječko-baranjskoj županiji na području Općine Ernestinovo, u naselju Laslovo, na k.č. 234, 235/1 i 235/2 k.o. Laslovo. Pristup lokaciji je s državne ceste DC518. Planirana je sunčana elektrana instalirane snage oko 11,9 MW na površini oko 16,7 ha, od čega fotonaponski moduli zauzimaju 4,9 ha. Zahvat obuhvaća postavljanje nosive konstrukcije za montažu FN modula, izmjenjivača, dvije interne srednje naponske transformatorske stanice, kabelskog razvoda i ostale potrebne opreme. Područje sunčane elektrane ogradit će se ogradom visine oko 2 m. Priključak na elektroenergetsku mrežu planiran je podzemnim kablom spajanjem u postojeću TS Laslovo na udaljenosti oko 660 m ili u TS Ernestinovo na udaljenosti oko 6 475 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/25-09/243; URBROJ: 517-04-1-2-25-3 od 10. listopada 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite voda Ministarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Upravnom odjel za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/321; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 29. listopada 2025. godine) da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/25-04/156; URBROJ: 517-05-1-1-2-25-3 od 4. studenoga 2025. godine) da za predmetni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/250; URBROJ: 525-06/196-25-2 od 30. listopada 2025. godine) da predmetni zahvat, uz propisane mjere zaštite okoliša, nema značajan negativan utjecaj na zemljište kao sastavnicu okoliša, no da se istim poljoprivredno zemljište kao ograničen resurs namijenjen poljoprivrednoj proizvodnji gubi. Upravni odjel za zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-05/25-04/32; URBROJ: 2158-14/04-25-2 od 20. listopada 2025. godine) da se za predmetni zahvat može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na sastavnice okoliša i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom pripreme i izgradnje zahvata, uslijed rada mehanizacije, dopreme i otpreme materijala doći će do degradacije tla i emisija čestica prašine i ispušnih plinova iz vozila i radnih strojeva te povećanih razina buke i vibracija. Budući da se radi o prostorno ograničenim i privremenim utjecajima koji se mogu smanjiti dobrom organizacijom gradilišta i uz primjenu mjera zaštite okoliša 1. i 2. propisanih u izreci Rješenja, ne očekuje se da će imati značajan utjecaj na tlo, kvalitetu zraka i razine buke. Trasa kabelskog voda za priključak sunčane elektrane na elektroenergetsku distribucijsku mrežu će se u obje varijante, postavljati podzemno uz postojeću državnu cestu DC518 i nakon postavljanja će se rov zatrpati. Na području zahvata je teren ravan i izvođenje zahvata, kojim će se zadržati prirodna konfiguracija terena, neće utjecati na erozivne procese. Tijekom rada sunčane elektrane neće biti emisija onečišćujućih tvari u tlo i zrak ni emisija buke. Potencijalno onečišćujuće tvari tijekom korištenja su ulja iz transformatora u internim transformatorskim stanicama i stoga će se ispod transformatora ugraditi vodonepropusne sabirne jame za prihvat ulja iz transformatora čime će se spriječiti njegovo istjecanje u okoliš. Uzimajući u obzir obilježja zahvata i procjene posljedica klimatskih promjena u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na zahvat ni zahvata na klimatske promjene. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji sunčane elektrane nalazi se stanišni tip I.2.1. Mozaici kultiviranih površina i I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine. Prema Elaboratu se na lokaciji zahvata najvećim dijelom nalazi obrađivana poljoprivredna površina, a manjim dijelom (oko 1 ha) grmolika vegetacija i pojedinačna viša stabla, a što je vidljivo i uvidom u ortofoto snimke. Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zahvata bit će trajan, međutim, navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata i procijenjeni utjecaj je prihvatljiv. Planirana je gustoća i

razmak između fotonaponskih modula koji neće trajno i tijekom cijelog dana zasjenjivati tlo i fotonaponski moduli će biti postavljeni na montažnoj konstrukciji i ispod njih će biti moguće kretanje malih životinja. Vegetacija ispod fotonaponskih modula će se održavati mehanički i ograda oko sunčane elektrane će biti odignuta od tla za prolaz malih životinja. Fotonaponski moduli planirani su s antirefleksijskim premazom čime će se izbjeći efekt vodenih površina, zasljepljenje i ometanje životinjskih vrsta. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno, samo za vrijeme izgradnje. Sunčana elektrana nije izvor buke, vibracija ni emisija onečišćujućih tvari koje bi negativno utjecale na bioraznolikost. Uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice okoliša, ocijenjeno je da planirani zahvat uz primjenu mjera zaštite 1., 2., 3., 4. i 5. propisanih u izreci Rješenja neće imati negativan utjecaj na sastavnice prirode. Na području Općine Ernestinovo je oko 2 375 ha poljoprivrednih površina, a na lokaciji zahvata su dvije oranice ukupne površine 15,23 ha. Budući da će se izgradnjom zahvata zauzeti oko 0,64 % poljoprivrednih površina na području Općine, ocijenjeno je da predmetni zahvat uz primjenu mjera zaštite 1., 2. i 3. propisanih u izreci Rješenja neće imati značajan negativan utjecaj na poljoprivredno zemljište i utjecati na poljoprivrednu proizvodnju. Lokacija zahvata je izvan zona sanitarne zaštite izvorišta. Područje zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemnih voda CDGI-23 – Istočna Slavonija – sliv Drave i Dunava čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, a najbliže površinsko vodno tijelo je CDR00010_030546 Vuka koje se nalazi uz državnu cestu DC518 i preko puta ceste gledano od zahvata. Zahvat je izvan mreže melioracijskih kanala. Pravilnom organizacijom gradilišta, korištenjem tehnički ispravne mehanizacije i pridržavanjem svih mjera opreza tijekom građenja i primjenom mjere zaštite 2. propisane u izreci Rješenja, izbjeći će se vjerojatnost izvanrednih događaja, a time i negativan utjecaj na vode. Priključni kabel će se provući metodom horizontalnog usmjerenog bušenja bez kopanja ili zadiranja u korito kanala, čime će se izbjeći utjecaj na okoliš i vodni režim. Kroz bušotinu će se ugraditi zaštitna cijev kroz koju će se naknadno uvući kabel. Slijedom navedenog, ne očekuje se negativan utjecaj na stanje površinskih vodnih tijela. Tijekom korištenja se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na vode jer tijekom rada sunčane elektrane ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari, a temelji trafostanica će se izvesti kao vodonepropusne sabirne jame odgovarajuće zapremine za prihvrat ulja iz transformatora u slučaju kvara i curenja čime će se spriječiti izlivanje ulja u okoliš. Obuhvat sunčane elektrane nalazi se na području male vjerojatnosti opasnosti od poplava i upojnost tla i nagib terena prema kanalu osiguravaju da se oborinske vode ne zadržavaju na lokaciji i stoga se ne očekuje utjecaj poplava na zahvat. Zahvat neće utjecati na šume i šumarstvo, jer su sunčane elektrane planirane izvan šumskih površina i u njihovoj neposrednoj blizini nema šuma, i neće značajno utjecati na lovstvo s obzirom na veličinu zahvata u odnosu na površinu lovišta XIV/130 Laslovo dok je u cilju zaštite divljači propisana mjera zaštite 5. u izreci Rješenja. Budući da je lokacija zahvata vizualno izložena prema državnoj cesti DC518 i stambenim objektima južno od zahvata na udaljenosti oko 145 m, propisana je mjera zaštite okoliša 6. u izreci Rješenja kako bi se vidljivost sunčane elektrane smanjila. Na lokaciji zahvata i u neposrednoj blizini nema evidentirane kulturno-povijesne baštine i stoga je s obzirom na obilježja zahvata ocijenjeno da neće imati negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Gospodarenje svim vrstama otpada tijekom građenja i korištenja zahvata te nakon korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima o gospodarenju pojedinim vrstama otpada čime će se opterećenje otpadom svesti na najmanju moguću mjeru. Zahvatom nije planirana vanjska rasvjeta i zahvat neće utjecati na svjetlosno onečišćenje. Uzevši u obzir lokaciju zahvata i odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i nastanka otpadnih voda, da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan kumulativan utjecaj.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23, 87/25 i 123/25), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s

područjima ekološke mreže, s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 14,5 km, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti i stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, primjenu propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavak. 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Osijeku, Vukovarska cesta 31, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Općina Ernestinovo, Vladimira Nazora 64, Ernestinovo (**R!**, s povratnicom)