



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

P/8110297

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/24-09/62  
**URBROJ:** 517-05-1-2-24-13  
Zagreb, 31. prosinca 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, OIB: 080945662, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

**R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – sustav vodoopskrbe naselja Miholjsko, Općina Vojnić, Karlovačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat - sustav vodoopskrbe naselja Miholjsko, Općina Vojnić, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

## O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 13. veljače 2024. godine podnio je putem opunomoćenika EKO-MONITORING d.o.o., Kućanska 15, Varaždin, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe naselja Miholjsko, Općina Vojnić, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u veljači 2024. godine i dopunio u srpnju 2024. godine ovlaštenik EKO-MONITORING d.o.o. iz Varaždina, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/22-08/07, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16. listopada 2023. godine). Voditelj izrade Elaborata je Ivica Šoltić, dipl.ing.geot.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju vodoopskrbnog sustava.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 18. travnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sustava vodoopskrbe naselja Miholjsko, Općina Vojnić, Karlovačka županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/62; URBROJ: 517-05-1-2-24-2 od 12. travnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:  
*Lokacija zahvata se nalazi na više k.č. k.o. Kuplensko i k.o. Miholjsko u naseljima Miholjsko, Johovo i Kuplensko na području Općine Vojnić u Karlovačkoj županiji. Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju vodoopskrbnog sustava većinom u pojasu javnih prometnica u duljini 6416 m. Planirani vodoopskrbni cjevovod će biti priključen na vodospremu "Kuplensko" kapaciteta 200 m<sup>3</sup>, a zbog nedostatnosti zahvaćenih količina vode s kapacitetom oko 4 l/s na izvoru "Vrlesina" u Kuplenskom predviđeno je proširenje vodoopskrbne mreže u općini Vojnić bazirane na izvorištu "Vrelo Utinja". Na najnižim konkavnim vertikalnim lomovima nivelete cjevovoda projektirani su nadzemni hidranti u naseljenom području pa imaju i protupožarnu namjenu ili podzemni hidrant u nenaseljenom području u funkciji muljnih ispusta. Navedeni objekti služe kao ispusti cjevovodne dionice (u svrhu pražnjenja ili ispiranja cjevovoda), odnosno ispusti zamuljene vode koja se vremenom nakuplja upravo na mjestima konkavnih lomova (najnižim točkama trase). Predmetni cjevovod priključit će se na postojeći cjevovod Kuplensko- Vojnić DN 140 izradom priključnog i vodomjernog okna.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/62; URBROJ: 517-05-1-2-24-3 od 12. travnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije te Općini Vojnić.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/170; URBROJ: 517-09-3-1-1-24-2 od 24. travnja 2024. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu vezanom uz navođenje propisa te navođenje trenutno važećeg Plana upravljanja vodnim područjima. Nakon dopune Elaborata Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/170; URBROJ: 517-09-3-1-1-24-4 od 19. srpnja 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-04/9; URBROJ: 2133-07-01/02-24-02 od 25. travnja 2024. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Općina Vojnić dostavila je Mišljenje (KLASA: 361-04/24-01/1; URBROJ: 2133-17-01-24-2 od 13. svibnja 2024. godine) da sukladno članku 26. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) Općina nije nadležna izdavati takvo mišljenje. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/158; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 21. svibnja 2024. godine) da je Elaborat potrebno dopuniti u dijelu vezanom uz ekološku mrežu te popis propisa. Nakon dopune Elaborata Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/158; URBROJ: 517-10-2-2-24-4 od 19. srpnja 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Lokacija zahvata nalazi se na području tijela podzemne vode CSGI 17 – KORANA koje ima dobro kemijsko stanje, te vodnog tijela površinskih voda CSR00203\_000000 KUPLENSKI POTOK. Trasa cjevovoda na četiri mjesta prolazi ispod vodotoka bez mogućnosti utjecanja na isti. Izgradnjom cjevovoda neće biti umanjena propusna moć postojećih korita vodotoka, a za vrijeme izvođenja radova izvođač mora omogućiti normalan protok u koritu. Nakon završetka radova korita će se dovesti u prvobitno stanje, te omogućiti normalno održavanje korita vodotoka. Uz lokaciju zahvata najbliže je smješteno izvorište "Vrelo Utinja" udaljeno oko 6,6 km sjeveroistočno sa svojom granicom IV. zone sanitarne zaštite te oko 8 km istočno smješteno je izvorište "Perna" sa svojom III. zonom sanitarne zaštite izvorišta. Utjecaj na navedena vodna tijela tijekom izgradnje može se očitovati kroz onečišćenje uslijed nekontroliranih događaja na gradilištu koje je u najvećoj mjeri moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem zakonom propisanih mjera zaštite. Budući da se na lokaciji zahvata u tehnološkom procesu neće koristiti industrijsku vodu jer nema predviđenih tehnoloških postupaka i neće se ispuštati otpadne vode, planiranim zahvatom neće doći do promjene u stanju i uvjetima tečenja vodotoka ili u kakvoći podzemne vode. Slijedom navedenog, negativni utjecaj na stanje vodnih tijela se ne očekuje te će se zadržati dobro stanje tijela podzemne vode CSGI 17 - KORANA. Tijekom izgradnje može doći do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed zemljanih i drugih radova te rada građevinske mehanizacije, međutim moguće

onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te ograničeno na prostor same lokacije zahvata. Tijekom korištenja ne očekuje se utjecaj na zrak. Vodoopskrbni cjevovod će se izvesti u cestovnom zemljištu i zaštitnom pojasu državne ceste DC216, a manjim dijelom u duljini oko 440 m na prostoru trase makadamske ceste te oko 40 m na području livade. Najznačajniji utjecaj na tlo tijekom izgradnje vodoopskrbnog sustava ogleda se kroz odstranjivanje površinskog sloja tla, ali neće doći do prenamjene funkcije tla ili trajnog uklanjanja na toj površini jer će se sav iskopom izuzeti materijal površinskog tla nakon izvođenja radova, vratiti na istu lokaciju. Tijekom izgradnje utjecaj na krajobraz biti će prisutan u vidu prisustva građevinske mehanizacije, ali taj utjecaj je privremen i ograničen na vrijeme izvođenja radova. Tijekom korištenja zahvata neće biti utjecaja na krajobraz jer će trase cjevovoda biti smještene uz kolnik postojeće državne ceste DC216 ispod zemlje. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat se ne očekuje. Prilikom radova na gradnji planiranog zahvata uslijed rada građevinskih strojeva i uređaja može doći do povećanja razine buke, međutim ona je privremenog karaktera, ograničena na lokaciju zahvata i uže područje oko lokacije te prestaje po završetku predviđenih radova. Tijekom korištenja zahvata neće se koristiti uređaje ili opremu koja emitira buku u okoliš. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Materijal iz iskopa koristit će se u najvećoj mogućoj mjeri nakon ugradnje cjevovoda za zasipanje nastalih rovova. Eventualni višak materijala iz iskopa predat će se ovlaštenoj pravnoj osobi koja će ga zbrinuti kao neopasni građevinski otpad - zemlju iz iskopa s obzirom da se ne očekuje onečišćenost ovog materijala. Na području planiranog zahvata ne nalaze se lokaliteti kulturno-povijesne baštine te se ne očekuje utjecaj na iste. Ukoliko bi se prilikom izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih zemljanih radova, naišlo na arheološke nalaze, radove je nužno prekinuti te o navedenom bez odlaganja obavijestiti nadležni konzervatorski odjel. Planirani zahvat imat će utjecaj na stanovništvo u vidu nastajanja prašine i povećane razine buke, međutim radi se o utjecajima uzrokovanim građevinskim radovima, koji su prostorno i vremenski ograničeni pa je ocijenjeno da neće biti značajni. Tijekom korištenja utjecaj na stanovništvo bit će pozitivan. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Većina trase cjevovoda polagat će se u koridorima postojećih prometnica i putova. Dio trase cjevovoda polagati će se izvan postojećih prometnica i putova. Trasa cjevovoda van koridora postojećih prometnica i putova prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. godine prolazi kroz mozaik stanišnih tipova 1.1.8./1.2.1. Zapuštene poljoprivredne površine/Mozaici kultiviranih površina i 1.2.1./C.2.3.2. Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice srednje Europe. Cjevovodi će se polagati u rov koji će se nakon završetka radova zatrpati. Većina cjevovoda će se postavljati u koridor postojećih prometnica i putova čime neće doći do dodatne prenamjene niti fragmentacije staništa. Cjevovod koji će se postavljati van koridora prometnica bit će ukopan u tlo i nakon postavljanja će se zatrpati te s obzirom na to da će se postavljati na staništa koja su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Buka i vibracije od izvođenja radova prestat će sa završetkom izgradnje. S obzirom na sve navedeno i uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 4 km od lokacije zahvata, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti

Glavnu ocjenu. Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčiča 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o., Andrije Hebranga 9, Vojnić (**R s povratnicom!**)