



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA  
I ZELENE TRANZICIJE

P/8143808

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom  
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

**KLASA:** UP/I-351-03/24-09/290

**URBROJ:** 517-04-1-2-25-13

Zagreb, 28. ožujka 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata SunInvert d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, OIB 02835331334, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### **R J E Š E N J E**

- I. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Korito, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – potrebno je provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. Za namjeravani zahvat – sunčana elektrana Korito, Grad Gospić, Ličko-senjska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata SunInvert d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata SunInvert d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

### **O b r a z l o ž e n j e**

Nositelj zahvata SunInvert d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 5. srpnja 2024. godine putem opunomoćenika društva Kaina

d.o.o., Oporovečki omajek 2, Zagreb, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Korito, Grad Gospić, Ličko-senjska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u lipnju 2024. godine izradio, a u studenom 2024. godine dopunio ovlaštenik Kaina d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/16-08/43; URBROJ: 517-03-1-2-21-4 od 1. ožujka 2021. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr. sc. Katarina Knežević Jurić, prof. biol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu kao samostojeći objekt.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 18. prosinca 2024. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš sunčane elektrane Korito, Grad Gospić, Ličko-senjska županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/290; URBROJ: 517-05-1-2-24-5 od 9. prosinca 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Ličko-senjskoj županiji na području Grada Gospića, na dijelu k.č. 5102/1 k.o. Široka Kula. Planirana je sunčana elektrana instalirane snage oko 12,2 MW na površini oko 12,6 ha, a površina koju zauzimaju fotonaponski moduli iznosi oko 5,4 ha. Zahvat obuhvaća postavljanje nosive konstrukcije za montažu FN modula, izmjenjivača, dvije transformatorske stanice, baterijskog sustava za skladištenje električne energije snage 1 MW, kabelske trase, susretnog postrojenja i ostale potrebne opreme. Lokacija zahvata ogradit će se zidanim ogradom visine oko 2 m s vratima za kolni i pješački ulaz. Za pristup lokaciji izvest će se makadamski put duljine 370 m i širine 5,5 m koji će se spojiti na postojeći šumski put koji se spaja na državnu cestu DC25. Unutar obuhvata zahvata planirane su interne servisne ceste. Priključak na elektroenergetsku mrežu planiran je preko susretnog postrojenja na postojeći nadzemni dalekovod 35 kV iz TS 110/35 kV Lički Osik na udaljenosti oko 400 m.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/290; URBROJ: 517-05-1-2-24-6 od 9. prosinca 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije i Gradu Gospiću.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/402; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 2. siječnja 2025. godine) da je za planirani zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/4; URBROJ: 525-10/591-25-2 od 18. veljače 2025. godine) da

je moguće očekivati negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Ličko-senjske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-02/24-01/66; URBROJ: 2125-06/3-24-02 od 7. siječnja 2025. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Gospić dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/11; URBROJ: 2125-1-04-25-02 od 20. veljače 2025. godine) da ne očekuje značajan negativan utjecaj zahvata na sastavnice okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

#### Razlozi zbog kojih je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći:

Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH (2016.), na lokaciji zahvata nalaze se stanišni tipovi E. Šume, C.3.5.3. Travnjaci vlasastog zmijska i D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Za izgradnju sunčane elektrane uklonit će se postojeća vegetacija i doći će do direktnog gubitka i promjene postojećeg staništa i vegetacije na površini oko 12,66 ha. Doći će do gubitka oko 0,67 ha stanišnog tipa C.3.5.3. Travnjaci vlasastog zmijska, 0,63 ha stanišnog tipa D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i oko 11,57 ha stanišnog tipa E. Šume. Stanišni tip E. Šume prema Karti staništa RH 2004. predstavlja stanišni tip E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume. Iako je planirana ograda odignuta od tla za prolaz manjih životinja, s obzirom na to da će provedbom zahvata doći do prenamjene postojećeg šumskog zemljišta, doći će do fragmentacije staništa. S obzirom na to da je zahvatom planirana trajna promjena staništa i morfoloških značajki tla, da se očekuje trajni gubitak staništa E.4.5. Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume i C.3.5.3. Travnjaci vlasastog zmijska koji se nalaze na Popisu ugroženih i/ili rijetkih stanišnih tipova od nacionalnog i europskog značaja zastupljenih na području Republike Hrvatske (Prilog II. Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa („Narodne novine“, broj 27/21 i 101/22)) i fragmentacija staništa čime posljedično postoji mogućnost utjecaja na bioraznolikost (biljni i životinjski svijet). U Elaboratu su iznesene potpuno različite činjenice u odnosu na razvrstavanje šuma i šumskog zemljišta (uređajni razredi) i nisu u dovoljnoj mjeri procijenjeni negativni utjecaji na cjelovito šumsko područje unutar kojeg se zahvat nalazi i na divljač koja obitava u njemu. Stoga je, s obzirom na to da se izgradnjom sunčane elektrane gube karakteristična obilježja prostora, kako bi se sagledali i procijenili mogući utjecaji zahvata na okoliš, potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš.

#### Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 4 km od lokacije sunčane elektrane, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da nije moguće isključiti značajan negativan utjecaj na okoliš i stoga je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 2. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:**

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



#### **DOSTAVITI:**

1. SunInvert d.o.o., Barutanski breg 27, Zagreb (R!, s povratnicom)