



P/8147316

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-09/87

URBROJ: 517-04-1-2-25-2

Zagreb, 8. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1 i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2 točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš TS 110/20 kV Rockwool
Adriatic s priključkom u TS 110/kV Tupljak, Općina Pićan, Istarska županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.6. *Prijenos električne energije vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže* Priloga II. Uredbe i točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...ceste...)* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju transformatorske stanice 110/10(20) kV Rockwool Adriatic i priključenje tvornice Rockwool Adriatic na prijenosnu mrežu Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.d. (HOPS) preko podzemnog kabela u duljini između 670 m i 820 m na postojeću transformatorsku stanicu TS 110/20 kV Tupljak.

Nositelj zahvata je Rockwool Adriatic d.o.o., Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci, Potpićan.

Lokacija zahvata se nalazi na području Općine Pićan u Istarskoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planiranim zahvatom predviđena je izgradnja transformatorske stanice 110/20 kV Rockwool Adriatic s pristupnom prometnicom, te polaganje podzemnog kabela radi izvedbe kablenskog priključka TS 110/20 kV Rockwool Adriatic na postojeću TS 110/20 kV Tupljak. Postojeća transformatorska stanica 110/10(20) kV Tupljak nalazi se u naselju Tupljak, na udaljenosti oko 900 m od tvornice Rockwool Adriatic. Unutar TS 110/20 kV Tupljak smještena je i pogonska zgrada unutar koje svoju opremu imaju korisnici, a to su HEP ODS i HOPS, i uljna jama koja će se izmjestiti, a priključenje transformatorske stanice 110/20 kV Rockwool Adriatic na elektroenergetsku mrežu bit će izvedeno novom podzemnom kablskom dionicom. Elektrifikacijom kompleksa tvornice Rockwool Adriatic omogućit će se provedba proizvodnih procesa korištenjem električne energije te osigurati prelazak na novu tehnologiju dekarboniziranog taljenja, prilikom čega će se umjesto koksa kao goriva za postizanje temperature taljenja omogućiti taljenje korištenjem električne energije. Planirana transformatorska stanica 110/10(20) kV Rockwool Adriatic bit će koncipirana kao samostojeća prizemna građevina i smještena u sjeveroistočnom dijelu katastarske čestice na kojoj se nalazi i tvornica Rockwool Adriatic, a planirana pristupna prometnica s asfaltno-betonskim kolnikom širine između 4 i 7 m bit će duljine oko 450 m te će se protezati od postojećeg postrojenja za proizvodnju kamene vune Rockwool Adriatic d.o.o. do nove TS 110/20 kV Adriatic Rockwool. Pristup planiranom zahvatu bit će omogućen s istočne strane zahvata lokalnom cestom LC 50120. Planirane su dvije opcije kablenske trase za izvedbu planiranog priključenja, prilikom čega bi početna točka priključka bila u vodnim poljima unutar postojeće TS 110/20 kV Tupljak, a završna točka priključka planirana je na lokaciji planirane TS 110/20 Rockwool Adriatic. Prva opcija kablenske trase bit će duljine od oko 670 m prilikom čega će položeni podzemni kabeli većim dijelom prelaziti preko zapuštenih poljoprivrednih površina, a druga opcija kablenske trase bit će duljine od oko 820 m te će podzemno položeni kabeli cijelom svojom dužinom prolaziti uz postojeću prometnicu LC50120. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio u ožujku 2025. godine ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu informaciju na internetskim stranicama Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti Ministarstvo će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište
4. Općina Pićan
5. Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i

zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



