



P/8161366

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA

I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/24-09/431

URBROJ: 517-04-1-2-25-7

Zagreb, 10. lipnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane
Deponija fosfogipsa snage 80 MW, Grad Kutina, Sisačko-moslavačka županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1 Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 10.9. *Odlagališta mulja i odlagališta otpada uključujući i njihovu sanaciju* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira na dijelu odlagališta fosfogipsa izgraditi sunčanu elektranu.

Nositelj zahvata je Solarna elektrana Deponija fosfogipsa d.o.o., Fallerovo šetalište 22, Zagreb.

Lokacija zahvata je u Sisačko-moslavačkoj županiji na području Grada Kutine, na k.č. 7633/5 i 9744/3 k.o. Kutina, na postojećem odlagalištu fosfogipsa. Pristup lokaciji osigurat će se preko lokalne ceste sa sjeverne strane.

Sažeti opis zahvata

Odlagalište fosfogipsa sastoji se od kazeta K-1, K-2, K-3, K-4 i K-4/1 koje su međusobno odvojene zemljanim pregradnim nasipima. Uz rub nasipa uređen je obodni kanal koji skuplja procjednu vodu i oborinske vode te ih odvodi u kazetu K-2. Do sada su fosfogipsom ispunjene kazete K-1, K-3 i dio kazete K-2. Preostali dio kazete K-2 i kazeta K-4 služe za prihvrat procjedne i oborinske vode. Sunčana elektrana se planira izgraditi na kazeti K-1, K-3 i dijelu K-2, a ukupna površina pod fotonaponskim modulima za sve tri kazete je oko 42,4 ha. Sunčana elektrana bit će ukupne instalirane snage 94,1 MW. Sunčana elektrana se sastoji od fotonaponskih modula, izmjenjivača, kablenskog razvoda, razvodnih ormara, transformatorske stanice, nadzorno-upravljačkog sustava i druge potrebne opreme. Planirana je ugradnja 141 480 fotonaponskih modula snage 665 W, 242 izmjenjivača pojedinačne snage 330 kW i 9 internih transformatorskih stanica snage 9000 kVA. Osim što će se dio proizvedene električne energije koristiti za potrebe odlagališta, dio će se predavati u elektroenergetsku mrežu. Za priključak elektrane će se izgraditi susretno postrojenje 110/35 kV TS SE DEFOS na jugoistočnom dijelu unutar k.č. 9744/3 k.o. Kutina. Priključak na elektroenergetsku mrežu planiran je spojem podzemnim kabelom na dalekovod 220 kV TE Sisak – Međurić na udaljenosti oko 1250 m ili na dalekovod 110 kV TE Sisak – Međurić na udaljenosti oko 1600 m. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u listopadu 2024. godine izradio, a u travnju 2025. godine dopunio ovlaštenik Ekonerg d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
5. Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode
6. Grad Kutina

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

