



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

P/8141010

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/23-09/466

URBROJ: 517-04-1-2-25-11

Zagreb, 20. svibnja 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, OIB: 40074412467, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

- I. **Za namjeravani zahvat - izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe izgradnjom prekidne komore PK Mutvica sa spojnim cjevovodom na uređaj Rakonek, općine Barban i Sveta Nedelja, Istarska županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Za namjeravani zahvat - izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe izgradnjom prekidne komore PK Mutvica sa spojnim cjevovodom na uređaj Rakonek, općine Barban i Sveta Nedelja, Istarska županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.**
- III. **Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. **Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), 23. studenoga 2023. godine podnio je, putem opunomoćenika VITA PROJEKT d.o.o., Ilica 191c, Zagreb, Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja koje sukladno odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20, 21/23 i 57/24) od 17. svibnja 2024. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe izgradnjom prekidne komore PK Mutvica sa spojnim cjevovodom na uređaj Rakonek, općine Barban i Sveta Nedelja, Istarska županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) koji je izradio u studenome 2023. godine ovlaštenik VITA PROJEKT d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/15-08/20, URBROJ: 517-05-1-2-21-15 od 23. prosinca 2021. godine). Voditelj izrade Elaborata je Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (sustavi odvodnje, sustavi vodoopskrbe, ceste...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata...* Priloga II. Uredbe, ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe izgradnjom prekidne komore Mutvica sa spojnim cjevovodom na uređaj Rakonek.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 29. siječnja 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izmjenu zahvata sustava vodoopskrbe izgradnjom prekidne komore Mutvica sa spojnim cjevovodom na uređaj Rakonek, općine Barban i Sveta Nedelja, Istarska županija (KLASA: UP/I-351-03/23-09/466; URBROJ: 517-05-1-1-24-20 od 19. siječnja 2024. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata se nalazi u na administrativnom području Općine Barban i Općine Sveta Nedelja u Istarskoj županiji. Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju prekidne komore PK Mutvica volumena 300 m³, koji obuhvaća izvedbu spojnog cjevovoda od postojećeg

transportnog cjevovoda Sv. Anton-Fonte Gaia do PK Mutvica duljine oko 185 m, te izvedbu spojnog cjevovoda do uređaja za kondicioniranje vode Rakonek duljine oko 515 m. Planirana prekidna komora za regulaciju tlaka izvest će se kao sabirni objekt prikupljanja vode iz izvora Sv. Anton i Mutvica te daljnjeg transporta prema izvoru Fonte Gai i uređaju Rakonek. Pristup projektiranoj prekidnoj komori predviđen je s jugoistočne strane novoprojektiranom pristupnom cestom širine 3,00 m i duljine oko 180,00 m. Također, predviđena servisna cesta će se spojiti na postojeći makadamski put u podnožju brda na kojem je predviđena izgradnja prekidne komore.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/23-09/466; URBROJ: 517-05-1-1-24-3 od 19. siječnja 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva, Upravnom odjelu za održivi razvoj Istarske županije te općinama Barban i Sveta Nedelja.

Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/24-05/37; URBROJ: 517-09-3-1-1-24-2 od 5. veljače 2024. godine) da za navedeni zahvat s vodnogospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/42; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 15. veljače 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Upravni odjel za održivi razvoj Istarske županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/19; URBROJ: 2163-08-02/5-24-2 od 15. veljače 2024. godine) da s obzirom da provedbom planiranog zahvata neće doći do značajnog povećanja negativnog utjecaja na sastavnice okoliša da za zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao ni glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Općina Sveta Nedelja dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/24-01/001; URBROJ: 2163-32-02-24-2 od 20. veljače 2024. godine) da planirani zahvat u prostoru neće imati značajnijih negativnih utjecaja na okoliš Općine Sveta Nedelja kao lokalne zajednice i na njegove sastavnice. Općina Barban dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/1; URBROJ: 2163-12-01/01-24-3 od 29. listopada 2024. godine) da predmetni zahvat nema značajnog negativnog utjecaja na okoliš na području Općine Barban.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Planirani zahvat se nalazi u II. zoni sanitarne zaštite izvorišta Rakonek te na području vodnih tijela podzemnih voda (JKGN_02 Središnja Istra) i na području namijenjenom zahvaćanju vode za ljudsku potrošnju (Jadranski sliv – kopneni dio). Najbliže površinsko vodno tijelo zahvatu je JKR00023_003697 Raša čiji glavni tok se nalazi na udaljenosti oko 110 m istočno od zahvata, pri čemu južni dio planiranog cjevovoda pri spajanju na uređaj za kondicioniranje vode Rakonek prelazi preko bujičnog toka Rakonek koji se veže na navedeno vodno tijelo i smatra se pridruženim segmentom. Prema dobivenim podacima Hrvatskih voda, ekološko stanje vodnog tijela ocijenjeno je kao umjereno, dok je kemijsko stanje ocijenjeno kao dobro. Također, zahvat se nalazi na području podzemnog vodnog tijela JKGN_02 Središnja Istra čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro stanje. Utjecaj na navedena vodna tijela i tlo tijekom izgradnje može se očitovati kroz onečišćenje uslijed nekontroliranih događaja na gradilištu koje je u najvećoj mjeri moguće spriječiti pravilnom organizacijom gradilišta i pridržavanjem zakonom propisanih mjera zaštite. Prema kartama opasnosti od poplava po

vjerojatnosti pojavljivanja planirani zahvat PK Mutvice i pristupne ceste ne nalaze se unutar područja gdje se mogu očekivati poplave kod velike, srednje ili male vjerojatnosti pojavljivanja. Planirani cjevovod koji vodi od PK Mutvica do postojećeg cjevovoda nalazi se na području male vjerojatnosti pojavljivanja, gdje se mogu očekivati poplave dubine vode do 0,5 m. Planirani cjevovod koji vodi od postojećeg cjevovoda do uređaja za kondicioniranje vode Rakonek nalazi se unutar područja gdje se mogu očekivati poplave kod velike, srednje i male vjerojatnosti pojavljivanja, dubine vode od preko 2,5 m. PK Mutvica i pristupna cesta nalaze se iznad razine plavljenja područja za veliku, srednju i malu vjerojatnost. Za slučaj poplava planirano je izvođenje betonskog kanala za odvodnju oborinskih i površinskih voda u teren ispod kote temeljenja prekidne komore pazeći pri tome na erozivno djelovanje vode i nastojeći spriječiti isto. S obzirom na funkcionalnost cjevovoda i manju osjetljivost na poplave, za navedeno nije predviđena dodatna mjera smanjenja rizika. Tijekom korištenja zahvata ne očekuje se negativan utjecaj na površinske i podzemne vode i tlo. Tijekom izgradnje može doći do povećane emisije čestica prašine u zrak uslijed zemljanih i drugih radova te rada građevinske mehanizacije, međutim moguće onečišćenje je privremenog i kratkotrajnog karaktera te ograničeno na prostor same lokacije zahvata. Tijekom korištenja moguć je utjecaj od emisija ispušnih plinova tijekom prometovanja servisnih vozila do prekidne komore, međutim ocijenjen je kao zanemariv. Negativan utjecaj planiranog zahvata na klimatske promjene, kao ni negativan utjecaj klimatskih promjena na predmetni zahvat se ne očekuje. Prema GIS portalu Light pollution map, svjetlosno onečišćenje na lokaciji zahvata iznosi oko 21,29 mag./arc sec² te isto prema propisu o zonama rasvjetljenosti spada u zonu E1 – Područja tamnog krajolika. Zahvat nakon izgradnje neće imati negativan utjecaj svjetlosnog onečišćenja na okoliš. Tijekom rada građevinskih strojeva i vozila doći će do povećanja razine buke u području zahvata, ali uz poštivanje ograničenja utjecaj zahvata na razinu buke je prihvatljiv. Planirani zahvat nema značajnijeg izvora buke. Tijekom korištenja zahvata moguće je povećanje buke uslijed kretanja vozila za potrebe rada i održavanja, međutim radi se o privremenom utjecaju koji nije ocijenjen kao značajan. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja i korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Na lokaciji zahvata nalaze se odsjeci šumskih područja hrasta crnike u državnom i dominantno privatnom vlasništvu površine oko 2.742 ha te će izvedbom zahvata doći do trajnog uklanjanja 0,145 ha šumskog staništa hrasta crnike, odnosno gubitak šumske površine od 0,0053 % što predstavlja zanemariv gubitak šuma. Prema ARKOD sustavu evidencije poljoprivrednog zemljišta, lokacija zahvata se ne nalazi na parceli uporabne oznake zemljišta označene kao poljoprivredna površina. Prema pedološkim karakteristikama područja, lokacija zahvata se nalazi na koluviju s prevagom sitnice koje je svrstano u kategoriju umjereno ograničenog obradivog tla (P-2). S obzirom na navedeno, izgradnjom predmetnog zahvata neće doći do negativnog utjecaja na poljoprivredu. Planirani zahvat se nalazi na granici između lovišta XVIII/129 - Barban i XVIII/113 - Vinež. Radi se o otvorenim županijskim (zajedničkim) lovištima nizinskog reljefnog karaktera. Lovište XVIII/129 - Barban se prostire na površini od 6.230 ha, dok se lovište XVIII/113 - Vinež prostire na površini od 4.726 ha. Izgradnjom zahvata (PK Mutvica i pristupna cesta) doći će do gubitka staništa potencijalno prisutne divljači. Uzevši u obzir manji obuhvat zahvata te budući da se radi o području koje je već u postojećem stanju pod antropogenim utjecajem, prepoznati utjecaj se ne smatra značajnim te je ocijenjeno da zahvat neće imati utjecaj na lovstvo i divljač. Tijekom izgradnje predmetnog zahvata doći će do negativnog utjecaja na vizualne i boravišne vrijednosti krajobraza uslijed prisutnosti građevinskih strojeva, mehanizacije, materijala i pomoćne opreme. Ovaj utjecaj je lokalnog i privremenog karaktera, ograničen na period izvođenja radova. Tijekom korištenja zahvata, s obzirom na njegove karakteristike, između ostalog izvođenjem većeg dijela zahvata ukopanim ispod površine zemlje, te s obzirom da će PK Mutvica većim dijelom biti ukopana ispod površine zemlje, a krovni dio će se prekriti

zemljanim slojem, čime će se smanjiti vizualni utjecaj, ne očekuju se utjecaji na krajobraz. Na području planiranog zahvata ne nalaze se lokaliteti kulturno-povijesne baštine (najbliža je Crkva sv. Margarete na udaljenosti oko 1,3 km) te se ne očekuje utjecaj na iste. Tijekom izgradnje, planirani zahvat imat će negativan utjecaj na stanovništvo u vidu umanjivanja boravišnih značajka prostora, povećanja buke i smanjene kvalitete zraka, međutim s obzirom da su najbliži stambeni objekti na udaljenosti oko 1 km, navedeni utjecaj nije ocijenjen kao značajan. Tijekom korištenja predmetnog zahvata očekuje se pozitivan utjecaj na stanovništvo zbog poboljšanja sustava vodoopskrbe, što će povećati kvalitetu života na širem vodoopskrbnom području predmetnog zahvata. S obzirom na karakteristike planiranog zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati kumulativan utjecaj s ostalim zahvatima u široj okolici. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. godine lokacija zahvata se nalazi na stanišnom tipu E. Šume i J. Izgrađena i industrijska staništa te na mozaiku stanišnih tipova C.2.3.2./I.1.8. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Zapuštene poljoprivredne površine, I.2.1./C.2.3.2. Mozaici kultiviranih površina/Mezofilne livade košanice Srednje Europe, E./A.4.1./D.1.2.1. Šume/Tršćaci, rogozici, visoki šiljevi i visoki šaševi/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i C.2.3.2./E./I.1.7. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Šume/Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa. Provedbom zahvata doći će do gubitka od oko 0,228 ha površine. Izgradnjom PK Mutvica, pristupne ceste i dijela sjevernog cjevovoda doći će do trajnog gubitka od oko 0,145 ha stanišnog tipa E. Šume. Ostatak površine od oko 0,083 ha odnosi se na privremeni gubitak staništa uslijed ukopavanja cjevovoda s obzirom da će cjevovod biti postavljen podzemno (nakon postavljanja rov će se zatrpati). Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa bit će trajan međutim s obzirom da se izgradnjom PK Mutvice, pristupne ceste i sjevernog cjevovoda radi o malom zauzeću staništa te da se dio cjevovoda postavlja podzemno ukopan u tlo i da su navedena staništa u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata procijenjeni je utjecaj prihvatljiv. Tijekom izvođenja radova očekuje se povećana emisija buke, prašine i vibracija međutim navedeni utjecaji su privremeni i ograničenog trajanja vezanog uz izvođenje radova. Uzimajući u obzir u Elaboratu izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/2019 i 119/23) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže — Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001349 Dolina Raše i HR2001238 Bušotina za vodu; Rakonik. Izvedbom zahvata neće se zadirati u korito rijeke Raše te neće doći do gubitka pogodnih staništa za ciljne vrste bjelonogi rak, mren i primorska uklija vezane uz vodena staništa. Dio cjevovoda unutar POVS područja HR2001349 Dolina Raše nalazi se na mozaiku stanišnih tipova C.2.3.2./E./I.1.7. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Šume/Zajednice nitrofilnih, higrofilnih i skiofilnih staništa koji može predstavljati pogodno stanište za ciljnu vrstu močvarna rida. Međutim, s obzirom na to da će se cjevovod postavljati u rov koji će se zatrpati u blizini postojeće prometnice te da postoji široka zastupljenost pogodnih prirodnih staništa unutar navedenog područja ekološke mreže, radi se o utjecaju koji nije značajan. S obzirom na navedeno može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljne vrste POVS-a HR2001349 Dolina Raše. Ciljna vrsta POVS-a HR2001238 Bušotina za vodu; Rakonik je čovječja ribica (*Proteus anguinus*). Zahvatom će cjevovod podzemno proći kroz postojeći kompleks zgrada na dubini od oko 60 cm i spojiti će se na uređaj za kondicioniranje vode Rakonek čime neće zadirati u bušotinu za vodu Rakonik. S obzirom da se zahvatom neće zadirati u bušotinu za vodu Rakonik i da se zahvatom neće utjecati na hidrološke prilike tj. neće doći do utjecaja na podzemne niti na površinske vode može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljnu vrstu navedenog područja ekološke mreže. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se

isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja samostalno i kumulativno na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. Vodovod Labin d.o.o., Ulica Slobode 6, Labin (**R s povratnicom!**)