



P/8140165

**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE**

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/24-09/442

URBROJ: 517-04-1-2-25-2

Zagreb, 17. ožujka 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Draganić,
Općina Draganić, Karlovačka županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u dalnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 10.4. *Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je odredena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Postupak ocjene o potrebi procjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Draganić.

Nositelj zahvata je Vodovod i kanalizacija d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac.

Lokacija zahvata se nalazi na administrativno-teritorijalnom području Općine Draganić u Karlovačkoj županiji. Obuhvaća sela (zaselke): Lazina, Franjetići, Križančići, Barkovići,

Petaki, Jazvaci, Vrbanci, Budrovci, Darići, Mrzljaki Draganićki, Bencetići, Goljak Draganićki, Vrh Draganićki i Lug. Planirani UPOV smješten je na poljoprivrednoj površini uz vodotok Kupčina, oko 150 m jugoistočno od zaselka Lazina i oko 120 m zapadno od željezničke pruge M202 Zagreb GK – Rijeka, na k.č. 13396 i 13397/2 k.o. Draganić

Sažeti opis zahvata

Na području Općine Draganić koja se sastoji od jednog naselja Draganić i 14 sela (zaselaka) planira se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) i sustava odvodnje otpadnih voda. Duljina gravitacijskih cjevovoda iznosi 34,3 km, duljina tlačnih cjevovoda iznosi 6,9 km te uključuje izgradnju 17 crpnih stanica i UPOV kapaciteta 2.700 ES, II. stupnja pročišćavanja. Sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Draganić sastoji se od 20 glavnih i 74 sporedna gravitacijska cjevovoda, 17 tlačnih cjevovoda i 17 crpnih stanica koji imaju ulogu transporta otpadne sanitarne vode od lokacije nastanka do lokacije pročišćavanja sakupljene otpadne vode, odnosno do lokacije UPOV-a. Projektirani cjevovod predviđeno je polagati uz postojeće prometnice u katastarskim česticama javnih cesta koje su javno dobro, uz izuzetak gdje to nije moguće pa će se cjevovod polagati u katastarskim česticama koje su u privatnom vlasništvu. Gravitacijski cjevovodi izvodić će se profilima DN 250/300 mm, a tlačni cjevovodi profilima cijevi DN 90/110 mm, ovisno o rezultatima hidrauličkog proračuna. Cijevi se polažu u iskopanom rovu na posteljicu (pijesak i šljunak frakcije 0 – 32 mm) debljina pješčane posteljice prema normalnom poprečnom presjeku je 15 cm. Tamponski sloj debljine 40 cm u zbijenom stanju će se nanositi u slojevima i dobro zbiti da se spriječi eventualno naknadno slijeganje. Obnova gornjeg sloja makadamske ceste (puta), bankine i cestovnog jarka, debljine 25 cm u širini rova s pripadajućim proširenjima, izvodi se drobljenim kamenom frakcije 8 – 16 mm s ispunom frakcije 0 – 8 mm.

Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je u listopadu 2024. godine izradio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
5. Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
6. Općina Draganić

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanim oblicima na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

