



P/8182413

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/513

URBROJ: 517-04-1-2-25-12

Zagreb, 18. rujna 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina, OIB 92579584419, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat – agrosunčane elektrane Moje Sunce i Lovački dom, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

1. Tijekom izgradnje, kretanje mehanizacije ograničiti na obuhvat zahvata i koristiti postojeće pristupne ceste.
2. Tijekom pripreme i izgradnje, o početku radova na izgradnji zahvata obavijestiti nadležnu šumariju.
3. Pri planiranju i organizaciji gradilišta voditi računa o protupožarnoj zaštiti, a posebno da se ne ugrozi funkcionalnost postojećih cesta i/ili protupožarnih prosjeka.
4. Prilikom izgradnje osobitu pažnju posvetiti rukovanju lakozapaljivim materijalima i alatima s otvorenim plamenom, kao i alatima koji mogu izazvati iskrenje.
5. Tijekom pripreme i izgradnje, uspostaviti suradnju s ovlaštenikom prava lova radi pravovremenog usmjeravanja divljači u mirniji dio staništa i sprječavanja stradavanja divljači te premještanja lovnogospodarskih i lovnotehničkih objekata na druge lokacije.
6. U slučaju pojave invazivnih biljnih vrsta na području lokacije, uklanjati ih metodom eradikacije, u suradnji sa stručnim osobama.
7. Površine ispod modula održavati mehaničkim metodama.
8. Nije dozvoljeno punjenje mehanizacije gorivom ni izmjena ulja i maziva na lokaciji zahvata.

II. Za namjeravani zahvat – agrosunčane elektrane Moje Sunce i Lovački dom, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

- III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.**
- IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.**
- V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.**

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je 23. prosinca 2024. godine, putem opunomoćenika ALFA ATEST d.o.o., Poljička 32, Split, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš agrosunčane elektrane Moje Sunce, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija, koji je zaprimljen pod KLASOM: UP/I-351-03/24-09/513. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u prosincu 2024. godine izradio ovlaštenik ALFA ATEST d.o.o. iz Splita.

Nositelj zahvata ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe, podnio je 13. siječnja 2025. godine, putem opunomoćenika ALFA ATEST d.o.o., Poljička 32, Split, Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš agrosunčane elektrane Lovački dom, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija, koji je zaprimljen pod KLASOM: UP/I-351-03/25-09/6. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u siječnju 2025. godine izradio ovlaštenik ALFA ATEST d.o.o. iz Splita.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Ministarstvo je utvrdilo da su zahvati smješteni na međusobnoj udaljenosti manjoj od 2 km. Ministarstvo je 25. ožujka 2025. godine donijelo Zaključak (KLASA: UP/I-351-03/24-09/513; URBROJ: 517-04-1-2-25-2) o spajanju upravnih stvari o kojima se vode upravni postupci po zahtjevu društva ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina, za ocjenu o potrebi procjeni procjene utjecaja na okoliš agrosunčane elektrane Moje Sunce, Grad Glina, i agrosunčane elektrane Lovački dom, Grad Glina, i pozvalo nositelja zahvata da u roku od 30 dana od dana primitka Zaključka Ministarstvu dostavi Elaborat zaštite okoliša za agrosunčane elektrane Moje Sunce i Lovački dom, Grad Glina, koji će sadržavati poglavlja sa sadržajem određenim u Prilogu VII. Uredbe. Sukladno predmetnom Zaključku, nositelj zahvata ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina, dostavio je, putem opunomoćenika ALFA ATEST d.o.o., Poljička 32, Split, dana 12. svibnja 2025. godine Elaborat zaštite okoliša koji je u svibnju 2025. godine dopunio ovlaštenik ALFA ATEST d.o.o. iz Splita, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UPI-351-02/23-08/40; URBROJ: 517-05-1-24-7 od 5. ožujka 2024. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Andrea Knez, mag.ing.prosp.arch.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. Sunčane elektrane kao samostojeći objekti Priloga II. Uredbe, Ministarstvo provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčane elektrane kao samostojeće objekte.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskim stranicama Ministarstva objavljena je 9. srpnja 2025. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene na okoliš agrosunčanih elektrana Moje Sunce i Lovački dom, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija (KLASA: UP/I-351-03/24-09/513; URBROJ: 517-04-1-2-25-5 od 1. srpnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *Lokacija zahvata je u Sisačko-moslavačkoj županiji na području Grada Gline, u naselju Majske Poljane, na k.č. 1519, 1520, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1630 i 1631/1 (aSE Moje Sunce) te k.č. 902, 908, 964/47, 964/48 i 1036/2 (aSE Lovački dom) sve k.o. Majske Poljane. Pristup je postojećom cestom odnosno putom. Planirana je agrosunčana elektrana Moje Sunce instalirane snage 4,33 MW na površini oko 5,5 ha i agrosunčana elektrana Lovački dom instalirane snage 4,68 MW na oko 5,4 ha. Površine na kojoj su planirane sunčane elektrane su obradive površine pod trajnim nasadima šipka, i na jednom ha zemljišta je sađeno oko 630 sadnica. Sunčane elektrane obuhvaćaju nosive konstrukcije za montažu fotonaponskih panela, interne transformatorske stanice (po jedna TS 0,8/10(20) kV za svaku sunčanu elektranu), izmjenjivače, interne ceste, kabela razvode i ostalu potrebnu opremu. Fotonaponski moduli postavljaju se pod fiksnim kutom iznad nasada, na visinu veću od 140 cm jer sadnice šipka imaju visinu oko 60 – 80 cm. Lokacije zahvata ogradit će se žičanom ogradom visine 2 m. Priključak aSE Moje Sunce na elektroenergetsku mrežu planiran je interpolacijom kabelskog voda duljine 400 m u trasu 20 kV dalekovoda ili spojem u distribucijsku TS 20/0,4 kV polaganjem kabela u duljini 2390 m ili spojem u distribucijsku TS 110/20 kV polaganjem kabela u duljini 4370 m, dok je priključak aSE Lovački dom planiran polaganjem kabela u duljini 300 m do 20 kV dalekovoda ili polaganjem kabela u duljini 3060 m do TS 20/0,4 kV ili kabela u duljini 5050 m do TS 110/20 kV.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/513; URBROJ: 517-04-1-2-25-6 od 1. srpnja 2025. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište i Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije i Gradu Glini.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/25-02/237; URBROJ: 517-06-2-2-25-2 od 18. srpnja 2025. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/182; URBROJ: 525-06/196-25-2 od 23. srpnja 2025. godine) da predmetni zahvat, uz propisane mjere zaštite, nema značajan negativan utjecaj na zemljište kao sastavnicu okoliša, no istim se poljoprivredno zemljište kao ograničen resurs namijenjen poljoprivrednoj proizvodnji gubi. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/191; URBROJ: 525-10/591-25-2 od 18. srpnja 2025. godine) da ne očekuje negativan utjecaj planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo. Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/23; URBROJ: 2176-09-03/4-25-2 od 25. srpnja 2025. godine) da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na okoliš i da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Grad Glina dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/25-01/1; URBROJ: 2176-20-1-25-4 od 17. srpnja 2025. godine) da predmetni zahvati s obzirom na svoja obilježja neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša uz poštivanje predloženih mjera zaštite okoliša.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti ni zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš ni postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Negativan utjecaj na okoliš tijekom građenja u vidu povećane razine buke i vibracija te onečišćenja zraka uslijed prašenja s gradilišta i emisije ispušnih plinova građevinske mehanizacije je lokalnog privremenog i stoga ocijenjen zanemarivim i prihvatljivim. Tijekom rada sunčane elektrane nema ni emisija buke ni emisija onečišćujućih tvari u zrak i stoga je isključen negativan utjecaj na razinu buke i kvalitetu zraka. Uzimajući u obzir obilježja zahvata i procjene posljedica klimatskih promjena u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na zahvat ni zahvata na klimatske promjene. Teren je na obje lokacije pripremljen i djelomično poravnat zbog gospodarskih aktivnosti oko nasada i stoga je isključen rizik od erozije. Blizina postojećeg prometne infrastrukture omogućuje jednostavan pristup i organizaciju gradilišta za predmetni zahvat, tako da promet građevinskih vozila tijekom izgradnje agrosunčane elektrane (aSE) neće utjecati na poljoprivredno zemljište i poljoprivrednu proizvodnju u okolici zahvata. Budući da su na lokacijama zahvata višegodišnji nasadi šipka, samo na površinama izgradnje pojedinih elemenata zahvata (nosive konstrukcije FN modula, interne trafostanice, kabela mreže i interne ceste) će doći do gubitaka funkcija tla. Postojeći nasadi šipka se neće uklanjati i konstrukcija za montažu modula će biti postavljena između sadnica. Sve varijante kabelskog priključka predmetnih aSE prate koridore postojećih putova i cesta i zauzeće terena za rov tijekom izgradnje je privremeno jer će se po završetku radova rov zatrpati i površina privesti prvobitnom načinu korištenja zemljišta. Tijekom izgradnje i rada sunčane elektrane do emisije onečišćujućih tvari u tlo može doći samo u slučaju iznenadnih događaja, no utjecaj se smatra zanemarivim s obzirom na malu vjerojatnost iznenadnih događaja. Zahvat neće negativno utjecati na poljoprivredno zemljište i poljoprivredu, jer tijekom rada aSE ne nastaju onečišćujuće tvari koje bi smanjile kvalitetu tla i jer će se lokacija zahvata i dalje koristiti u poljoprivredne svrhe. Tijekom korištenja zahvata očekuje se povoljnije mikroklimatsko okruženje za rast i razvoj sadnica i povećanje prinosa. S obzirom na to da je prostor ispod panela zasjenjen tijekom dijela dana, smanjena je evapotranspiracija i manji su gubici vode u biljci i tlu, čime se pospješuje zadržavanje vode u ključnim fenofazama kada je voda biljci i najpotrebnija. Uz zasjenjenje, pozitivan utjecaj na vodni režim na lokaciji nasada je i stvaranje kapljica na rubu panela uslijed kondenzacije s donje strane panela i njihovo padanje na tlo. Stoga se utjecaj tijekom rada aSE prvenstveno ogleda u promjeni načina gospodarenja postojećim nasadima na zemljištu ukupne površine 10,9 ha. Utjecaj zauzeća i postojećeg načina korištenja zemljišta površine 10,9 ha neće se promijeniti jer aSE omogućuju višestruko korištenje zemljišta. Slijedom navedenog, ocijenjeno je da zahvat, uz primjenu mjera zaštite 1., 7. i 8. propisanih u izreci Rješenja, neće imati značajan utjecaj na tlo i poljoprivredu. Lokacije zahvata nalaze se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja na temelju odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016., na lokaciji zahvata nalaze se stanišni tipovi i njihove kombinacije E. Šume, C.2.3.2. Mezofilne livade

košanice Srednje Europe, D.1.2.1. Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva i I.1.8. Zapuštene poljoprivredne površine. Međutim, prema elaboratu, što je utvrđeno terenskim obilaskom, na najvećem dijelu lokacije zahvata nalaze se trajni nasadi šipka, što je i vidljivo uvidom u ortofoto snimke. Postavljenjem sunčanih elektrana neće se uklanjati postojeći nasadi, već se konstrukcija za postavljanje fotonaponskih modula planira postaviti između sadnica čime neće doći do dodatne prenamjene ni do fragmentacije staništa. Utjecaj vezan za gubitak prirodnih staništa uklanjanjem vegetacije na dijelovima lokacija zahvata bit će trajan, međutim, prirodna staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području zahvata i procijenjeni utjecaj je prihvatljiv. Vegetacija će se tijekom korištenja uklanjati mehanički bez primjene herbicida. Fotonaponski moduli bit će postavljeni na montažnoj konstrukciji i ispod njih će biti moguć razvoj niske vegetacije i kretanje malih životinja. Ograda oko lokacija zahvata bit će izdignuta iznad tla za prolaz malih životinja. Fotonaponski moduli planirani su s antireflektirajućim premazom čime će se izbjeći efekt vodenih površina i zasljepljenje i ometanje životinjskih vrsta. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno, samo za vrijeme izgradnje sunčane elektrane. Sunčana elektrana nije izvor buke, vibracija ni emisija tvari koje bi negativno utjecale na bioraznolikost. Uzimajući u obzir u Elaboratu provedenu analizu potencijalnih utjecaja zahvata, zaključeno je da uz primjenu propisanih mjera zaštite 1. i 6. u izreci Rješenja zahvat neće imati negativan utjecaj na sastavnice prirode. Utjecaj zahvata na krajobraz i vizualne kvalitete prostora neće biti značajan jer se lokacije aSE Moje Sunce i aSE Lovački dom ne nalaze na istaknutim reljefnim uzvisinama niti postoji vertikalno isticanje pojedinih objekata aSE. Fotonaponski paneli su prozirne konstrukcije zbog čega ne djeluju kao dominantni volumeni u prostoru. Zahvat aSE Moje Sunce je oko 1100 m istočno od rubnog područja naselja Gline, odnosno sjeverno od naselja Majske Poljane uz lokalnu cestu LC33093 dok je aSE Lovački dom oko 270 m istočno od kuća naselja Majske Poljane. S obzirom na to da se predmetnim prostorom aktivno gospodari zbog trajnih nasada šipka i da većina stambenih objekata u naselju nije pozicionirana na uzvisinama, ne očekuje se značajan vizualni utjecaj zahvata. Zahvat manjim dijelom obuhvaća šume i u njegovoj neposrednoj blizini su šume. Izgradnjom aSE iznad trajnih višegodišnjih nasada nema značajne promjene u korištenju predmetnih površina pod trajnim nasadima šipka. Predmetni gubitak šuma na mjestima gdje će se izgraditi platoi trafostanica i rasklopnog postrojenja te pristupni i servisni putovi, i izgradnja zahvata uz primjenu propisanih mjera zaštite 1., 2., 3. i 4. u izreci Rješenja, neće imati značajan negativan utjecaj na šume i šumarstvo. Na trasi kabela neće doći do gubitka šuma jer će se polagati u koridore postojećih cesta i putova. Zahvat neće značajno utjecati na divljač i lovstvo jer se ne radi o značajnom gubitku lovnoproduktivnih površina lovišta na predmetnom području i ograda oko aSE će biti odignuta od tla za prolaz sitne divljači. Osim toga, paneli će biti postavljeni na nosivoj konstrukciji tako da će se sitna divljač moći kretati ispod panela. Uz to, u cilju zaštite divljači propisana je mjera zaštite 5. u izreci Rješenja. Na lokaciji zahvata i u zoni izravnih i neizravnih utjecaja nema kulturnih dobara i s obzirom na obilježja zahvata je procijenjeno da neće imati negativan utjecaj na kulturno-povijesnu baštinu. Također, uzimajući u obzir karakteristike zahvata i udaljenost od stambenih objekata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na stanovništvo. Područje zahvata nalazi se na području vodnog tijela podzemnih voda CSGI_31 Kupa, čije je ukupno stanje ocijenjeno kao dobro, a najbliže vodno tijelo površinskih voda je CSR02312_000000, čije je stanje ocijenjeno kao vrlo dobro, dok su ostala na udaljenosti većoj od 100 m od zahvata. Lokacija zahvata se nalazi izvan zona sanitarne zaštite izvorišta i izvan područja opasnosti od poplava. Negativni utjecaji na podzemne vode tijekom građenja mogu se spriječiti organizacijom gradilišta u skladu s propisima, što uključuje zabranu skladištenja goriva i uređivanje lokacije za privremeno skladištenje otpada, redovitim servisiranjem i održavanjem radnih strojeva te primjenom svih mjera zaštite od i u slučaju iznenadnih događaja. Tijekom korištenja se ne očekuje negativan utjecaj zahvata na vodna tijela jer tijekom rada sunčane elektrane ne nastaju tehnološke i sanitarne otpadne vode i jer će se površina ispod panela održavati mehaničkim metodama bez primjene kemijskih sredstava.

Potencijalno onečišćujuća tvar tijekom korištenja zahvata je ulje u trafostanici i stoga je planirano da se temelj TS izvede kao nepropusna sabirna jama za prihvrat cijele količine ulja iz transformatora. Uz primjenu navedenog tehničkog rješenja, u redovnim uvjetima rada aSE, ne očekuje se nekontrolirano izlijevanje ulja i negativnih utjecaja na tlo i podzemlje. Slijedom navedenog, ocijenjeno je da predmetni zahvat neće imati negativan utjecaj na vode i vodna tijela. Zbrinjavanje svih vrsta otpada tijekom građenja, korištenja i nakon korištenja zahvata osigurat će se sukladno propisima koji reguliraju gospodarenje pojedinim vrstama otpada čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. Uzevši u obzir odnos prema postojećim i planiranim zahvatima, zauzeće površine i da tijekom rada ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u vode i zrak i da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće značajno doprinijeti kumulativnom utjecaju.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19, 119/23 i 87/25), lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najbliže područje ekološke mreže je Posebno područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (PPOVS) HR2001387 Područje uz Maju i Bručinu na udaljenosti oko 520 m. S obzirom na to da se zahvatom neće zadirati u korito rijeke ili vodena staništa, neće doći zauzimanja pogodnih staništa za ciljne vrste navedenog područje ekološke mreže, a koje su sve vezane svojom biologijom za vodena staništa. S obzirom na navedeno i da radom sunčane elektrane ne nastaju otpadne vode, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na PPOVS HR2001387 Područje uz Maju i Bručinu. Sukladno navedenom, prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja, samostalno i kumulativno, na ciljeve očuvanja i cjelovitost navedenih područja ekološke mreže i nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

Na temelju analize mogućih utjecaja predmetnog zahvata na sastavnice okoliša, ocijenjeno je da uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode te propisanih mjera zaštite okoliša i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavak. 6. Zakona o zaštiti okoliša te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz provedbu mjera zaštite okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnog utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produženja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

**DOSTAVITI:**

1. ALFA-KOLEKT d.o.o., Majske Poljane 109, Glina (**R!**, s povratnicom)