



P/8190302

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor za procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I-351-03/24-09/187

URBROJ: 517-04-1-2-25-25

Zagreb, 27. listopada 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, OIB: 59951999361, na temelju članka 90. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i odredbe članka 27. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata DoliMar SOLARI DVA d.o.o., Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb, OIB: 13151924212, zastupanog po opunomoćeniku Zelena infrastruktura d.o.o., Borongajska cesta 21c, Zagreb, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

R J E Š E N J E

I. Za namjeravani zahvat - sunčanu elektranu Malo polje, Općina Vojnić, Karlovačka županija - nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš, uz primjenu sljedećih mjera zaštite okoliša:

1. Tijekom izgradnje i korištenja SE ispod solarnih panela zadržati prirodnu travnjačku vegetaciju.
2. Nakon prestanka korištenja i uklanjanja svih dijelova SE, provesti sanaciju zemljišta i dovesti ga u stanje blisko prvobitnome.
3. U svrhu sprječavanja oštećivanja izvora (oko 20 m JI od zahvata), istog označiti postavljanjem table i/ili trake koja ukazuje na zaštitu, odnosno zabranu zatrpavanja i oštećivanja tijekom izvođenja radova.
4. Uklanjati invazivne biljne vrste, a održavanje vegetacije provoditi bez upotrebe kemijskih sredstava, odnosno ispašom ili mehaničkim putem.
5. Prije početka izvođenja svih radova ishoditi Potvrdu o razminiranosti područja (MSP) od nadležnog Hrvatskog centra za razminiranje.
6. S nadležnom šumarskom službom definirati pristupne putove gradilištu, maksimalno koristeći planiranu i/ili izgrađenu šumsku prometnu infrastrukturu.
7. Posječenu drvenu masu izvesti odmah nakon prosijecanja zaposjednute površine te uspostaviti i provoditi šumski red, zaštitu od požara i zaštitu od šumskih štetnika.
8. Nakon završetka radova na izgradnji, provesti sanaciju i biološku obnovu novonastalog šumskog ruba autohtonim vrstama šumskog drveća i raslinja navedenim u

šumskogospodarskom planu za predmetni odjel/odsjek u suradnji s nadležnom šumarskom službom.

9. Spriječiti eroziju i klizanje masa, a oborinsku odvodnju s planiranih prometnica izvesti na način da oborinske odvodnje ne uzrokuju pojačanu eroziju i erozivne procese.
10. Postaviti zaštitnu ogradu izvan neizgrađenog građevinskog područja sela Eror i sela Zavišić Most te izvan vodotoka Kuplenski potok radi funkcionalnog odvijanja lovnogospodarskih aktivnosti i omogućavanja divljači dolazak na vodu.
11. Unutar obuhvata zahvata projektirati i izvesti slobodan koridor dalekovoda za prolaz divljači i slobodan koridor u smjeru sjeverozapad-jugoistok u dijelu gdje se ne formiraju fotonaponska polja kako bi se divljači i ostalim životinjskim vrstama omogućio nesmetan prolaz i dolazak do vode.
12. Za objekte i prateću opremu (primarno nosače modula, ogradu i ostale prateće elemente) koristiti sivo-zelenu boju koja će biti najneutralnija u krajoliku.
13. Izraditi projekt krajobraznog uređenja s ciljem zaštite vizura i uklapanja u prirodni krajobraz, te projektom predvidjeti oblikovanje poteza vrsta penjačica (autohtonom vrstom) kojim će se osigurati zaklanjanje pogleda iz stambenih objekata uz sjevernu i južnu granicu zahvata.
14. Unutar planiranih sunčanih elektrana planirati vatrogasne pristupe u svrhu zaštite od požara.

II. Za namjeravani zahvat - sunčanu elektranu Malo polje, Općina Vojnić, Karlovačka županija – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata DoliMar SOLARI DVA d.o.o., Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata DoliMar SOLARI DVA d.o.o., Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, DoliMar SOLARI DVA d.o.o., Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb, sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u daljnjem tekstu: Uredba), podnio je putem opunomoćenika Zelena infrastruktura d.o.o., Borongajska cesta 21c, Zagreb, 29. travnja 2024. godine Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Malo polje, Općina Vojnić, Karlovačka županija. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša (dalje u tekstu: Elaborat) kojeg je izradio u travnju 2024. godine, te dopunio u listopadu 2024. godine i travnju 2025. godine, ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja

zahvata na okoliš (KLASA: UP/I-351-02/23-08/26, URBROJ: 517-05-1-1-23-2 od 16. kolovoza 2023. godine). Voditeljica izrade Elaborata je Andrijana Mihulja, mag.ing.silv.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene je proveden jer nositelj zahvata planira izgradnju sunčane elektrane kao samostojećeg objekta.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), objavljena je 15. studenoga 2024. godine na internetskoj stranici Ministarstva Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sunčane elektrane Malo polje, Općina Vojnić, Karlovačka županija (KLASA: UP/I-351-03/2-09/187; URBROJ: 517-05-1-2-24-6 od 7. studenoga 2024. godine) i ispravak Informacije (KLASA: UP/I-351-03/2-09/187; URBROJ: 517-04-1-2-25-20 od 3. lipnja 2025. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće:
Lokacija zahvata je na administrativnom području Općine Vojnić u Karlovačkoj županiji. Na lokaciji je planirana sunčana elektrana Malo polje ukupne instalirane snage 4 MW. Površina obuhvata zahvata na kojoj se planira zahvat iznositi će oko 6,6 ha, dok će tlocrtna površina koju će zauzimati fotonaponski moduli (bez razmaka) iznositi oko 1,74 ha. Zahvat obuhvaća postavljanje tipske nosive metalne konstrukcije za montažu fotonaponskih modula, izmjenjivače, trafostanice i polaganje energetskih i komunikacijskih kabela. Za pristup lokaciji sunčane elektrane izvest će se prometnice makadamskog tipa širine 5 m, oko sunčane elektrane postaviti će se zaštitna ograda, a priključak na elektroenergetsku mrežu predviđen je u trafostanici TS 35/10 kV Vojnić korištenjem priključnih srednjenaponskih kabelskih vodova.

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I-351-03/24-09/187; URBROJ: 517-05-1-2-24-7 od 7. studenoga 2024. godine) za mišljenjem Upravi za zaštitu prirode Ministarstva, Upravi za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište i Upravi šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije te Općini Vojnić.

Općina Vojnić dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-04/24-01/7; URBROJ: 2133-17-04/01-24-2 od 3. prosinca 2024. godine) da neće doći do štetnog utjecaja na okoliš. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 35103/24/04/24; URBROJ: 2133-07-01/01-24-02 od 22. studenoga 2024. godine) da je potrebna dopuna Elaborata u dijelu koji se odnosi na prikaz prostornog plana, dopunu kumulativnog utjecaja te mjere zaštite okoliša. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 35103/24/04/24; URBROJ: 2133-07-01/01-25-04 od 14. svibnja 2025. godine) da uz primjenu mjera zaštite okoliša nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 352-07/24-02/380; URBROJ: 517-10-2-2-24-2 od 5. prosinca 2024. godine) da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na

okoliš te da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/383; URBROJ: 525-06/197/24-2 od 4. prosinca 2024. godine) da će planirani zahvat imati značajan negativan utjecaj na poljoprivredno zemljište, te Mišljenje (KLASA: 351-03/25-01/212; URBROJ: 525-06/197/25-2 od 3. rujna 2025. godine) da ostaje pri Mišljenju od 4. prosinca 2024. godine. Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/379; URBROJ: 525-10/591-25-2 od 24. veljače 2025. godine) da je potrebno propisati mjere zaštite okoliša radi ublažavanja negativnog utjecaja planiranog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo. Nakon dostave dopunjenog Elaborata Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-03/24-01/379; URBROJ: 525-10/591-25-4 od 4. kolovoza 2025. godine) da je utvrđeno da su izvršene dorade koje se u bitnom odnose na zahtjeve iz Mišljenja (KLASA: 351-03/24-01/379; URBROJ: 525-10/591-25-2 od 24. veljače 2025. godine) te da nije moguće očekivati značajan negativan utjecaj predmetnog zahvata na šume i šumarstvo te divljač i lovstvo.

Na planirani zahvat obrađen Elaboratom zaštite okoliša, koji je objavljen uz Informaciju o zahtjevu za provedbom postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš na internetskim stranicama Ministarstva, nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

Tijekom izgradnje doći će do emisija onečišćujućih tvari uzrokovanih građevinskim radovima i ispušnim plinovima tijekom kretanja strojeva i transportnih sredstava, međutim obzirom da se radi o kratkotrajnim i prostorno ograničenim utjecajima, ocjenjuju se zanemarivim. Tijekom rada sunčane elektrane ne nastaju emisije onečišćujućih tvari u zrak, stoga neće biti negativnog utjecaja na kvalitetu zraka. Uzimajući u obzir karakteristike planiranog zahvata i procjene posljedica koje će klimatske promjene generirati u budućem razdoblju, procjenjuje se da neće biti značajnih utjecaja klimatskih promjena na planirani zahvat dok će isti zbog svojih karakteristika imati pozitivan utjecaj na ublažavanje klimatskih promjena. Planirani zahvat nalazi se na području vodnog tijela podzemne vode CSGI_17 – Korana čije je kemijsko i količinsko stanje ocijenjeno kao dobro. Tijekom građenja, moguće je onečišćenje podzemnog vodnog tijela i tla u slučaju nekontroliranih događaja istjecanjem goriva, ulja ili otapala, međutim predviđeno je da će se temelj trafostanice izvesti kao nepropusna sabirna jama za prihvata ulja iz transformatora, te uz primjenu mjere I.1. izreke Rješenja kojom je propisano zadržavanje prirodne travnjačke vegetacije tijekom izgradnje i korištenja SE ispod solarnih panela u svrhu zaštite tla od oštećenja erozijom, nije za očekivati vjerojatnost nastanka ovakvog događaja, te se utjecaj procjenjuje kao malo vjerojatan. U svrhu sprječavanja oštećivanja izvora (oko 20 m JI od zahvata), isti je potrebno označiti postavljanjem table i/ili trake koja ukazuje na zaštitu, odnosno zabranu zatrpavanja i oštećivanja tijekom izvođenja radova sukladno propisanoj mjeri I.3. izreke Rješenja. Unutar obuhvata zahvata doći će do gubitka poljoprivrednih površina koje nisu evidentirane u ARKOD sustavu. Pri tome se ne radi o trajnom zauzeću zemljišta, jer će se FN moduli i pripadajuća konstrukcija nakon prestanka korištenja demontirati i ukloniti, a teren sanirati i dovesti ga u stanje blisko prvobitnome sukladno propisanoj mjeri I.2. izreke Rješenja. Mogući negativni utjecaji na šume i šumarstvo, te divljač i lovstvo, izbjegli će se pridržavanjem propisanih mjera zaštite I.5. - I.11. izreke Rješenja. Mjerom I.6. i I.7. izreke Rješenja propisano je da se s nadležnom šumarskom službom definiraju pristupni putovi gradilištu, maksimalno koristeći planiranu i/ili izgrađenu šumsku prometnu infrastrukturu, te da se posječena drvena masa odmah izveze nakon prosijecanja zaposjednute površine te uspostavi i provodi šumski red, zaštita od požara i zaštita od šumskih

štetnika. Mjerom I.14. izreke Rješenja propisano je da se unutar planiranih sunčanih elektrana planiraju vatrogasni pristupi u svrhu zaštite od požara. Prije početka izvođenja svih radova ishodit će se Potvrda o razminiranosti područja (MSP) od nadležnog Hrvatskog centra za razminiranje, a što je propisano mjerom I.5. izreke Rješenja. Također, mjerama I.8. i I.9. izreke Rješenja propisano je da se nakon završetka radova na izgradnji, u slučaju formiranja novonastalog šumskog ruba, provede biološka sanacija novonastalog šumskog ruba autohtonim vrstama šumskog drveća i raslinja navedenim u predmetnom šumskogospodarskom planu u suradnji s nadležnim šumarskim službama, te je propisana obveza sprječavanja erozije i klizanje masa, te izvedba oborinske odvodnje s planiranih prometnica na način da oborinska odvodnja ne uzrokuje pojačanu eroziju i erozivne procese. Planirani zahvat se nalazi u županijskom lovištu IV/150 – Kuplensko otvorenog tipa ukupne površine 5943 ha. S obzirom na ukupnu površinu lovišta od može se zaključiti da se ne radi o značajnom gubitku lovnoproduktivnih površina lovišta u cjelini (otprilike 0,1 % ukupne površine lovišta). Međutim, s ciljem zaštite divljači i lovstva mjerama I.10. i I.11. izreke Rješenja propisano je postavljanje zaštitne ograde izvan neizgrađenog građevinskog područja sela Eror i sela Zavišić Most te izvan vodotoka Kuplenski potok radi funkcionalnog odvijanja lovnogospodarskih aktivnosti i omogućavanja divljači dolazak na vodu te da se unutar obuhvata zahvata projektira i izvede slobodan koridor dalekovoda za prolaz divljači i slobodan koridor u smjeru sjeverozapad-jugoistok u dijelu gdje se ne formiraju fotonaponska polja. Unutar granica obuhvata planiranog zahvata, kao i unutar zona izravnog i neizravnog utjecaja nema zaštićenih ni preventivno zaštićenih kulturnih dobara koja bi mogla biti izravno ugrožena izgradnjom zahvata. Ukoliko se tijekom izvođenja radova naiđe na elemente kulturne baštine, a prije svega na arheološke nalaze, potrebno je obustaviti radove i obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. Tijekom izgradnje zahvata može doći do izravnih ali privremenih utjecaja na prirodnu morfologiju terena uslijed iskapanja i nasipavanja terena za potrebe izgradnje nosive konstrukcije panela, izmjenjivača, kabelske mreže i internih pristupnih putova. Navedeni negativni utjecaj ublažit će se primjenom mjere I.12. izreke Rješenja kojom je propisano da se za objekte i prateću opremu (primarno nosače modula, ogradu i ostale prateće elemente) koristi sivo-zelena boja koja će biti najneutralnija u krajoliku. Također, mjerom I.13. izreke Rješenja propisana je izrada projekta krajobraznog uređenja s ciljem zaštite vizura i uklapanja u prirodni krajobraz, te je projektom potrebno predvidjeti oblikovanje poteza vrsta penjačica (autohtonom vrstom) kojim će se osigurati zaklanjanje pogleda iz stambenih objekata uz sjevernu i južnu granicu zahvata. Sve vrste otpada koje će nastajati prilikom građenja i tijekom korištenja predat će se na zbrinjavanje ovlaštenim osobama čime će se utjecaj od otpada svesti na najmanju moguću mjeru. U području izgradnje zahvata radovi će utjecati na život lokalnog stanovništva u smislu povećane razine buke, vibracija i prašine, ali s obzirom da se najbliži stambeni objekt nalazi oko 30 m od lokacije zahvata, navedeni utjecaj ocijenjen je prihvatljivim. Rad sunčanih elektrana ne predstavlja značajan izvor buke te se tijekom korištenja ne očekuje utjecaj buke. S obzirom na propisane mjere zaštite okoliša, na udaljenost postojećih i planiranih zahvata, te da tijekom rada sunčane elektrane ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak i nastanka otpadnih voda, da ne dolazi do emisija buke, prašine ili vibracije, ocijenjeno je da zahvat neće imati kumulativan utjecaj s ostalim zahvatima. Lokacija zahvata nalazi se izvan svih devet kategorija zaštićenih područja temeljem odredbi Zakona o zaštiti prirode. Prema Karti kopnenih nešumskih staništa RH 2016. na lokaciji obuhvata zahvata nalazi se stanišni tip E. Šume i mozaik stanišnih tipova C.2.3.2./D.1.2.1/C.3.4.3.4. Mezofilne livade košanice Srednje Europe/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva/Bujadnice i I.1.8./D.1.2.1. Zapuštene poljoprivredne površine/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva. Izvedbom zahvata doći će do degradacije i gubitka staništa na površini od oko 6,6 ha a koja najvećim dijelom predstavljaju mozaik stanišnih tipova I.1.8./D.1.2.1. Zapuštene poljoprivredne površine/Mezofilne živice i šikare kontinentalnih, izuzetno primorskih krajeva.

Mogući utjecaj vezan za gubitak staništa na lokaciji zahvata bit će trajan međutim navedena staništa su u velikoj mjeri zastupljena na širem području te je procijenjeni utjecaj prihvatljiv. Uklanjanje vegetacije izvodit će se izvan perioda najveće aktivnosti životinja. Predviđena je određena gustoća i razmak fotonaponskih modula koja neće trajno i tokom cijeloga dana zasjenjivati tlo. Fotonaponski moduli bit će postavljeni na montažnoj konstrukciji te će ispod njih biti moguće kretanje malih životinja. Vegetacija ispod fotonaponskih modula održavat će se mehanički bez korištenja herbicida. Područje sunčane elektrane bit će ograđeno ogradom izdignutom od tla za prolaz malih životinja. Fotonaponski moduli planirani su s antirefleksijski premazom. Postavljanjem modula s antirefleksijski premazom smanjit će se utjecaj na ptice, šišmiše i druge životinje jer će se izbjeći efekt vodene površine. Mjerom I.4. propisano je uklanjati invazivne biljne vrste, a održavanje vegetacije provoditi bez upotrebe kemijskih sredstava, odnosno ispašom ili mehaničkim putem čime će se ublažiti mogući negativan utjecaj na bioraznolikost. Povećanje buke i emisije prašine bit će kratkotrajno te samo za vrijeme izgradnje sunčane elektrane. Radom sunčane elektrane ne dolazi do emisija onečišćujućih tvari u zrak, kao ni nastanka otpadnih voda te ne nastaju nusproizvodi ili povećane emisije buke, prašine ili vibracija. Uzimajući u obzir izvršenu analizu potencijalnih utjecaja na sastavnice prirode (izuzev ekološke mreže) zaključeno je da planirani zahvat neće imati negativnih utjecaja. Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“, broj 80/19 i 119/23) lokacija zahvata se nalazi izvan područja ekološke mreže. Budući da se opseg mogućih djelovanja zahvata ne preklapa s područjima ekološke mreže s obzirom na to da se najbliža područja ekološke mreže nalaze na udaljenosti većoj od 6 km od lokacije sunčane elektrane, mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata (samostalnih i kumulativnih) na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže može se isključiti te stoga nije potrebno provesti Glavnu ocjenu

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, propisanih mjera zaštite okoliša, posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i da neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavku 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš uz primjenu mjera zaštite iz točke I. ovog rješenja, te stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stavka 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovog rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom sudu u Rijeci, Ulica Erazma Barčića 5, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom upravnom sudu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.



DOSTAVITI:

1. DoliMar SOLARI DVA d.o.o., Ulica Aleksandra Hondla 2/9, Zagreb (**R s povratnicom!**)
2. Zelena infrastruktura d.o.o., Borongajska cesta 21c, Zagreb