



P/8209204

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-09/382

URBROJ: 517-04-1-2-26-2

Zagreb, 3. ožujka 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za rekonstrukciju sustava odvodnje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda postojećeg kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije, Grad Benkovac, Zadarska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš*, a u svezi s točkom 2.1. *Postrojenja za proizvodnju električne energije, pare i vruće vode snage veće od 10 MW uz korištenje: – obnovljivih izvora energije (osim vode, sunca i vjetra)* Priloga II. Uredbe Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira rekonstrukciju sustava odvodnje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda postojećeg kogeneracijskog postrojenja za proizvodnju toplinske i električne energije.

Nositelj zahvata je ENERGAN BENKOVAC d.o.o., Poslovno industrijska zona Šopot 28, Šopot.

Lokacija zahvata se nalazi na administrativnom području grada Benkovca u Zadarskoj županiji

Sažeti opis zahvata

U Poslovno-industrijskoj zoni Šopot na području Grada Benkovca nalazi se kogeneracijsko postrojenje ukupne instalirane toplinske i električne snage 15,93 MW, u kojem se kao gorivo koristi biomasa (sječica, drveni peleti) radi proizvodnje toplinske i električne energije. Sanitarne otpadne vode iz postojećeg kogeneracijskog postrojenja direktno se ispuštaju u sustav javne odvodnje Poslovno-industrijske zone Šopot, dok se industrijske otpadne vode u sustav javne odvodnje Poslovno-industrijske zone Šopot ispuštaju nakon propuštanja preko taložnice i rashladnog bazena. Planiranim izmjenama zahvata u sklopu postojećeg kogeneracijskog postrojenja predviđena je rekonstrukcija sustava odvodnje kogeneracijskog postrojenja sanitarnih i industrijskih otpadnih voda koja uključuje sljedeće: izgradnju biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda kapaciteta 15 ES te izvedbu upojnog bunara za neizravno ispuštanje pročišćenih sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda u podzemlje kapaciteta 41 m³/dan. Osim navedenog, planiranom rekonstrukcijom predviđena je obrada industrijskih otpadnih voda korištenjem taložnice/rashladnog bazena radi taloženja i uklanjanja čestica mulja ili pijeska nastalih procesom odmuljivanja kotla. Nakon taloženja i uklanjanja čestica mulja ili pijeska, predviđeno je odvođenje pročišćenih industrijskih voda putem zasebnog cjevovoda do upojnog bunara. Također, planiranom rekonstrukcijom sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda predviđena je obrada sanitarnih otpadnih voda korištenjem biološkog uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda i ispuštanje pročišćenih sanitarnih otpadnih voda putem upojnog bunara u okoliš. Osim navedenog, planiranom rekonstrukcijom sustava odvodnje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda neće se promijeniti namjena postojećeg kogeneracijskog postrojenja te vrsta korištenog goriva. Detalji o planiranom zahvatu navedeni su u Elaboratu zaštite okoliša kojeg je izradio ovlaštenik TAKODA d.o.o. iz Rijeke u prosincu 2025. godine, a koji je objavljen uz ovu informaciju na internetskim stranicama Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Sektor za održivo gospodarenje otpadom
4. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za klimatsku tranziciju
5. Zadarska županija, Upravni za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
6. Grad Benkovac

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.



