



P/8225936

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-09/365

URBROJ: 517-04-1-2-26-2

Zagreb, 30. ožujka 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene zahvata sustava odvodnje na području aglomeracije Donja Zdenčina, Općina Klinča Sela, Zagrebačka županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), u daljnjem tekstu: Uredba. Naime, za zahvate navedene u točki 9.1. *Zahvati urbanog razvoja (...sustavi odvodnje...)* Priloga II. Uredbe, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš ...* Priloga II. Uredbe Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23), utvrđeno je da za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, provodi se prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za dogradnju sustava odvodnje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Donja Zdenčina, Ministarstvo je provelo postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš i donijelo Rješenje (KLASA: UP/I-351-03/16-08/229; URBROJ: 517-06-2-1-2-17-14 od 21. veljače 2017. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša te da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira proširenje sustava odvodnje na području aglomeracije Donja Zdenčina.

Nositelj zahvata je Vodoopskrba i odvodnja d.o.o, Ulica Frana Folnegovića 1, Zagreb

Lokacija zahvata se nalazi u naselju Klinča Sela i naselju Goli Vrh na administrativnom području Općine Klinča Sela, u Zagrebačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planiranim izmjenama zahvata predviđa se dogradnja odnosno proširenje sustava odvodnje u naselju Klinča Sela i naselju Goli Vrh na području aglomeracije Donja Zdenčina sa spojem na planirani uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Donja Zdenčina (koji je kapacitiran za prihvat dodatnih korisnika). Predmetni zahvat obuhvaća izgradnju ukupno 13.194,3 m sustava odvodnje, pri čemu se za naselje Klinča Sela predviđa izgradnja gravitacijskih cjevovoda ukupne duljine 6 697 m te tlačnih cjevovoda ukupne duljine 2 998,8 m, uz izgradnju 12 novih crpnih stanica, kapaciteta 5 l/s i rekonstrukciju jedne postojeće crpne stanice. Za naselje Goli Vrh predviđena je izgradnja sustava odvodnje koji obuhvaća gravitacijske cjevovode ukupne duljine 3.300,5 m te tlačni cjevovod duljine 198 m, uz izgradnju dvije crpne stanice kapaciteta 5 l/s, namijenjene savladavanju nepovoljnih topografskih karakteristika terena. Crpne stanice planirane su kao vodonepropusne podzemne građevine, izvedene u obliku cilindričnih okana, opremljene s dvije potopljene crpke jednakih kapaciteta u Ex izvedbi (jedna radna i jedna rezervna). Trase planiranih gravitacijskih i tlačnih cjevovoda naselja Klinča Sela i Goli Vrh, polažu su uglavnom u os postojećih prometnica, a dijelom uz rub postojećih prometnica. Kod križanja gravitacijskog voda u naselju Goli Vrh s potokom Okićnica, isto je predviđeno prolaskom cjevovoda ispod potoka. Izvedba zahvata predviđena je fazno, pri čemu prva faza obuhvaća dogradnju sustava odvodnje naselja Klinča Sela, dok druga faza obuhvaća dogradnju sustava odvodnje naselja Goli Vrh. Detalji o planiranom zahvatu nalazi se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u rujnu 2025. godine izradio te u ožujku 2026. godine dopunio ovlaštenik ECOINA d.o.o. iz Zagreba, a koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahtjeva je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Temeljem Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike će donijeti rješenje, kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš ili nije.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
4. Općina Klinča Sela

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

