



P/8192815

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/25-09/164

URBROJ: 517-04-1-1-25-2

Zagreb, 31. prosinca 2025.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U
o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
male hidroelektrane Ploče, 2 MW, Grad Ploče,
Dubrovačko-neretvanska županija

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.2. *Hidroelektrane* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgradnju male hidroelektrane Ploče instalirane snage 2 MW.

Nositelj zahvata je Hidroenergetska postrojenja d.o.o., Veslačka ulica 23, Zagreb.

Lokacija zahvata nalazi se na području Dubrovačko-neretvanske županije, Grada Ploča.

Sažeti opis zahvata

Mala hidroelektrana "PLOČE", snage 2,0 MW planira se na izlazu iz postojećeg Vrgorskog tunela, na desnoj strani odvodnog kanala, koji spaja Vrgorski tunel i Baćinska jezera na predjelu Krotuša. Glavni vodotok područja je rijeka Matica koja se evakuira spomenutim odvodnim tunelom iz područja Krotuša do Baćinskih jezera. Planirani zahvat koristit će vodu postojećeg hidrotehničkog tunela (Vrgorski tunel) duljine 2,19 km, a za ovaj zahvat se planira:

bočni zahvat sa paralelnim hidrotehničkim tunelom i tlačnim cjevovodom duljine 55 m, te paralelnim odvodnim kanalom duljine 45 m, koji zahvaćenu vodu vraća u postojeći betonski kanal (predmetna planirana cijev račva se u 3 privodne cijevi manjeg promjera, koje mogu preuzeti svu dolaznu količinu vode, bez stvaranja uspora i podizanja razine vode, pri čemu će u dvije cijevi biti postavljene turbine, a treća cijev će služiti za ispušt preostale količine vode), strojnica s "fish-friendly" turbinama te generatorima i priključak na elektroenergetsku mrežu. Ne planira se uređenje ulaznog portala tunela Vrgorac, već samo sanacija grube rešetke. Do predmetnih lokacija potrebnih za ovaj zahvat vode postojeće prometnice i makadamski putevi, te neće biti otvaranja novih koridora u prostoru. Priključak na 20 kV mrežu biti će u HEP-ovom rasklopištu TS 20/0,4 kV, čiju točnu poziciju je odredila HEP ODS "Elektrodalmacija Split". Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša, koji je u svibnju 2025. godine izradio, a u listopadu 2025. dopunio ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba, objavljenom uz ovu Informaciju.

Sažeti opis postupka

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
4. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove održivi razvoj
5. Grad Ploče

Način očitovanja javnosti na informaciju

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.


p.o. RAVNATELJICA
Anamarija Matak