



P/8232086

**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ZELENE TRANZICIJE**

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

**KLASA:** UP/I-351-03/25-09/386

**URBROJ:** 517-04-1-2-26-4

Zagreb, 9. travnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**I N F O R M A C I J U**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izmjene  
vjetroelektrane Ravne 1 - vjetroelektrana „Energetski park Pag“ snage do 12 MW,  
Grad Pag, Zadarska županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Zagreb, Radnička cesta 80.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17, u daljnjem tekstu: Uredbe). Naime, za zahvate navedene u točki 2.3. *Vjetroelektrane Priloga II. Uredbe*, a u vezi s točkom 13. *Izmjena zahvata iz Priloga I. i II. Koja bi mogla imati značajno negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajno negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš Priloga II. Uredbe*, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za zahvat vjetroelektrana Ravne 1 proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i doneseno je rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-02/01-06/0012, URBROJ: 531-05/1-VM-01-8 od 20. kolovoza 2001. godine). Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira zamijeniti vjetroagregate i povećati snagu vjetroelektrane.

**Nositelj zahvata** je Adria Wind Power d.o.o., Varaždinska cesta 61, Sesvete, Zagreb.

**Lokacija zahvata** je u Zadarskoj županiji na području Grada Paga, na k.č. 2650/1 k.o. Pag.

### **Sažeti opis zahvata**

U provedenom postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš razmatrano je sedam vjetroagregata pojedinačne snage 850 kW, promjera rotora 52 m i visine stupa 49 m. VE Ravne 1 puštena je u pogon 2005. godine. U međuvremenu je jedna turbina (VA-2) uklonjena s lokacije te je trenutačno u pogonu šest vjetroagregata. Svaki vjetroagregat posjeduje vlastiti transformator smješten u podnožju stupa. Do pojedinog vjetroagregata vode makadamski pristupni putovi širine oko 5 m. Njihov spoj na javnu prometnu mrežu omogućen je sa sjeverne i južne strane VE, gdje se pristupni putovi spajaju na postojeće makadamske putove i nerazvrstane ceste koje vode do cesta u naselju Pag (sjeverni krak), odnosno do državne ceste DC106 izvan naselja (južni krak). U koridoru pristupnih putova su položeni i podzemni energetske i komunikacijski kablovi za povezivanje i kontrolu rada vjetrogeneratora. Zahvat obuhvaća zamjenu postojećih šest vjetroagregata ukupne snage 5,1 MW sa četiri jača i veća vjetroagregata pojedinačne snage do 3 MW, čime bi ukupna instalirana snaga VE bila do 12 MW. Pri tome se pristup novim vjetroagregatima i njihovo priključenje na elektroenergetsku mrežu neće mijenjati u odnosu na postojeće stanje, odnosno koristit će se infrastruktura postojeće vjetroelektrane (postojeći pristupni putevi, interna kabela trasa i priključni vod na EE mrežu). Planirani su vjetroagregati promjera rotora do 117 m i ukupne visine (stupa i rotora) do 150 m, na platoima dimenzija 70 x 40m. Osim vjetroelektrane, u sklopu „Energetskog parka Pag“ nalazit će se i sunčana elektrana Pag na tlu za koju je proveden postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i ishoda je lokacijska dozvola. Detalji o zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je u prosincu 2025. godine izradio, a u ožujku 2026. godine dopunio ovlaštenik Zelena infrastruktura d.o.o. iz Zagreba objavljenom uz ovu Informaciju.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine
3. Zadarska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove
4. Grad Pag

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

