



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA**  
**I ZELENE TRANZICIJE**



P/8232280

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš  
i održivo gospodarenje otpadom

**KLASA:** UP/I-351-03/26-09/24

**URBROJ:** 517-04-1-1-26-2

Zagreb, 15. travnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavak 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

**I N F O R M A C I J U**

**o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš crpljenja podzemne vode iz zdenaca Z-2 i Z-3/25 na k.č. 1863/3 k.o. Jagodnjak, Općina Jagodnjak, Osječko-baranjska županija**

**Tijelo nadležno za provedbu postupka** je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

**Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš** su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; u daljnjem tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 9.9. *Crpljenje podzemnih voda ili programi za umjetno dopunjavanje podzemnih voda* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 127/19 i 155/23) utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Postupak ocjene se provodi jer nositelj zahvata planira crpljenje podzemne vode iz zdenaca Z-2 i Z-3/25 u svrhu korištenja za tehnološke potrebe Farme Brod Pustara 1.

**Nositelj zahvata** je BELJE plus d.o.o., Svetog Ivana Krstitelja 1a, Darda.

**Lokacija zahvata** je na administrativnom području Općine Jagodnjak u Osječko-baranjskoj županiji, na k.č. 1863/3 k.o. Jagodnjak.

### **Sažeti opis zahvata**

Planiranim zahvatom predviđeno je crpljenje podzemne vode iz zdenaca Z-2 i Z-3/25 na k.č. 1863/3 k.o. Jagodnjak koji će služiti za tehnološke potrebe Farme Brod Pustara 1. Zdenac Z-2 izveden je 2012. godine, dubine 42,5 m, PVC konstrukcije promjera 200 mm. Postrojenje se sastoji od dobavne crpke za sirovu vodu koja se cjevovodom doprema do prostorije za aeraciju, filtraciju i dezinfekciju. Terenski radovi izvedeni su tijekom srpnja i rujna 2024. godine, a maksimalna crpna količina zdenca je 24,27 l/s, dok je optimalna izdašnost 18,20 l/s. Zbog vremenskog odmaka od 12 godina, a zbog stabilnosti vodonosnog sloja i sigurnog rada zdenca, preporuča se manja radna količina crpljenja koja iznosi 6,00 l/s. Zdenac Z-3/25 izveden je 2025. godine, a udaljen oko 6 m južno od zdenca Z-2. Terenski radovi izvedeni su u razdoblju od 27. studenoga do 5. prosinca 2025. godine. Bušenje je izvedeno rotacijskim načinom, s reverznim ispiranjem bušotine laganom bentonitnom isplakom. Promjer je bio 820 mm, a konačna dubina provedenog bušenja iznosi 45 m. Osvajanje je izvedeno metodom otvorenog air-lifra, a u zdenac je ugrađena crpka marke Grundfos, snage 11 kW kojom je izvedeno pokusno crpljenje. Dobivena je maksimalna izdašnost zdenca koja iznosi 32,55 l/s te optimalna izdašnost od 24,41 l/s. Radi očuvanja stabilnosti i dužeg radnog vijeka preporučuje se u trajnoj eksploataciji koristiti količinu približnu optimalnoj izdašnosti koja iznosi 24,00 l/s. Za trajnu eksploataciju predlaže se ugradnja dubinske elektro-crpke radnog kapaciteta do 24,00 l/s na dubinu usisne košare 18 m od razine tla. Godišnja planirana količina crpljenja podzemne vode iz oba zdenca iznosi 100.000 m<sup>3</sup>. Detalji o planiranom zahvatu nalaze se u Elaboratu zaštite okoliša koji je izradio ovlaštenik PROMO EKO d.o.o. iz Osijeka u siječnju 2026. godine i koji je objavljen uz ovu Informaciju na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije.

### **Sažeti opis postupka**

Nositelj zahvata je uz zahtjev o provedbi postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavio Elaborat zaštite okoliša. Na temelju Elaborata traže se mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj na područje njihove nadležnosti. Nakon razmotrenih mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima i/ili JLP(R)S i mišljenja javnosti i zainteresirane javnosti, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije će donijeti rješenje kojim će biti utvrđeno je li potrebno provoditi postupak procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

### **Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:**

1. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
2. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora
3. Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za zaštitu okoliša
4. Općina Jagodnjak

### **Način očitovanja javnosti na informaciju**

Javnost i zainteresirana javnost može dostaviti mišljenje o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u pisanom obliku na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb, u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

### **Način informiranja javnosti i zainteresirane javnosti o ishodu postupka**

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavit će na svojim internetskim stranicama (<https://mzozt.gov.hr/>) rješenje doneseno povodom predmetnog zahtjeva.

