



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 149

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I 351-03/17-02/33
URBROJ: 517-06-2-1-1-17-4
Zagreb, 29. lipnja 2017.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13 i 78/15) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

INFORMACIJU
o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš
hidroelektrane Senj 2

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 4. do 23. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17) te odredbe Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu („Narodne novine“, broj 146/14) koje se odnose na provođenje Glavne ocjene zahvata u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš. Naime, za zahvate navedene u točki 3. *Elektrane i energane snage veće od 100 MW* Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Postupak procjene se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi hidroelektranu snage oko 182 MW.

Nositelj zahvata je Hrvatska elektroprivreda d.d., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb.

Lokacija zahvata je u Ličko-senjskoj županiji na području Grada Senja i Grada Otočca.

Sažeti opis zahvata

Hidroelektrana Senj 2 obuhvaća:

- kompenzacijski bazen Gusić polje 2 s pripadajućim građevinama površine 68 ha u k.o. Brlog
- ulaznu građevinu HE Senj 2 sa zatvaračem u k.o. Brlog
- dovodni tunel od bazena Gusić polje 2 do Hrnotina dužine oko 13,6 km, dio u k.o. Brlog, dio u k.o. Sv. Juraj
- vodnu i zasunsku komoru na lokaciji Hrnotine u k.o. Sv. Juraj

- tlačni podzemni cjevovod od Hrmotina do podzemne strojarnice HE Senj 2 dužine oko 600 m, u k.o. Sv. Juraj
 - podzemnu strojarnicu HE Senj 2 u k.o. Sv. Juraj
 - kabelski tunel od strojarnice HE Senj 2 do postojeće HE Senj u k.o. Sv. Juraj
 - odvodni tunel od strojarnice HE Senj 2 do mora dužine oko 775 m, u k.o. Sv. Juraj.
- Izgradnjom HE Senj 2 skraćuje se vrijeme rada HE Senj i HE Senj 2 s ~5700 sati/god. na ~2000 sati/god., a sustav dobiva 380 MW snage. Rekonstrukcijom bazena Gusić polje 2 dobiva se 41 GWh energije te u tom slučaju dogradnja sustava doprinosi povećanju na 273 GWh godišnje. Izgradnjom HE Senj 2 na lokaciji postojeće HE Senj dobiva se energetski čvor koji u sustav može plasirati 600 MW snage u bilo kojem trenutku.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za energetiku
- Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za dozvole državnog značaja
- Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
- Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
- Ličko-senjska županija
- Grad Otočac
- Grad Senj

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu na temelju članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ne provodi se jer se u postupku po zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u postupku

U ovom postupku zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o Studiji o utjecaju na okoliš hidroelektrane Senj 2, koju je izradio ovlaštenik Elektroprojekt d.d. iz Zagreba. Za vrijeme trajanja javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. O vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja te načinu sudjelovanja javnosti, kao i o ishodu ovoga postupka, javnost i zainteresirana javnost će biti obaviještena objavom obavijesti i rješenja donesenog povodom predmetnog zahvata na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzoip.hr).

POMOĆNIK MINISTRA
Nenad Šćulac

