



P/8213332

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/25-08/69

URBROJ: 517-04-1-2-26-2

Zagreb, 28. siječnja 2026.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) objavljuje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš
plutajuće sunčane elektrane Končanica i intenzivnog ribnjačarstva na postojećim
ribnjacima Končanica**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša, koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš i odredbe članaka 4. do 22. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 3. *Elektrane i energane snage veće od 100 MW* Priloga I. Uredbe, postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš se provodi jer nositelj zahvata planira izgraditi sunčanu elektranu instalirane snage oko 400 MW.

Nositelj zahvata je Ribnjačarstvo Končanica d.d., Končanica 488, Končanica.

Lokacija zahvata sunčane elektrane i intenzivnog ribnjačarstva je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na području Općine Končanica (k.o. Brestovac i k.o. Končanica) i Grada Grubišnog Polja (k.o. Veliki Zdenci), dok priključni dalekovod 2x110 kV prolazi područjem Bjelovarsko-bilogorske županije, kroz O. Končanica, Grad Grubišno Polje, O. Hercegovac, O. Dežanovac i Grad Garešnicu, te područjem Požeško-slavonske županije, kroz Grad Lipik.

Sažeti opis zahvata

Ribnjak Končanica ukupne je površine 1362,17 ha, od čega su 1231,98 ha vodene površine, i čine ga 24 ribnjaka u kojima se odvija proizvodnja ribe od faze mriješta do proizvodnje konzumne ribe. Predmetni zahvat odnosi se na uvođenje kombiniranog intenzivno-ekstenzivnog sustava uzgoja riba koji bi obuhvaćao postojeći ekstenzivni način uzgoja riba na

svim uzgojnim površinama postojećih ribnjaka o novi RAS sustav unutar kojeg bi se odvijao intenzivni uzgoj šarana. Lokacija intenzivnog uzgoja je područje Sigeta koje obuhvaća oko 5,5 ha. RAS sustav je uzgojna tehnologija koja omogućava održavanje optimalnih životnih uvjeta za uzgajane ribe uz pomoć ponovnog korištenja obrađene vode. Osnovne komponente recirkulirajućeg sustava su uzgojni tankovi - vodonepropusni bazeni, pumpa ili komponenta za kretanje vode od uzgojnog tanka do jedinice za pročišćavanje, mehanički filter za uklanjanje krutih otpadnih čestica, biofilter za uklanjanje amonijaka, pH kontrola, komponenta za otplinjavanje (primarno uklanjanje ugljičnog dioksida), komponenta za oksigenaciju i komponenta za sterilizaciju (UV, ozon). Ukupna (bruto) proizvodnja šarana (mlađ, dvogodišnji mlađ i konzumna riba) u intenzivnom dijelu sustava bi bila 1500 – 2000 t godišnje. Uz to je na oko 300 m² planirana gradnja elektrolizatora vode snage 4 MW s kapacitetom proizvodnje 36 kg /h vodika i 288 kg/h kisika koji će se koristiti u intenzivnom uzgoju ribe. Plutajuća sunčana elektrana (PSE) instalirane snage oko 400 MW planirana je na ribnjacima označenim kao R1, R2 i R3 koji ukupno zauzimaju 471 ha, a zauzeće vodene površine ispod solarnih panela i pontona obuhvatit će oko 216 ha. Solarni panel bit će postavljeni na udaljenosti od minimalno 100 m od obalnog pojasa ribnjaka. Priključenje na prienosnu mrežu je planirano spojem na postojeći DV 400 kV Žerjavinec-Ernestinovo po principu ulaz-izlaz, uz izgradnju nove transformatorske stanice 400/100 kV Antunovac-Parnice. Za spoj PSE na prienosnu mrežu 400 kV izgradit će se i oko 126 internih trafostanica 0,8/35 kV, transformatorska stanica 35/110 kV i oko 23,5 km dvostrukog 110 kV dalekovoda.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš i ekološku mrežu.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava ribarstva
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine
- Hrvatske vode
- Bjelovarsko-bilogorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i državnu imovinu
- Općina Končanica
- Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku javnost i zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš plutajuće sunčane elektrane Končanica i intenzivnog ribnjačarstva na postojećim ribnjacima Končanica koju je izradio ovlaštenik Oikon d.o.o. iz Zagreba. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, načinu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rješenja i o rješenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (<https://mzozt.gov.hr/>).

p.o. RAVNATELJICA


Anamarija Matak

