



P/8109210

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ZELENE TRANZICIJE

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom

KLASA: UP/I-351-03/24-08/32
URBROJ: 517-05-1-2-24-2
Zagreb, 15. studenoga 2024.

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), daje

I N F O R M A C I J U

**o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš
sunčane elektrane Donji Kukuruzari, Općina Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka
županija**

Tijelo nadležno za provedbu postupka je Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Radnička cesta 80, Zagreb.

Pravni temelj za vođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članaka 76. do 94. Zakona o zaštiti okoliša, koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš i odredbe članaka 4. do 22. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17; dalje u tekstu: Uredba). Naime, za zahvate navedene u točki 2.4. *Sunčane elektrane kao samostojeći objekti* Priloga II. Uredbe, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš provodi Ministarstvo. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije za planirani zahvat provelo je postupak ocjene o potrebi procjene te donijelo rješenje (KLASA:UP/I-351-03/23-09/344; URBROJ: 517-05-24-11 od 13. veljače 2024.) da je za planirani zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Nositelj zahvata je Renaissance Bioenergy d.o.o., Horvatova ulica 80a, Zagreb.

Lokacija zahvata je na administrativnom području Općine Donji Kukuruzari u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Sažeti opis zahvata

Planirani zahvat odnosi se na izgradnju sunčane elektrane snage oko 9,8 MW koja će se izvesti na zemljištu površine oko 12,43 ha, pri čemu će fotonaponski paneli zauzeti površinu od 4,82 ha, te će se ograditi žičanom ogradom visine oko 2 m s omogućenim prolazom za male životinje. Zahvat obuhvaća postavljanje konstrukcije i fotonaponskih modula koji će imati antirefleksijski sloj, izvedbu 30 izmjenjivača vršne snage 330 kVA, razvod kablova te izvedbu dvije transformatorske stanice s rasklopištem koje će se priključiti na internu srednjenaponsku

kabelsku mrežu. Priklučenje sunčane elektrane Donji Kukuruzari na elektroenergetsku mrežu planirano je spajanjem podzemnim SN kabelom duljine oko 15 km do susretnog postrojenja TS 110/20 kV Petrinja ili spajanjem na postojeći nadzemni dalekovod (110 kV) koji uključuje izgradnju novog susretnog postrojenja 110/20 kV uz granicu predmetnog zahvata. Pristup sunčanoj elektrani omogućit će se s spajanjem interne prometnice na postojeći poljski put do spoja na državnu cestu DC30. Predviđena godišnja proizvodnja električne energije sunčane elektrane procjenjuje se na 14.592,461 MWh.

Sažetak postupka

Ministarstvo odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo iz redova stručnjaka, predstavnika tijela određenih posebnim propisom, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, te predstavnika ministarstava. Povjerenstvo radi na sjednicama, daje prijedlog za upućivanje studije na javnu raspravu i na kraju donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata. Ministarstvo razmatra prijedlog povjerenstva i donosi odluku o upućivanju studije na javnu raspravu te isto tako razmatra mišljenje povjerenstva i donosi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš.

Nadležna tijela i stručnjaci – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, Uprava za zaštitu prirode
- Hrvatske vode
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije
- Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu
- Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode
- Općina Donji Kukuruzari

Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju

Očitovanje javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu temeljem članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ne provodi se jer se u postupku po tom zahtjevu provodi javna rasprava.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku

U ovom postupku javnost i zainteresirana javnost moći će sudjelovati na javnoj raspravi o studiji o utjecaju na okoliš sunčane elektrane sunčane elektrane Donji Kukuruzari, Općina Donji Kukuruzari, Sisačko-moslavačka županija, koju je u listopadu 2024. godine izradio ovlaštenik DVOKUT ECRO d.o.o., Trnjanska 37, Zagreb. Za vrijeme javne rasprave, koja ne može biti kraća od 30 dana, održat će se javni uvid u Studiju i javno izlaganje o zahvatu. Obavijest o vremenu i mjestu održavanja javnog uvida i javnog izlaganja, načinu sudjelovanja javnosti, kao i o nacrtu rješenja i o rješenju donesenom povodom predmetnog zahvata bit će objavljena na internetskim stranicama Ministarstva (<https://mzozt.gov.hr.>).

